

#91317#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 27, Калининград (Хоз корпус)
4538

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
1446876	20.08.2024	20.07.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	58,979	58,881	0.098
Количество тепловой энергии, система 2	7,674	7,383	0.291

Подпись исполнителя



#91315#

Отчёт за период с 20.07.2024 по 20.08.2024.

Номер абонента 4538
 Порядковый номер 4299
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1446876
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °С	t2, °С	t3, °С	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.07.2024	-	0	0	0	0	0	86400	0	24	24	0	0	21,3	21,4	0	9,1	5,1	0
22.07.2024	-	0	0	0	0	0	86400	0	24	24	0	0	21,6	21,6	0	9,1	5,1	0
23.07.2024	-	0	0	0	0	0	86400	0	24	24	0	0	21,8	21,8	0	9,1	5,1	0
24.07.2024	-	0	0	0	0	0	86400	0	24	24	0	0	21,3	21,3	0	9,1	5,1	0
25.07.2024	-	0	0	0	0	0	86400	0	24	24	0	0	21,3	21,3	0	9,1	5,1	0
26.07.2024	-	0	0	0	0	0	86400	0	24	24	0	0	21	21	0	9,1	5,1	0
27.07.2024	-	0	0	0	0	0	86400	0	24	24	0	0	21,1	21,2	0	9,1	5,1	0
28.07.2024	-	0	0	0	0	0	86400	0	24	24	0	0	20,9	21	0	9,1	5,1	0
29.07.2024	-	0	0	0	0	0	86400	0	24	24	0	0	20,5	20,6	0	9,1	5,1	0
30.07.2024	-	0	0	0	0	0	86400	0	24	24	0	0	20,3	20,3	0	9,1	5,1	0
31.07.2024	-	0	0	0	0	0	86400	0	24	24	0	0	20,2	20,3	0	9,1	5,1	0
01.08.2024	-	0	0	0	0	0	86400	0	24	24	0	0	20,4	20,4	0	9,1	5,1	0
02.08.2024	-	0	0	0	0	0	86400	0	24	24	0	0	20,2	20,3	0	9,1	5,1	0
03.08.2024	-	0	0	0	0	0	86400	0	24	24	0	0	20,3	20,3	0	9,1	5,1	0
04.08.2024	-	0	0	0	0	0	86400	0	24	24	0	0	20,4	20,5	0	9,1	5,1	0
05.08.2024	-	0	0	0	0	0	86400	0	24	24	0	0	20,6	20,7	0	9,1	5,1	0
06.08.2024	-	0	0	0	0	0	86400	0	24	24	0	0	20,6	20,7	0	9,1	5,1	0
07.08.2024	-	0,001	0	0,001	0	0	86400	0	24	24	0	0	20,5	20,5	0	9,1	5,1	0
08.08.2024	-	0,008	0	0,008	0	0	86400	0	24	24	0	0	20,3	19,8	0	9,1	5,1	0
09.08.2024	-	0,001	14953,949	15095,939	0	14588,172	-67312215,26	0	24	24	0	0	20,2	20	0	9,1	5,1	0
10.08.2024	-	0,015	79,365	80,811	0	79,298	80,724	0	24	24	0	0	20	19,9	0	9,1	5,1	0
11.08.2024	-	0,026	117,503	119,482	0	117,407	119,368	0	24	24	0	0	19,7	19,5	0	9,1	5,1	0
12.08.2024	-	0,025	99,922	101,607	0	99,851	101,52	0	24	24	0	0	19,2	19	0	9,1	5,1	0
13.08.2024	-	0,01	48,558	49,623	0	48,526	49,585	0	24	24	0	0	18,8	18,6	0	9,1	5,1	0
14.08.2024	-	0,002	51,603	52,658	0	51,569	52,615	0	24	24	0	0	18,8	18,9	0	9,1	5,1	0
15.08.2024	-	0,007	76,828	78,305	0	76,772	78,236	0	24	24	0	0	19,1	19,1	0	9,1	5,1	0
16.08.2024	-	0,001	20,579	21,137	0	20,564	21,116	0	24	24	0	0	19,4	19,5	0	9,1	5,1	0
17.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20	20,1	0	9,1	5,1	0
18.08.2024	-	0	0,028	0,055	0	0,028	0,056	0	24	24	0	0	20	20,2	0	9,1	5,1	0
19.08.2024	-	0,001	0,039	0,24	0	0,038	0,239	0	24	24	0	0	20,5	20,6	0	9,1	5,1	0
20.08.2024	-	0	0,01	0,008	0	0,011	0,009	0	24	24	0	0	19,8	19,9	0	9,1	5,1	0
Итого:	-	0,097	15448,384	15599,874	0	15082,236	-65670111,792	0	744	744	-	-	20,33	20,33	0	9,1	5,1	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Tтп, ч
20.07.2024	58,881	0	58,881	0	0	65685432	0	18245,86	0,09
20.08.2024	58,979	15448,384	15658,756	0	15082,237	15320,208	0	18989,86	0,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#91316#

Отчёт за период с 20.07.2024 по 20.08.2024.

Номер абонента 4538
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1446876
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 21.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2024	-	0,009	9,134	8,746	9,123	8,734	24	24	0	0	20,1	10	9,1	5,1
22.07.2024	-	0,01	9,133	8,747	9,123	8,733	24	24	0	0	20,3	10	9,1	5,1
23.07.2024	-	0,01	9,134	8,746	9,123	8,733	24	24	0	0	20,5	10	9,1	5,1
24.07.2024	-	0,012	9,133	8,746	9,123	8,734	24	24	0	0	20	10	9,1	5,1
25.07.2024	-	0,009	9,134	8,747	9,123	8,734	24	24	0	0	20	10	9,1	5,1
26.07.2024	-	0,009	9,133	8,746	9,124	8,735	24	24	0	0	19,6	10	9,1	5,1
27.07.2024	-	0,009	9,134	8,746	9,123	8,735	24	24	0	0	19,8	10	9,1	5,1
28.07.2024	-	0,009	9,134	8,747	9,125	8,735	24	24	0	0	19,5	10	9,1	5,1
29.07.2024	-	0,014	9,133	8,746	9,125	8,736	24	24	0	0	19,3	10	9,1	5,1
30.07.2024	-	0,008	9,134	8,746	9,125	8,736	24	24	0	0	19	10	9,1	5,1
31.07.2024	-	0,008	9,133	8,747	9,125	8,736	24	24	0	0	18,9	10	9,1	5,1
01.08.2024	-	0,008	9,134	8,746	9,126	8,735	24	24	0	0	19,1	10	9,1	5,1
02.08.2024	-	0,008	9,133	8,746	9,125	8,736	24	24	0	0	18,9	10	9,1	5,1
03.08.2024	-	0,009	9,134	8,747	9,125	8,736	24	24	0	0	19	10	9,1	5,1
04.08.2024	-	0,008	9,134	8,746	9,125	8,736	24	24	0	0	19,1	10	9,1	5,1
05.08.2024	-	0,009	9,133	8,746	9,125	8,735	24	24	0	0	19,4	10	9,1	5,1
06.08.2024	-	0,009	9,134	8,746	9,124	8,736	24	24	0	0	19,4	10	9,1	5,1
07.08.2024	-	0,009	9,133	8,747	9,125	8,736	24	24	0	0	19,3	10	9,1	5,1
08.08.2024	-	0,009	14,016	14,368	14,003	14,354	24	24	0	0	19,3	10	9,1	5,1
09.08.2024	-	0,009	-14162,644	6,431	-13796,82	6,424	24	24	0	0	19,4	10	9,1	5,1
10.08.2024	-	0,017	1,771	-15154,83	1,771	-14816,74	24	24	0	0	19,4	10	9,1	5,1
11.08.2024	-	0,009	0,924	0	0,924	0	24	24	0	0	19,1	10	9,1	5,1
12.08.2024	-	0,008	0,92	0	0,92	0	24	24	0	0	18,7	10	9,1	5,1
13.08.2024	-	0,008	0,911	0	0,912	0	24	24	0	0	18,2	10	9,1	5,1
14.08.2024	-	0,008	0,928	0	0,929	0	24	24	0	0	18,3	10	9,1	5,1
15.08.2024	-	0,01	1,178	0	1,178	0	24	24	0	0	18,7	10	9,1	5,1
16.08.2024	-	0,008	0,921	0	0,921	0	24	24	0	0	19,1	10	9,1	5,1
17.08.2024	-	0,009	0,926	0	0,926	0	24	24	0	0	19,5	10	9,1	5,1
18.08.2024	-	0,009	0,917	0	0,917	0	24	24	0	0	19,7	10	9,1	5,1
19.08.2024	-	0,009	0,928	0	0,928	0	24	24	0	0	19,8	10	9,1	5,1
20.08.2024	-	0,011	1,159	0	1,159	0	24	24	0	0	19,4	10	9,1	5,1
Итого:	-	0,291	-13972,741	-14976,597	-13607,095	-14638,731	744	744	-	-	19,35	10	9,1	5,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Tтн, ч
20.07.2024	7,383	14769,31	14976,596	14403,713	14638,726	18245,86	0,09
20.08.2024	7,674	796,566	0	796,619	0	18989,86	0,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения