

#31838#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 10.10.2023 по 20.10.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Дмитрия Донского 27, Калининград (Хоз корпус)  
4538

Заводской номер счётчика 1446876	Показания прибора, Гкал 20.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 10.10.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	33,559	32,494	1.065
Количество тепловой энергии, система 2	4,903	4,814	0.089

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#31836#

Отчёт за период с 10.10.2023 по 20.10.2023.

Номер абонента 4538  
 Порядковый номер 4299  
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
 Заводской номер 1446876  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 23.10.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	Q <sub>г</sub> , Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T <sub>нар</sub> , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
11.10.2023	-	0,236	46,509	46,983	45,539	46,123	24	24	0	0	68,2	63,1	9,1	5,1
12.10.2023	-	0,164	44,315	44,742	43,393	43,894	24	24	0	0	68,2	64,5	9,1	5,1
13.10.2023	-	0	0,004	0,001	0,004	0,001	24	24	0	0	22	21,6	9,1	5,1
14.10.2023	-	0	0	0	0,001	0	24	24	0	0	19	19,1	9,1	5,1
15.10.2023	-	0	0,004	0,001	0,004	0,002	24	24	0	0	17,4	17,4	9,1	5,1
16.10.2023	-	0,146	26,136	26,418	25,578	25,929	24	24	0	0	69	63,4	9,1	5,1
17.10.2023	-	0,133	23,906	24,174	23,386	23,716	24	24	0	0	69,9	64,3	9,1	5,1
18.10.2023	-	0,125	23,77	24,028	23,26	23,577	24	24	0	0	69,3	64	9,1	5,1
19.10.2023	-	0,127	23,642	23,896	23,129	23,443	24	24	0	0	69,8	64,4	9,1	5,1
20.10.2023	-	0,135	23,781	24,045	23,234	23,564	24	24	0	0	72	66,2	9,1	5,1
Итого:	-	1,066	212,067	214,288	207,528	210,249	240	240	-	-	54,48	50,8	9,1	5,1

Общее время работы системы 240 час.

Период нормальной работы системы 240 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q <sub>г</sub> , Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T <sub>нар</sub> , ч	T <sub>тп</sub> , ч
10.10.2023	32,494	9651,932	9792,165	9413,087	9568,016	11429,93	0,09
20.10.2023	33,559	9863,998	10006,454	9620,614	9778,265	11669,93	0,09

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_

#31837#

Отчёт за период с 10.10.2023 по 20.10.2023.

Номер абонента 4538  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
 Заводской номер 1446876  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 23.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
11.10.2023	-	0,007	0,926	-9792,165	0,926	-9568,016	24	24	0	0	17,9	10	9,1	5,1
12.10.2023	-	0,012	0,932	0	0,932	0	24	24	0	0	23,2	10	9,1	5,1
13.10.2023	-	0,008	0,935	0	0,935	0	24	24	0	0	18,5	10	9,1	5,1
14.10.2023	-	0,007	0,912	0	0,912	0	24	24	0	0	17,8	10	9,1	5,1
15.10.2023	-	0,006	0,914	0	0,914	0	24	24	0	0	15,9	10	9,1	5,1
16.10.2023	-	0,008	0,919	0	0,919	0	24	24	0	0	18,9	10	9,1	5,1
17.10.2023	-	0,009	0,916	0	0,916	0	24	24	0	0	20,3	10	9,1	5,1
18.10.2023	-	0,01	0,911	0	0,911	0	24	24	0	0	21,3	10	9,1	5,1
19.10.2023	-	0,01	0,916	0	0,917	0	24	24	0	0	20,9	10	9,1	5,1
20.10.2023	-	0,01	0,918	0	0,918	0	24	24	0	0	20,6	10	9,1	5,1
Итого:	-	0,087	9,199	-9792,165	9,2	-9568,016	240	240	-	-	19,53	10	9,1	5,1

Общее время работы системы 240 час.

Период нормальной работы системы 240 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Tтп, ч
10.10.2023	4,814	487,469	9792,165	487,501	9568,016	11429,93	0,09
20.10.2023	4,903	496,668	0	496,701	0	11669,93	0,09

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_