

#296896#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Корпус 1)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8023
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8329
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	1,894	0	74,5	0	0	72,764	0	0	15,07	8,95	1	32774	72,2	43,2	0	0,36	0,2	0	-
22.03.2026	1,921	0	75,085	0	0	73,363	0	0	15,43	8,6	1	32774	71,6	42,9	0	0,36	0,2	0	-
23.03.2026	2,391	0	96,266	0	0	94,03	0	0	18,8	5,2	1	32770	72,1	45,5	0	0,41	0,2	0	-
24.03.2026	2,247	0	90,416	0	0	88,303	0	0	17,53	6,48	1	32774	72,4	45	0	0,4	0,19	0	-
25.03.2026	2,252	0	92,721	0	0	90,556	0	0	17,65	6,35	1	32770	72,4	45,8	0	0,41	0,19	0	-
26.03.2026	2,31	0	93,376	0	0	91,204	0	0	18,4	5,6	1	32770	72,2	45,3	0	0,4	0,19	0	-
27.03.2026	2,362	0	95,006	0	0	92,788	0	0	18,2	5,8	1	32770	72,3	45,4	0	0,4	0,19	0	-
28.03.2026	1,703	0	66,62	0	0	65,061	0	0	12,65	11,37	1	32774	72,4	41,8	0	0,32	0,18	0	-
29.03.2026	1,811	0	70,825	0	0	69,173	0	0	13,58	10,43	1	32774	72,3	42,2	0	0,33	0,19	0	-
30.03.2026	2,359	0	91,831	0	0	89,677	0	0	18	6	1	32770	72,5	44,6	0	0,39	0,19	0	-
31.03.2026	2,355	0	90,37	0	0	88,261	0	0	18,6	5,4	1	32770	72,3	44,3	0	0,39	0,19	0	-
01.04.2026	2,314	0	88,405	0	0	86,351	0	0	18,35	5,65	1	32770	72,1	43,8	0	0,39	0,19	0	-
02.04.2026	2,478	0	92,666	0	0	90,45	0	0	19,2	4,8	1	32770	73,3	44,6	0	0,39	0,19	0	-
03.04.2026	2,284	0	88,005	0	0	85,993	0	0	18,63	5,37	1	32770	71,4	43,8	0	0,38	0,19	0	-
04.04.2026	1,749	0	65,81	0	0	64,278	0	0	13,55	10,47	1	32774	72,2	41,4	0	0,34	0,19	0	-
05.04.2026	1,615	0	60,05	0	0	58,659	0	0	12,42	11,6	1	32774	72	40,5	0	0,32	0,19	0	-
06.04.2026	2,677	0	101,846	0	0	99,455	0	0	20,52	3,5	1	32768	72,6	45	0	0,42	0,19	0	-
07.04.2026	2,925	0	112,781	0	0	110,145	0	0	24	0	0	0	72,4	45,8	0	0,43	0,19	0	-
08.04.2026	2,481	0	91,8	0	0	89,62	0	0	19,65	4,37	1	32770	73	44,1	0	0,39	0,19	0	-
09.04.2026	2,591	0	97,271	0	0	94,977	0	0	20,03	3,97	1	32768	72,7	44,5	0	0,41	0,2	0	-
10.04.2026	2,482	0	93,906	0	0	91,704	0	0	19,15	4,87	1	32770	72,5	44,4	0	0,4	0,19	0	-
11.04.2026	1,46	0	54,58	0	0	53,301	0	0	11,1	12,92	1	32774	72,4	39,7	0	0,31	0,19	0	-
12.04.2026	1,784	0	66,925	0	0	65,379	0	0	13,87	10,15	1	32774	71,9	41,4	0	0,34	0,19	0	-
13.04.2026	2,429	0	94,451	0	0	92,265	0	0	19,03	4,97	1	32770	72	44,4	0	0,4	0,19	0	-
14.04.2026	2,33	0	91,59	0	0	89,459	0	0	18,6	5,42	1	32770	72,2	44,9	0	0,39	0,19	0	-
15.04.2026	2,677	0	102,786	0	0	100,385	0	0	24	0	0	0	72,4	45,4	0	0,44	0,18	0	-
16.04.2026	2,19	0	82,065	0	0	80,154	0	0	18,88	5,12	1	32770	72,2	43,7	0	0,4	0,19	0	-
17.04.2026	1,258	0	45,775	0	0	44,717	0	0	10,62	13,4	1	32774	71,9	38,5	0	0,31	0,19	0	-
18.04.2026	1,689	0	60,78	0	0	59,359	0	0	13,83	10,18	1	32774	72,4	40,8	0	0,34	0,19	0	-
19.04.2026	1,519	0	56,24	0	0	54,939	0	0	12,75	11,27	1	32774	72	40,5	0	0,33	0,19	0	-
20.04.2026	1,596	0	58,755	0	0	57,424	0	0	13,75	10,28	1	32774	71,1	40	0	0,33	0,19	0	-
Итого:	66,133	0	2543,503	0	0	2484,194	0	0	525,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,133																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 525,84

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.03.2026	7384	284595,375	0	0	277682,75	0	0	40040,97	661,58	31396,63	34,53
20.04.2026	7450,134	287138,875	0	0	280166,938	0	0	40566,82	1187,43	31615,1	253

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 8:10:32