

#12046#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 10.05.2021

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Корпус 1)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8023
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8329
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	2,853	0	147,266	0	0	144,108	0	0	24	0	0	0	69	49,3	0	0,44	0,2	0	8,6
22.04.2021	2,897	0	144,326	0	0	141,208	0	0	24	0	0	0	69,4	48,9	0	0,43	0,2	0	4,6
23.04.2021	2,955	0	144,431	0	0	141,322	0	0	24	0	0	0	69,2	48,3	0	0,43	0,2	0	4,6
24.04.2021	3,028	0	143,931	0	0	140,787	0	0	24	0	0	0	69,8	48,3	0	0,43	0,2	0	4
25.04.2021	2,998	0	141,656	0	0	138,586	0	0	24	0	0	0	69,5	47,8	0	0,43	0,21	0	3,7
26.04.2021	2,95	0	135,356	0	0	132,448	0	0	24	0	0	0	69,1	46,8	0	0,41	0,21	0	2,9
27.04.2021	3,052	0	140,091	0	0	137,058	0	0	24	0	0	0	69,4	47,2	0	0,42	0,21	0	4,1
28.04.2021	3,083	0	143,586	0	0	140,49	0	0	24	0	0	0	69,3	47,3	0	0,43	0,21	0	6,7
29.04.2021	2,965	0	141,591	0	0	138,552	0	0	24	0	0	0	69,1	47,6	0	0,42	0,2	0	9,3
30.04.2021	0,716	0	31,85	0	0	31,237	0	0	8,22	15,78	262145	32774	64,9	40,7	0	0,42	0,16	0	7
01.05.2021	0,98	0	38,045	0	0	37,251	0	0	11,12	12,9	262145	32774	67,8	39,9	0	0,37	0,15	0	7,3
02.05.2021	0,857	0	33,545	0	0	32,88	0	0	10,43	13,57	262145	32774	65,9	36,2	0	0,39	0,15	0	6,2
03.05.2021	2,007	0	81,121	0	0	79,419	0	0	24	0	0	0	68	42,7	0	0,25	0,15	0	5,8
04.05.2021	1,163	0	45,87	0	0	44,946	0	0	16,72	7,28	1	32770	66,6	39,1	0	0,32	0,27	0	9,6
05.05.2021	0,796	0	28,705	0	0	28,184	0	0	15,5	8,52	1	32774	63	34,5	0	0,33	0,41	0	10,4
06.05.2021	0,354	0	12,635	0	0	12,41	0	0	8,6	15,42	1	32774	62,4	30,3	0	0,26	0,26	0	6,9
07.05.2021	0,81	0	29,275	0	0	28,801	0	0	19,5	4,52	1	32774	58,8	30,6	0	0,42	0,41	0	6,9
08.05.2021	1,245	0	42,1	0	0	41,316	0	0	24	0	0	0	63,9	33,7	0	0,44	0,42	0	6,3
09.05.2021	1,303	0	44,96	0	0	44,115	0	0	24	0	0	0	64,2	34,6	0	0,45	0,42	0	11,1
10.05.2021	0,467	0	16,465	0	0	16,153	0	0	8,33	15,68	1	32774	64,5	32,4	0	0,23	0,22	0	-
Итого:	37,479	0	1686,805	0	0	1651,271	0	0	386,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,479																		

Общее время работы системы, ч 480
Период нормальной работы системы, ч 386,42

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.04.2021	2375,865	94625,898	0	0	92297,703	0	0	15655,07	768	12699,8	0
10.05.2021	2413,345	96312,703	0	0	93948,969	0	0	16041,48	1154,42	12793,47	93,67

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.05.2021 8:29:08