

#12040#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 06.05.2022

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Корпус 1)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8023
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8329
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	3,144	0	126,255	0	0	123,336	0	0	22,43	1,6	0	32774	71,9	44	0	0,38	0,18	0	-
22.04.2022	1,539	0	65,065	0	0	63,567	0	0	14,5	9,52	0	32774	71,7	39,1	0	0,28	0,18	0	-
23.04.2022	3,158	0	123,84	0	0	120,951	0	0	16	8,02	0	32774	72,3	39,5	0	0,37	0,18	0	-
24.04.2022	4,578	0	187,155	0	0	182,684	0	0	24	0	0	0	73,3	48,3	0	0,47	0,18	0	-
25.04.2022	3,014	0	114,915	0	0	112,238	0	0	23,23	0,77	0	32774	72,2	43,4	0	0,33	0,18	0	-
26.04.2022	1,171	0	40,815	0	0	39,906	0	0	15,17	8,85	0	32774	70,1	34,7	0	0,18	0,15	0	-
27.04.2022	1,263	0	40,255	0	0	39,347	0	0	7,78	16,23	0	32774	70,6	28,8	0	0,18	0,15	0	-
28.04.2022	2,213	0	72,555	0	0	70,964	0	0	23,32	0,68	0	32774	69,6	36,6	0	0,36	0,3	0	-
29.04.2022	1,985	0	61,675	0	0	60,418	0	0	23,87	0,13	0	32774	67	33,1	0	0,43	0,4	0	-
30.04.2022	2,19	0	69,845	0	0	68,401	0	0	24	0	0	2	67,6	34,6	0	0,44	0,41	0	-
01.05.2022	2,932	0	94,23	0	0	92,219	0	0	24	0	0	0	68,9	37,1	0	0,45	0,41	0	-
02.05.2022	2,922	0	94,206	0	0	92,195	0	0	24	0	0	0	68,9	37,2	0	0,45	0,41	0	-
03.05.2022	2,911	0	94,265	0	0	92,256	0	0	24	0	0	0	68,8	37,3	0	0,45	0,41	0	-
04.05.2022	2,013	0	64,89	0	0	63,557	0	0	22,97	1,07	0	32774	67,3	34,3	0	0,44	0,41	0	-
05.05.2022	2,205	0	72,44	0	0	70,945	0	0	23,98	0,02	0	32774	67,5	35,4	0	0,44	0,41	0	-
06.05.2022	1,101	0	38,39	0	0	37,613	0	0	17,77	6,25	0	32774	66,6	32,7	0	0,42	0,41	0	-
Итого:	38,339	0	1360,796	0	0	1330,597	0	0	331,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,339																		

Общее время работы системы, ч 384
Период нормальной работы системы, ч 331,02

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.04.2022	3232,898	128907,055	0	0	125756,484	0	0	20446,67	699,75	16669,9	68,62
06.05.2022	3271,239	130267,852	0	0	127087,086	0	0	20777,68	1030,77	16723,03	121,75

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.05.2022 7:46:44