

#84100#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 28.04.2024

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Корпус 1)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8023
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8329
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	5,914	0	238,211	0	0	232,924	0	0	24	0	0	0	70,4	45,1	0	0,44	0,19	0	3,7
22.04.2024	3,491	0	134,775	0	0	131,791	0	0	18,42	5,6	1	32774	70,2	39,7	0	0,33	0,19	0	3,1
23.04.2024	5,961	0	234,881	0	0	229,466	0	0	24	0	0	0	71,8	45,9	0	0,44	0,19	0	2,9
24.04.2024	5,753	0	235,296	0	0	229,991	0	0	24	0	0	0	71	46	0	0,44	0,19	0	4,9
25.04.2024	5,527	0	235,391	0	0	230,199	0	0	24	0	0	0	70,1	46,2	0	0,44	0,19	0	6,4
26.04.2024	3,849	0	167,2	0	0	163,684	0	0	23,42	0,58	1	32774	68,3	42,6	0	0,37	0,19	0	7,8
27.04.2024	3,899	0	172,891	0	0	169,242	0	0	22,98	1,02	1	32774	68,4	43,3	0	0,37	0,19	0	12,1
28.04.2024	2,424	0	109,705	0	0	107,336	0	0	15,98	8,05	1	32774	69,3	40,6	0	0,3	0,18	0	14,6
Итого:	36,818	0	1528,35	0	0	1494,633	0	0	176,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,818																		

Общее время работы системы, ч 192

Период нормальной работы системы, ч 176,8

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.04.2024	5508,97	215298,484	0	0	210061,797	0	0	31817,47	384,37	22843,6	383,77
28.04.2024	5545,788	216826,828	0	0	211556,422	0	0	31994,27	561,17	22858,85	399,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
16.05.2024 13:32:08