

#129222#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 23, Калининград (Корпус 1)
4538

Заводской номер счётчика 8329	Показания прибора, Гкал 20.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6790,906	6736,749	54.157

Подпись исполнителя



#129221#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 4538
Порядковый номер 8023
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8329
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.05.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	17,7	18,6	0	0,08	0,09	0
22.04.2025	-	1,877	0	58,755	0	0	57,633	0	0	14,33	9,67	1	32774	64,6	26,4	0	0,3	0,29	0
23.04.2025	-	3,073	0	98,216	0	0	96,253	0	0	23,1	0,9	1	32768	66,4	34,4	0	0,45	0,42	0
24.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	25,7	27,2	0	0,42	0,42	0
25.04.2025	-	1,065	0	32,6	0	0	32,003	0	0	8,3	15,7	1	32774	62,9	25,4	0	0,43	0,42	0
26.04.2025	-	1,518	0	46,19	0	0	45,313	0	0	11,8	12,22	1	32774	64,4	29,2	0	0,43	0,42	0
27.04.2025	-	1,851	0	55,04	0	0	53,98	0	0	14,07	9,93	1	32774	65	29,7	0	0,44	0,42	0
28.04.2025	-	1,244	0	37,44	0	0	36,709	0	0	9,45	14,55	1	32774	65,6	29,5	0	0,43	0,43	0
29.04.2025	-	0,665	0	19,955	0	0	19,595	0	0	4,73	19,27	1	32774	62,3	25,6	0	0,43	0,43	0
30.04.2025	-	1,787	0	54,68	0	0	53,623	0	0	12,75	11,25	1	32774	65,1	30,6	0	0,44	0,43	0
01.05.2025	-	1,769	0	54,505	0	0	53,445	0	0	12,47	11,53	1	32774	65,3	30,9	0	0,44	0,42	0
02.05.2025	-	1,835	0	56,895	0	0	55,783	0	0	12,93	11,07	1	32774	65,5	31,6	0	0,44	0,43	0
03.05.2025	-	1,826	0	58,04	0	0	56,932	0	0	13,53	10,47	1	32774	64,7	31,6	0	0,43	0,41	0
04.05.2025	-	1,889	0	60,08	0	0	58,939	0	0	14	10	1	32774	64,5	31,5	0	0,44	0,42	0
05.05.2025	-	2,22	0	69,715	0	0	68,386	0	0	16,62	7,38	1	32774	64,7	31,5	0	0,44	0,42	0
06.05.2025	-	1,36	0	47,945	0	0	47,185	0	0	17,08	6,92	1	32774	58,5	28,1	0	0,35	0,34	0
07.05.2025	-	2,249	0	71,285	0	0	70,005	0	0	17,6	6,4	1	32774	62,6	30,1	0	0,43	0,42	0
08.05.2025	-	1,789	0	54,105	0	0	53,057	0	0	12,63	11,38	1	32774	65,2	30,4	0	0,43	0,41	0
09.05.2025	-	1,905	0	56,71	0	0	55,607	0	0	13,08	10,93	1	32774	65,4	30,2	0	0,43	0,41	0
10.05.2025	-	1,982	0	58,475	0	0	57,332	0	0	13,35	10,65	1	32774	65,5	30,1	0	0,43	0,41	0
11.05.2025	-	2,05	0	60,95	0	0	59,761	0	0	14,07	9,93	1	32774	65,5	30,4	0	0,43	0,41	0
12.05.2025	-	2,534	0	75,285	0	0	73,806	0	0	17,87	6,13	1	32774	65,7	31	0	0,43	0,42	0
13.05.2025	-	2,384	0	71,7	0	0	70,302	0	0	17,68	6,33	1	32774	65,5	31,1	0	0,43	0,42	0
14.05.2025	-	2,155	0	65,325	0	0	64,067	0	0	17,65	6,35	1	32774	65	30,9	0	0,43	0,41	0
15.05.2025	-	2,073	0	61,45	0	0	60,284	0	0	17,67	6,33	1	32774	64,5	29,7	0	0,41	0,4	0
16.05.2025	-	2,264	0	68,505	0	0	67,213	0	0	17,97	6,03	1	32774	64,3	30,2	0	0,44	0,42	0
17.05.2025	-	1,683	0	50,52	0	0	49,563	0	0	12,77	11,23	1	32774	64,4	29,9	0	0,43	0,42	0
18.05.2025	-	1,92	0	56,51	0	0	55,418	0	0	14,15	9,85	1	32774	65,1	30,1	0	0,43	0,42	0
19.05.2025	-	2,515	0	76,315	0	0	74,836	0	0	17,93	6,07	1	32774	65,3	31,2	0	0,44	0,42	0
20.05.2025	-	2,675	0	83,185	0	0	81,526	0	0	17,95	6,05	1	32774	66,3	33,1	0	0,43	0,41	0
Итого:	-	54,157	0	1660,376	0	0	1628,556	0	0	407,53	312,52	-	-	61,77	29,67	0	0,41	0,4	0

Общее время работы системы 720 час.
Период нормальной работы системы 407,53 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
20.04.2025	6736,749	262371,844	0	0	256037,031	0	0	36281,12	461,4	27140,17	306,62
20.05.2025	6790,906	264032,219	0	0	257665,594	0	0	36688,65	868,93	27452,7	619,15

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения