

#12043#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.12.2021 по 20.01.2022

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Корпус 1)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8023
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8329
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 21.12.2021 | 4,736 | 0 | 152,271 | 0 | 0 | 147,865 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81,6 | 49,6 | 0 | 0,43 | 0,21 | 0 | - |
| 22.12.2021 | 6,357 | 0 | 196,436 | 0 | 0 | 190,521 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 83,4 | 50,1 | 0 | 0,43 | 0,21 | 0 | - |
| 23.12.2021 | 7,766 | 0 | 257,721 | 0 | 0 | 250,159 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82,3 | 51,3 | 0 | 0,45 | 0,21 | 0 | - |
| 24.12.2021 | 6,335 | 0 | 211,161 | 0 | 0 | 205,051 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81,6 | 50,6 | 0 | 0,44 | 0,21 | 0 | - |
| 25.12.2021 | 5,707 | 0 | 189,715 | 0 | 0 | 184,269 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81,3 | 50,4 | 0 | 0,43 | 0,21 | 0 | - |
| 26.12.2021 | 5,685 | 0 | 195,31 | 0 | 0 | 189,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80,9 | 51 | 0 | 0,45 | 0,2 | 0 | - |
| 27.12.2021 | 5,856 | 0 | 184,78 | 0 | 0 | 179,193 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 83,6 | 51 | 0 | 0,42 | 0,21 | 0 | - |
| 28.12.2021 | 6,068 | 0 | 185,365 | 0 | 0 | 179,613 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 84,9 | 51,2 | 0 | 0,43 | 0,22 | 0 | - |
| 29.12.2021 | 5,945 | 0 | 193,55 | 0 | 0 | 187,847 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82,5 | 50,9 | 0 | 0,45 | 0,21 | 0 | - |
| 30.12.2021 | 5,617 | 0 | 196,055 | 0 | 0 | 190,701 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79 | 49,6 | 0 | 0,45 | 0,21 | 0 | - |
| 31.12.2021 | 5,164 | 0 | 201,58 | 0 | 0 | 196,615 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,5 | 48,3 | 0 | 0,46 | 0,2 | 0 | - |
| 01.01.2022 | 5,086 | 0 | 198,975 | 0 | 0 | 194,053 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,7 | 48,5 | 0 | 0,45 | 0,2 | 0 | - |
| 02.01.2022 | 5,07 | 0 | 198,93 | 0 | 0 | 193,982 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,9 | 48,8 | 0 | 0,45 | 0,2 | 0 | - |
| 03.01.2022 | 4,988 | 0 | 200,74 | 0 | 0 | 195,779 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,7 | 49,2 | 0 | 0,46 | 0,2 | 0 | - |
| 04.01.2022 | 4,988 | 0 | 198,815 | 0 | 0 | 193,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,3 | 49,6 | 0 | 0,45 | 0,2 | 0 | - |
| 05.01.2022 | 4,881 | 0 | 195,57 | 0 | 0 | 190,742 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,6 | 49,1 | 0 | 0,45 | 0,21 | 0 | - |
| 06.01.2022 | 5,028 | 0 | 190,985 | 0 | 0 | 186,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,8 | 48,9 | 0 | 0,43 | 0,21 | 0 | - |
| 07.01.2022 | 5,418 | 0 | 193,795 | 0 | 0 | 188,548 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,6 | 49,9 | 0 | 0,44 | 0,21 | 0 | - |
| 08.01.2022 | 5,538 | 0 | 199,73 | 0 | 0 | 194,302 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,8 | 50,4 | 0 | 0,45 | 0,21 | 0 | - |
| 09.01.2022 | 5,584 | 0 | 195,655 | 0 | 0 | 190,247 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,6 | 50,3 | 0 | 0,44 | 0,21 | 0 | - |
| 10.01.2022 | 5,88 | 0 | 194,84 | 0 | 0 | 189,129 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82,2 | 51,2 | 0 | 0,44 | 0,21 | 0 | - |
| 11.01.2022 | 5,833 | 0 | 199,145 | 0 | 0 | 193,425 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81,3 | 51,2 | 0 | 0,44 | 0,21 | 0 | - |
| 12.01.2022 | 5,621 | 0 | 193 | 0 | 0 | 187,561 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80,4 | 50,5 | 0 | 0,43 | 0,21 | 0 | - |
| 13.01.2022 | 5,274 | 0 | 199,095 | 0 | 0 | 193,951 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,5 | 49,4 | 0 | 0,45 | 0,2 | 0 | - |
| 14.01.2022 | 4,789 | 0 | 196,955 | 0 | 0 | 192,353 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,4 | 47,5 | 0 | 0,44 | 0,2 | 0 | - |
| 15.01.2022 | 4,887 | 0 | 196,9 | 0 | 0 | 192,188 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 48 | 0 | 0,44 | 0,21 | 0 | - |
| 16.01.2022 | 5,235 | 0 | 197,765 | 0 | 0 | 192,663 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,5 | 49,4 | 0 | 0,45 | 0,21 | 0 | - |
| 17.01.2022 | 5,108 | 0 | 196,895 | 0 | 0 | 191,919 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,6 | 49 | 0 | 0,44 | 0,21 | 0 | - |
| 18.01.2022 | 4,964 | 0 | 192,3 | 0 | 0 | 187,537 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,7 | 48,3 | 0 | 0,43 | 0,21 | 0 | - |
| 19.01.2022 | 5,028 | 0 | 195,275 | 0 | 0 | 190,401 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,1 | 48,7 | 0 | 0,44 | 0,21 | 0 | - |
| 20.01.2022 | 5,062 | 0 | 190,095 | 0 | 0 | 185,252 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,9 | 48,6 | 0 | 0,43 | 0,21 | 0 | - |
| Итого: | 169,498 | 0 | 6089,404 | 0 | 0 | 5925,576 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 169,498 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|
| 20.12.2021 | 2719,514 | 108902,922 | 0 | 0 | 106255,453 | 0 | 0 | 18008,72 | 744 | 16203,48 | 0 |
| 20.01.2022 | 2889,015 | 114992,328 | 0 | 0 | 112181,031 | 0 | 0 | 18752,72 | 1488 | 16203,48 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.01.2022 18:54:47