

#130488#

Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 23.04.25 по 23.05.25 (ВКТ-9.1.1 зав. №00005121)

Шевцовой,5 (ГВС) ЖКМР

Среднесуточные значения параметров теплопотребления
Тепловая система 1. Схема 1.1

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	M1R, т	M2R, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	V1R, м3	V2R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	dt2, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шл, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.тп, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.04.25	1.1	0,521	42,536	36,553	0,000	0,000	5,984	43,313	37,112	0,000	0,000	6,201	62,64	57,15	5,49	48,15	0,442	0,415	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
24.04.25	1.1	0,519	42,368	36,553	0,000	0,000	5,815	43,150	37,117	0,000	0,000	6,033	62,99	57,39	5,60	48,39	0,441	0,415	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
25.04.25	1.1	0,471	41,728	36,860	0,000	0,000	4,868	42,498	37,427	0,000	0,000	5,071	62,96	57,32	5,64	48,32	0,440	0,413	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
26.04.25	1.1	0,485	41,765	36,687	0,000	0,000	5,079	42,535	37,249	0,000	0,000	5,286	62,95	57,19	5,76	48,19	0,439	0,412	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
27.04.25	1.1	0,524	41,852	36,062	0,000	0,000	5,790	42,623	36,612	0,000	0,000	6,011	62,92	57,04	5,88	48,04	0,439	0,412	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
28.04.25	1.1	0,501	40,831	35,476	0,000	0,000	5,355	41,583	36,015	0,000	0,000	5,568	62,92	56,94	5,98	47,94	0,438	0,412	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
29.04.25	1.1	0,496	40,413	35,147	0,000	0,000	5,267	41,158	35,680	0,000	0,000	5,478	62,92	56,89	6,03	47,89	0,438	0,413	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
30.04.25	1.1	0,491	40,055	34,861	0,000	0,000	5,195	40,793	35,389	0,000	0,000	5,404	62,90	56,86	6,04	47,86	0,438	0,413	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
01.05.25	1.1	0,503	40,172	34,734	0,000	0,000	5,438	40,913	35,261	0,000	0,000	5,652	62,93	56,90	6,03	47,90	0,437	0,414	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
02.05.25	1.1	0,492	39,971	34,698	0,000	0,000	5,273	40,708	35,226	0,000	0,000	5,482	62,93	56,95	5,98	47,95	0,438	0,415	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
03.05.25	1.1	0,485	39,773	34,624	0,000	0,000	5,150	40,505	35,149	0,000	0,000	5,356	62,88	56,88	6,00	47,88	0,438	0,415	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
04.05.25	1.1	0,486	39,697	34,537	0,000	0,000	5,160	40,428	35,061	0,000	0,000	5,367	62,91	56,88	6,03	47,88	0,437	0,415	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
05.05.25	1.1	0,495	39,702	34,422	0,000	0,000	5,280	40,433	34,942	0,000	0,000	5,491	62,90	56,78	6,12	47,78	0,436	0,413	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
06.05.25	1.1	0,530	40,050	34,116	0,000	0,000	5,934	40,785	34,629	0,000	0,000	6,156	62,79	56,62	6,17	47,62	0,436	0,413	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
07.05.25	1.1	0,514	39,953	34,324	0,000	0,000	5,629	40,688	34,842	0,000	0,000	5,846	62,88	56,74	6,14	47,74	0,435	0,413	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
08.05.25	1.1	0,531	39,924	34,009	0,000	0,000	5,915	40,658	34,520	0,000	0,000	6,138	62,85	56,60	6,25	47,60	0,434	0,413	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
09.05.25	1.1	0,480	39,307	34,388	0,000	0,000	4,919	40,030	34,905	0,000	0,000	5,125	62,89	56,64	6,25	47,64	0,435	0,413	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
10.05.25	1.1	0,517	39,526	33,909	0,000	0,000	5,617	40,253	34,417	0,000	0,000	5,836	62,86	56,53	6,33	47,53	0,434	0,413	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
11.05.25	1.1	0,539	39,484	33,356	0,000	0,000	6,128	40,205	33,853	0,000	0,000	6,352	62,64	56,35	6,29	47,35	0,434	0,414	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
12.05.25	1.1	0,506	38,696	33,192	0,000	0,000	5,504	39,405	33,688	0,000	0,000	5,717	62,76	56,44	6,32	47,44	0,434	0,414	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
13.05.25	1.1	0,485	38,159	33,034	0,000	0,000	5,125	38,860	33,529	0,000	0,000	5,331	62,84	56,51	6,33	47,51	0,435	0,415	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
14.05.25	1.1	0,560	38,448	31,821	0,000	0,000	6,627	39,153	32,295	0,000	0,000	6,858	62,73	56,33	6,40	47,33	0,434	0,416	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
15.05.25	1.1	0,501	37,787	32,315	0,000	0,000	5,472	38,480	32,797	0,000	0,000	5,683	62,76	56,36	6,40	47,36	0,434	0,415	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
16.05.25	1.1	0,486	37,531	32,427	0,000	0,000	5,104	38,220	32,909	0,000	0,000	5,311	62,83	56,32	6,51	47,32	0,434	0,414	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
17.05.25	1.1	0,493	37,571	32,338	0,000	0,000	5,233	38,260	32,818	0,000	0,000	5,442	62,80	56,25	6,55	47,25	0,434	0,414	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
18.05.25	1.1	0,505	37,477	31,900	0,000	0,000	5,577	38,158	32,369	0,000	0,000	5,789	62,46	55,97	6,49	46,97	0,433	0,415	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
19.05.25	1.1	0,507	37,431	31,856	0,000	0,000	5,575	38,115	32,327	0,000	0,000	5,788	62,65	56,12	6,53	47,12	0,434	0,416	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
20.05.25	1.1	0,507	37,285	31,671	0,000	0,000	5,615	37,968	32,140	0,000	0,000	5,828	62,70	56,20	6,50	47,20	0,435	0,417	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
21.05.25	1.1	0,467	36,757	31,860	0,000	0,000	4,897	37,430	32,334	0,000	0,000	5,096	62,74	56,34	6,40	47,34	0,436	0,419	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
22.05.25	1.1	0,491	36,885	31,470	0,000	0,000	5,415	37,560	31,938	0,000	0,000	5,622	62,70	56,32	6,38	47,32	0,436	0,420	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
23.05.25	1.1	0,494	36,903	31,484	0,000	0,000	5,419	37,580	31,953	0,000	0,000	5,627	62,79	56,37	6,42	47,37	0,436	0,420	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		

**Итоговые значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 1. Схема 1.1**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	M1R, т	M2R, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	V1R, м3	V2R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	dt2, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.тj, чч:мм	Канальные НС	НС ТС	
Итого	1.1	15,582	1220,037	1050,681	0,000	0,000	169,356	1242,448	1066,501	0,000	0,000	175,947	62,82	56,65	6,17	47,65	0,436	0,415	744:00	00:00	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Среднее	1.1	0,503	39,356	33,893	0,000	0,000	5,463	40,079	34,403	0,000	0,000	5,676	62,82	56,65	6,17	47,65	0,436	0,415	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	---	---
На 23.04.25	Не исп.	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
На 23.05.25	1.1	1356,909	95329,656	80987,383	0,000	0,000	14347,033	97109,844	82192,102	0,000	0,000	14917,742	62,79	56,37	6,42	47,37	0,436	0,420	64276:00	6319:55	64276:00	00:00	00:00	772:47	5547:15	00:00			

