

#133901#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 5, Калининград (ГВС)
4113
7770
ВКТ-9
5121
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,492	0	37,465	31,85	0	36,792	31,383	0	24	0	0	0	62,7	56,3	0	0,44	0,42	0	-
25.05.2025	0,508	0	37,553	31,516	0	36,88	31,055	0	24	0	0	0	62,6	56,3	0	0,44	0,42	0	-
26.05.2025	0,487	0	37,35	31,706	0	36,681	31,241	0	24	0	0	0	62,6	56,3	0	0,44	0,42	0	-
27.05.2025	0,487	0	37,378	31,779	0	36,704	31,31	0	24	0	0	0	62,8	56,5	0	0,44	0,42	0	-
28.05.2025	0,493	0	37,395	31,59	0	36,723	31,123	0	24	0	0	0	62,7	56,6	0	0,44	0,42	0	-
29.05.2025	0,435	0	36,798	32,158	0	36,134	31,681	0	24	0	0	2	62,8	56,6	0	0,44	0,42	0	-
30.05.2025	0,462	0	36,963	31,866	0	36,294	31,394	0	24	0	0	0	62,9	56,6	0	0,44	0,42	0	-
31.05.2025	0,472	0	37,035	31,76	0	36,366	31,291	0	24	0	0	0	62,9	56,6	0	0,44	0,42	0	-
01.06.2025	0,474	0	36,923	31,54	0	36,258	31,075	0	24	0	0	0	62,8	56,5	0	0,44	0,42	0	-
02.06.2025	0,476	0	36,953	31,504	0	36,288	31,039	0	24	0	0	0	62,7	56,5	0	0,44	0,42	0	-
03.06.2025	0,506	0	37,213	31,112	0	36,546	30,654	0	24	0	0	0	62,6	56,4	0	0,44	0,42	0	-
04.06.2025	0,206	0	22,798	19,585	0	22,515	19,381	0	23,02	0,98	0	32774	50,3	46,4	0	0,45	0,44	0	-
05.06.2025	0,03	0	1,19	0,466	0	1,182	0,465	0	24	0	0	512	39,6	22,8	0	0,46	0,46	0	-
06.06.2025	0,026	0	1,228	0,424	0	1,221	0,423	0	24	0	0	0	35,1	22	0	0,46	0,46	0	-
07.06.2025	0,018	0	1,178	0,388	0	1,174	0,388	0	24	0	0	0	27,7	20,3	0	0,46	0,46	0	-
08.06.2025	0,01	0	1,207	0,488	0	1,206	0,488	0	23	1	0	33410	21,6	19,1	0	0,46	0,46	0	-
09.06.2025	0,005	0	0,663	0,231	0	0,662	0,231	0	23	1	0	33282	20,3	18,4	0	0,46	0,46	0	-
10.06.2025	0,004	0	0,523	0,198	0	0,522	0,198	0	24	0	0	130	19,5	18,1	0	0,45	0,46	0	-
11.06.2025	0,005	0	0,715	0,247	0	0,714	0,247	0	24	0	0	2	19,1	18	0	0,45	0,46	0	-
12.06.2025	0,006	0	0,94	0,333	0	0,939	0,333	0	22,98	1,02	0	33286	18,7	17,7	0	0,45	0,46	0	-
13.06.2025	0,005	0	0,815	0,29	0	0,814	0,29	0	23	1	0	33282	18,7	17,9	0	0,45	0,46	0	-
14.06.2025	0,005	0	0,762	0,235	0	0,762	0,235	0	23	1	0	33282	18,9	18	0	0,45	0,46	0	-
15.06.2025	0,006	0	0,902	0,282	0	0,902	0,282	0	22,6	1,4	786435	33414	18,8	18,2	0	0,45	0,46	0	-
16.06.2025	0,001	0	0,315	0,247	0	0,315	0,247	0	8,92	15,08	0	32774	19,6	19,3	0	0,45	0,44	0	-
17.06.2025	0,289	0	25,173	20,651	0	24,856	20,44	0	13,65	10,35	0	32774	51,2	46,2	0	0,45	0,42	0	-
18.06.2025	0,494	0	42,825	37,218	0	42,056	36,658	0	24	0	0	0	62,7	57,1	0	0,45	0,43	0	-
19.06.2025	0,453	0	42,04	37,2	0	41,281	36,636	0	24	0	0	0	62,9	57,3	0	0,45	0,43	0	-
20.06.2025	0,47	0	41,963	36,802	0	41,204	36,244	0	24	0	0	0	62,9	57,3	0	0,45	0,43	0	-
21.06.2025	0,494	0	42,553	36,901	0	41,784	36,342	0	24	0	0	0	62,9	57,3	0	0,45	0,43	0	-
22.06.2025	0,48	0	42,47	37,022	0	41,706	36,461	0	24	0	0	0	62,8	57,3	0	0,45	0,43	0	-
23.06.2025	0,478	0	42,645	37,274	0	41,874	36,706	0	24	0	0	0	62,9	57,5	0	0,45	0,43	0	-
Итого:	8,777	0	721,931	614,863	0	709,355	605,941	0	711,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,777																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

711,17

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.05.2025	1356,909	97109,844	82192,102	0	95329,656	80987,383	0	64276	744	6319,92	0
23.06.2025	1365,686	97831,773	82806,961	0	96039,016	81593,32	0	64987,17	1455,17	6352,75	32,83

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 11:39:30