

#11989#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 5, Калининград (ГВС)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 7770
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5121
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2022 | 0,396 | 0 | 32,335 | 29,092 | 0 | 31,744 | 28,681 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 55,3 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | - |
| 25.08.2022 | 0,408 | 0 | 32,45 | 28,969 | 0 | 31,857 | 28,56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 55,2 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | - |
| 26.08.2022 | 0,392 | 0 | 32,38 | 29,194 | 0 | 31,788 | 28,78 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 55,3 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | - |
| 27.08.2022 | 0,384 | 0 | 32,383 | 29,347 | 0 | 31,791 | 28,931 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 55,4 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | - |
| 28.08.2022 | 0,435 | 0 | 32,86 | 28,798 | 0 | 32,259 | 28,39 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 55,4 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | - |
| 29.08.2022 | 0,412 | 0 | 32,695 | 29,14 | 0 | 32,098 | 28,728 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 55,3 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | - |
| 30.08.2022 | 0,421 | 0 | 32,675 | 29,055 | 0 | 32,078 | 28,648 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,2 | 55 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | - |
| 31.08.2022 | 0,44 | 0 | 32,765 | 28,873 | 0 | 32,167 | 28,471 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,2 | 54,8 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | - |
| 01.09.2022 | 0,459 | 0 | 32,943 | 28,688 | 0 | 32,341 | 28,29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,2 | 54,7 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | - |
| 02.09.2022 | 0,466 | 0 | 33,163 | 28,835 | 0 | 32,558 | 28,436 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,2 | 54,7 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | - |
| 03.09.2022 | 0,475 | 0 | 33,255 | 28,836 | 0 | 32,649 | 28,439 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,2 | 54,5 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | - |
| 04.09.2022 | 0,505 | 0 | 33,57 | 28,595 | 0 | 32,958 | 28,203 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,2 | 54,4 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | - |
| 05.09.2022 | 0,494 | 0 | 33,553 | 28,805 | 0 | 32,941 | 28,409 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,2 | 54,4 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | - |
| 06.09.2022 | 0,476 | 0 | 33,303 | 28,917 | 0 | 32,696 | 28,52 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,2 | 54,4 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | - |
| 07.09.2022 | 0,502 | 0 | 33,135 | 28,234 | 0 | 32,531 | 27,849 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,2 | 54,3 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | - |
| 08.09.2022 | 0,487 | 0 | 32,9 | 28,306 | 0 | 32,301 | 27,92 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,2 | 54,2 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | - |
| 09.09.2022 | 0,5 | 0 | 32,943 | 28,31 | 0 | 32,331 | 27,92 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,8 | 54,5 | 0 | 0,43 | 0,4 | 0 | - |
| 10.09.2022 | 0,491 | 0 | 32,753 | 28,36 | 0 | 32,138 | 27,966 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 54,8 | 0 | 0,43 | 0,4 | 0 | - |
| 11.09.2022 | 0,527 | 0 | 33,033 | 27,925 | 0 | 32,413 | 27,537 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 54,8 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | - |
| 12.09.2022 | 0,526 | 0 | 32,123 | 26,949 | 0 | 31,52 | 26,577 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 54,6 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | - |
| 13.09.2022 | 0,485 | 0 | 30,923 | 26,494 | 0 | 30,343 | 26,13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 54,4 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 14.09.2022 | 0,488 | 0 | 30,905 | 26,447 | 0 | 30,326 | 26,085 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 54,3 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 15.09.2022 | 0,503 | 0 | 31,293 | 26,573 | 0 | 30,707 | 26,21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 54,3 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | - |
| 16.09.2022 | 0,505 | 0 | 30,76 | 26,035 | 0 | 30,185 | 25,683 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64 | 54 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | - |
| 17.09.2022 | 0,499 | 0 | 30,89 | 26,311 | 0 | 30,312 | 25,955 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64 | 54 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | - |
| 18.09.2022 | 0,529 | 0 | 31,088 | 25,87 | 0 | 30,505 | 25,519 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 54,1 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 19.09.2022 | 0,509 | 0 | 30,94 | 26,126 | 0 | 30,361 | 25,771 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 54,2 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 20.09.2022 | 0,497 | 0 | 32,42 | 27,341 | 0 | 31,845 | 26,98 | 0 | 23,7 | 0,3 | 0 | 32774 | 62 | 53,2 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 | - |
| 21.09.2022 | 0,577 | 0 | 36,418 | 30,547 | 0 | 35,735 | 30,115 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 55,3 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | - |
| 22.09.2022 | 0,556 | 0 | 35,698 | 30,184 | 0 | 35,028 | 29,758 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 55,2 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | - |
| 23.09.2022 | 0,525 | 0 | 34,858 | 29,922 | 0 | 34,204 | 29,501 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 55,1 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | - |
| Итого: | 14,869 | 0 | 1013,41 | 875,078 | 0 | 994,71 | 862,962 | 0 | 743,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 14,869 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,7

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.08.2022 | 913,441 | 63960,797 | 53437,762 | 0 | 62797,336 | 52657,012 | 0 | 43839,12 | 768 | 2660,78 | 0 |
| 23.09.2022 | 928,309 | 64974,203 | 54312,836 | 0 | 63792,047 | 53519,973 | 0 | 44582,82 | 1511,7 | 2661,08 | 0,3 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 15:29:38