

#67583#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 5, Калининград (ГВС)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 7770
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5121
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2023 | 0,619 | 0 | 45,26 | 39,041 | 0 | 44,409 | 38,459 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 56,7 | 0 | 0,45 | 0,29 | 0 | - |
| 25.12.2023 | 0,529 | 0 | 43,518 | 39,085 | 0 | 42,702 | 38,507 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 56,4 | 0 | 0,45 | 0,26 | 0 | - |
| 26.12.2023 | 0,577 | 0 | 44,185 | 38,828 | 0 | 43,356 | 38,253 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 56,5 | 0 | 0,45 | 0,27 | 0 | - |
| 27.12.2023 | 0,588 | 0 | 44,05 | 38,412 | 0 | 43,222 | 37,841 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 56,6 | 0 | 0,44 | 0,27 | 0 | - |
| 28.12.2023 | 0,553 | 0 | 43,213 | 38,212 | 0 | 42,401 | 37,645 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 56,5 | 0 | 0,44 | 0,25 | 0 | - |
| 29.12.2023 | 0,548 | 0 | 42,918 | 38,021 | 0 | 42,113 | 37,459 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 56,4 | 0 | 0,44 | 0,24 | 0 | - |
| 30.12.2023 | 0,615 | 0 | 43,588 | 37,378 | 0 | 42,77 | 36,825 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 56,4 | 0 | 0,44 | 0,25 | 0 | - |
| 31.12.2023 | 0,635 | 0 | 43,723 | 37,089 | 0 | 42,902 | 36,54 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 56,4 | 0 | 0,44 | 0,25 | 0 | - |
| 01.01.2024 | 0,531 | 0 | 42,038 | 37,436 | 0 | 41,247 | 36,882 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 56,4 | 0 | 0,44 | 0,24 | 0 | - |
| 02.01.2024 | 0,561 | 0 | 42,38 | 37,276 | 0 | 41,583 | 36,726 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,3 | 56,3 | 0 | 0,44 | 0,23 | 0 | - |
| 03.01.2024 | 0,571 | 0 | 42,523 | 37,322 | 0 | 41,723 | 36,773 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 56,2 | 0 | 0,44 | 0,22 | 0 | - |
| 04.01.2024 | 0,501 | 0 | 33,605 | 29,022 | 0 | 32,957 | 28,596 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 65 | 56,1 | 0 | 0,38 | 0,18 | 0 | - |
| 05.01.2024 | 0,595 | 0 | 48,448 | 42,983 | 0 | 47,537 | 42,333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 57 | 0 | 0,45 | 0,19 | 0 | - |
| 06.01.2024 | 0,595 | 0 | 47,913 | 42,402 | 0 | 47,011 | 41,761 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,3 | 57 | 0 | 0,45 | 0,19 | 0 | - |
| 07.01.2024 | 0,584 | 0 | 47,495 | 42,365 | 0 | 46,602 | 41,73 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 56,8 | 0 | 0,45 | 0,18 | 0 | - |
| 08.01.2024 | 0,699 | 0 | 49,005 | 41,765 | 0 | 48,084 | 41,142 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 56,6 | 0 | 0,44 | 0,17 | 0 | - |
| 09.01.2024 | 0,63 | 0 | 47,413 | 41,377 | 0 | 46,524 | 40,761 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 56,5 | 0 | 0,44 | 0,16 | 0 | - |
| 10.01.2024 | 0,613 | 0 | 46,463 | 40,64 | 0 | 45,591 | 40,034 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 56,6 | 0 | 0,44 | 0,16 | 0 | - |
| 11.01.2024 | 0,58 | 0 | 45,398 | 40,166 | 0 | 44,545 | 39,567 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 56,6 | 0 | 0,44 | 0,16 | 0 | - |
| 12.01.2024 | 0,585 | 0 | 45,578 | 40,194 | 0 | 44,721 | 39,593 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 56,6 | 0 | 0,44 | 0,15 | 0 | - |
| 13.01.2024 | 0,592 | 0 | 45,573 | 40,047 | 0 | 44,716 | 39,448 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 56,6 | 0 | 0,44 | 0,15 | 0 | - |
| 14.01.2024 | 0,639 | 0 | 46,015 | 39,593 | 0 | 45,152 | 39,003 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 56,5 | 0 | 0,44 | 0,14 | 0 | - |
| 15.01.2024 | 0,571 | 0 | 44,745 | 39,623 | 0 | 43,906 | 39,034 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 56,5 | 0 | 0,44 | 0,13 | 0 | - |
| 16.01.2024 | 0,62 | 0 | 45,348 | 39,277 | 0 | 44,496 | 38,692 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 56,5 | 0 | 0,44 | 0,13 | 0 | - |
| 17.01.2024 | 0,626 | 0 | 45,458 | 39,256 | 0 | 44,603 | 38,67 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 56,6 | 0 | 0,44 | 0,13 | 0 | - |
| 18.01.2024 | 0,624 | 0 | 45,21 | 38,947 | 0 | 44,36 | 38,364 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 56,6 | 0 | 0,44 | 0,13 | 0 | - |
| 19.01.2024 | 0,557 | 0 | 44,31 | 39,449 | 0 | 43,48 | 38,864 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 56,4 | 0 | 0,44 | 0,11 | 0 | - |
| 20.01.2024 | 0,584 | 0 | 44,488 | 39,044 | 0 | 43,653 | 38,463 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 56,5 | 0 | 0,44 | 0,11 | 0 | - |
| 21.01.2024 | 0,597 | 0 | 44,39 | 38,638 | 0 | 43,556 | 38,061 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 56,6 | 0 | 0,44 | 0,11 | 0 | - |
| 22.01.2024 | 0,602 | 0 | 44,39 | 38,546 | 0 | 43,558 | 37,972 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 56,5 | 0 | 0,44 | 0,1 | 0 | - |
| 23.01.2024 | 0,592 | 0 | 44,165 | 38,53 | 0 | 43,338 | 37,958 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 56,4 | 0 | 0,44 | 0,1 | 0 | - |
| Итого: | 18,313 | 0 | 1382,806 | 1209,964 | 0 | 1356,818 | 1191,956 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 18,313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.12.2023 | 1170,019 | 82381,312 | 69393,977 | 0 | 80872,234 | 68380,766 | 0 | 55409,02 | 743,13 | 2778,88 | 0,87 |
| 23.01.2024 | 1188,33 | 83764,117 | 70603,938 | 0 | 82229,055 | 69572,727 | 0 | 56153,02 | 1487,13 | 2778,88 | 0,87 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2024 7:29:31