

#116640#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологический пер. 1-3, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 8453
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 18072162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	3,175	0	33,06	0	0	32,332	0	0	24	0	70,1	46,6	0,61	0,6	-
25.01.2025	2,839	0	29,972	0	0	29,349	0	0	24	0	67,9	44,8	0,59	0,58	-
26.01.2025	2,792	0	31,77	0	0	31,152	0	0	24	0	65,6	44,2	0,59	0,58	-
27.01.2025	2,602	0	28,062	0	0	27,506	0	0	24	0	66,1	43,5	0,6	0,59	-
28.01.2025	2,344	0	24,43	0	0	23,957	0	0	24	0	65,4	42	0,61	0,6	-
29.01.2025	2,476	0	26,431	0	0	25,921	0	0	24	0	65,4	42,5	0,61	0,6	-
30.01.2025	2,535	0	27,102	0	0	26,573	0	0	24	0	65,7	42,9	0,61	0,6	-
31.01.2025	2,913	0	32,207	0	0	31,552	0	0	24	0	67,1	45,1	0,61	0,6	-
01.02.2025	3,22	0	35,102	0	0	34,348	0	0	24	0	69,2	46,8	0,62	0,61	-
02.02.2025	3,516	0	36,244	0	0	35,413	0	0	24	0	71,7	48	0,59	0,58	-
03.02.2025	3,618	0	37,862	0	0	36,983	0	0	24	0	72,3	48,9	0,6	0,59	-
04.02.2025	3,246	0	33,935	0	0	33,18	0	0	24	0	70,5	47,1	0,61	0,6	-
05.02.2025	3,456	0	37,447	0	0	36,612	0	0	24	0	70,6	48,1	0,6	0,59	-
06.02.2025	3,022	0	31,898	0	0	31,225	0	0	24	0	68,5	45,4	0,61	0,6	-
07.02.2025	3,416	0	34,557	0	0	33,771	0	0	24	0	71,4	47,2	0,59	0,58	-
08.02.2025	4,206	0	42,746	0	0	41,652	0	0	24	0	76,2	52,1	0,6	0,59	-
09.02.2025	4,488	0	44,962	0	0	43,748	0	0	24	0	78,5	54	0,6	0,59	-
10.02.2025	4,992	0	51,591	0	0	50,156	0	0	24	0	79,9	56,1	0,6	0,59	-
11.02.2025	5,084	0	54,837	0	0	53,316	0	0	24	0	79,8	57	0,61	0,6	-
12.02.2025	4,805	0	50,933	0	0	49,529	0	0	24	0	79,5	56,4	0,61	0,6	-
13.02.2025	4,487	0	47,073	0	0	45,802	0	0	24	0	78,7	55,3	0,62	0,61	-
14.02.2025	4,282	0	42,659	0	0	41,529	0	0	24	0	77,7	53,1	0,59	0,58	-
15.02.2025	4,444	0	45,362	0	0	44,159	0	0	24	0	77,8	53,8	0,59	0,58	-
16.02.2025	4,676	0	48,292	0	0	46,98	0	0	24	0	78,8	55,1	0,6	0,59	-
17.02.2025	4,303	0	44,886	0	0	43,701	0	0	24	0	77,6	54,1	0,6	0,59	-
18.02.2025	4,069	0	40,768	0	0	39,717	0	0	24	0	76,5	52	0,59	0,58	-
19.02.2025	4,092	0	41,794	0	0	40,722	0	0	24	0	76,4	52,4	0,59	0,58	-
20.02.2025	4,538	0	47,486	0	0	46,182	0	0	24	0	79,3	55,9	0,6	0,59	-
21.02.2025	4,157	0	42,753	0	0	41,623	0	0	24	0	77,7	53,9	0,59	0,58	-
22.02.2025	3,538	0	35,099	0	0	34,254	0	0	24	0	73,7	49	0,6	0,59	-
23.02.2025	3,629	0	39,725	0	0	38,802	0	0	24	0	72,2	49,9	0,6	0,59	-
Итого:	114,96	0	1201,045	0	0	1171,746	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,458														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	1159,575	11386,028	0	0	11133,287	0	0	18154	1082
23.02.2025	1274,537	12587,072	0	0	12305,034	0	0	18898	1082

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2025 7:43:59