

#121256#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологический пер. 1-3, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 8453
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 18072162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,262	0	34,917	0	0	34,138	0	0	24	0	70,6	47,8	0,59	0,58	-
25.02.2025	3,269	0	38,147	0	0	37,341	0	0	24	0	68,5	47,6	0,59	0,58	-
26.02.2025	3,036	0	33,495	0	0	32,792	0	0	24	0	68,3	46,2	0,59	0,58	-
27.02.2025	2,917	0	33,556	0	0	32,881	0	0	24	0	66,7	45,5	0,59	0,59	-
28.02.2025	3,077	0	35,465	0	0	34,74	0	0	24	0	67,2	46,1	0,6	0,59	-
01.03.2025	3,325	0	37,213	0	0	36,409	0	0	24	0	69,4	47,6	0,6	0,6	-
02.03.2025	3,068	0	32,188	0	0	31,495	0	0	24	0	69,3	46	0,6	0,59	-
03.03.2025	2,83	0	30,654	0	0	30,029	0	0	24	0	67,2	44,7	0,59	0,59	-
04.03.2025	2,737	0	29,569	0	0	28,976	0	0	24	0	66,6	44	0,59	0,58	-
05.03.2025	2,499	0	26,615	0	0	26,094	0	0	24	0	65,7	42,9	0,6	0,59	-
06.03.2025	2,263	0	23,209	0	0	22,759	0	0	24	0	65,5	41,8	0,6	0,59	-
07.03.2025	2,372	0	25,726	0	0	25,218	0	0	24	0	66	43,5	0,6	0,59	-
08.03.2025	2,35	0	27,001	0	0	26,477	0	0	24	0	65,4	44,2	0,61	0,6	-
09.03.2025	2,268	0	25,569	0	0	25,076	0	0	24	0	65,3	43,7	0,61	0,6	-
10.03.2025	1,87	0	19,395	0	0	19,024	0	0	24	0	64,9	41,4	0,6	0,59	-
11.03.2025	2,858	0	32,388	0	0	31,739	0	0	24	0	66,6	45,1	0,59	0,59	-
12.03.2025	2,729	0	30,399	0	0	29,785	0	0	24	0	66,9	45	0,6	0,59	-
13.03.2025	2,965	0	31,693	0	0	31,019	0	0	24	0	68,8	46	0,6	0,59	-
14.03.2025	3,274	0	34,376	0	0	33,604	0	0	24	0	70,9	47,6	0,6	0,59	-
15.03.2025	3,554	0	39,206	0	0	38,308	0	0	24	0	71,7	49,5	0,61	0,6	-
16.03.2025	3,451	0	36,718	0	0	35,879	0	0	24	0	71,6	48,6	0,61	0,6	-
17.03.2025	3,641	0	39,485	0	0	38,565	0	0	24	0	72,3	49,8	0,6	0,59	-
18.03.2025	3,11	0	32,877	0	0	32,142	0	0	24	0	70,7	47,5	0,6	0,59	-
19.03.2025	2,984	0	32,562	0	0	31,88	0	0	24	0	68,3	46	0,6	0,59	-
20.03.2025	2,829	0	33,914	0	0	33,213	0	0	24	0	67,7	47,4	0,6	0,59	-
21.03.2025	2,628	0	30,729	0	0	30,131	0	0	24	0	65,6	44,7	0,6	0,6	-
22.03.2025	2,507	0	28,275	0	0	27,707	0	0	24	0	66,8	45,2	0,61	0,6	-
23.03.2025	2,472	0	27,274	0	0	26,745	0	0	24	0	65,6	43,5	0,61	0,6	-
Итого:	80,145	0	882,615	0	0	864,166	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,142														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	1274,537	12587,072	0	0	12305,034	0	0	18898	1082
23.03.2025	1354,681	13469,688	0	0	13169,2	0	0	19570	1082

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2025 11:05:57