

#296895#

Отчёт по теплотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Зоологический пер. 1-3, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 8453  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 18072162  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,8	0	32,213	0	0	31,559	0	0	24	0	66,8	45,6	0,6	0,59	-
20.03.2026	2,783	0	27,479	0	0	26,893	0	0	24	0	68,9	44,2	0,6	0,59	-
21.03.2026	2,89	0	29,344	0	0	28,711	0	0	24	0	69,4	45,4	0,6	0,6	-
22.03.2026	2,712	0	27,632	0	0	27,042	0	0	24	0	69	45	0,6	0,59	-
23.03.2026	2,22	0	21,243	0	0	20,797	0	0	24	0	68,3	42,8	0,6	0,59	-
24.03.2026	2,196	0	20,688	0	0	20,255	0	0	24	0	68,2	42,3	0,59	0,58	-
25.03.2026	1,903	0	16,608	0	0	16,268	0	0	24	0	67,3	39,4	0,59	0,58	-
26.03.2026	2,684	0	26,232	0	0	25,673	0	0	24	0	68,9	43,9	0,6	0,59	-
27.03.2026	2,908	0	29,604	0	0	28,963	0	0	24	0	69,5	45,5	0,6	0,59	-
28.03.2026	2,831	0	29,434	0	0	28,795	0	0	24	0	69,5	46	0,61	0,6	-
29.03.2026	2,545	0	24,378	0	0	23,858	0	0	24	0	69	43,5	0,61	0,6	-
30.03.2026	2,537	0	24,586	0	0	24,058	0	0	24	0	69,1	43,9	0,61	0,6	-
31.03.2026	2,728	0	26,693	0	0	26,119	0	0	24	0	69,3	44,3	0,6	0,59	-
01.04.2026	2,826	0	28,761	0	0	28,146	0	0	24	0	69,1	45,2	0,61	0,6	-
02.04.2026	2,933	0	30,062	0	0	29,398	0	0	24	0	70,4	46,6	0,6	0,59	-
03.04.2026	2,872	0	30,347	0	0	29,709	0	0	24	0	68,4	45,3	0,6	0,59	-
04.04.2026	2,704	0	26,17	0	0	25,607	0	0	24	0	69,2	44	0,6	0,59	-
05.04.2026	2,272	0	21,389	0	0	20,938	0	0	24	0	68,5	42,6	0,6	0,6	-
06.04.2026	2,542	0	23,993	0	0	23,482	0	0	24	0	68,9	43,1	0,6	0,59	-
07.04.2026	2,754	0	27,114	0	0	26,535	0	0	24	0	69	44,2	0,6	0,59	-
08.04.2026	2,967	0	29,433	0	0	28,785	0	0	24	0	70,2	45,5	0,61	0,6	-
09.04.2026	3,037	0	30,806	0	0	30,13	0	0	24	0	70	46	0,6	0,59	-
10.04.2026	2,873	0	29,039	0	0	28,405	0	0	24	0	69,8	45,6	0,61	0,6	-
11.04.2026	2,565	0	25,073	0	0	24,537	0	0	24	0	69	44	0,61	0,6	-
12.04.2026	2,291	0	21,978	0	0	21,513	0	0	24	0	68,6	43,1	0,62	0,61	-
13.04.2026	2,228	0	21,128	0	0	20,688	0	0	24	0	68,1	42,3	0,61	0,6	-
14.04.2026	1,913	0	17,249	0	0	16,894	0	0	24	0	67,6	40,6	0,61	0,61	-
15.04.2026	2,182	0	19,598	0	0	19,191	0	0	24	0	68	40,9	0,61	0,6	-
16.04.2026	2,549	0	24,955	0	0	24,419	0	0	24	0	69,1	44,2	0,61	0,61	-
17.04.2026	2,64	0	25,871	0	0	25,314	0	0	24	0	69,2	44,3	0,61	0,61	-
18.04.2026	2,094	0	19,448	0	0	19,036	0	0	24	0	68,6	42,4	0,6	0,59	-
Итого:	79,979	0	788,548	0	0	771,718	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,103														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	1979,821	19626,839	0	0	19175,672	0	0	28180	1112
18.04.2026	2059,798	20415,389	0	0	19947,39	0	0	28924	1112

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 11:30:15