

# #12036#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Зоологический пер. 1-3, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 8453  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 18072162  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	2,456	0	22,396	0	0	21,92	0	0	24	0	68,5	41,7	0,33	0,24	3,9
25.03.2021	2,009	0	18,699	0	0	18,33	0	0	24	0	65,8	39,6	0,34	0,23	4,8
26.03.2021	2,122	0	22,09	0	0	21,664	0	0	24	0	64,9	41,6	0,33	0,23	6,9
27.03.2021	1,807	0	16,854	0	0	16,525	0	0	24	0	65,4	39,3	0,33	0,23	5,1
28.03.2021	2,249	0	21,862	0	0	21,434	0	0	24	0	65,6	40,5	0,31	0,22	8,7
29.03.2021	2,091	0	19,728	0	0	19,344	0	0	24	0	65,3	39,5	0,32	0,22	5,8
30.03.2021	1,673	0	14,827	0	0	14,547	0	0	24	0	64,2	36,8	0,32	0,22	7,8
31.03.2021	1,571	0	13,898	0	0	13,636	0	0	24	0	64,2	36,7	0,33	0,22	9,8
01.04.2021	2,395	0	23,135	0	0	22,676	0	0	24	0	65,9	40,7	0,32	0,22	8,7
02.04.2021	2,66	0	28,034	0	0	27,461	0	0	24	0	66,9	43,8	0,31	0,22	4,7
03.04.2021	2,598	0	26,459	0	0	25,925	0	0	24	0	66,5	42,6	0,32	0,22	3,8
04.04.2021	2,609	0	28,569	0	0	27,987	0	0	24	0	66,9	44,7	0,32	0,23	3,8
05.04.2021	2,707	0	28,167	0	0	27,594	0	0	24	0	67	43,5	0,31	0,22	4,2
06.04.2021	2,748	0	27,431	0	0	26,844	0	0	24	0	68,8	44,3	0,31	0,23	2,7
07.04.2021	2,92	0	31,538	0	0	30,869	0	0	24	0	68,4	45,9	0,31	0,22	2,6
08.04.2021	2,552	0	24,907	0	0	24,381	0	0	24	0	68,3	43,3	0,32	0,22	2,8
09.04.2021	2,186	0	20,4	0	0	19,986	0	0	24	0	66,8	40,7	0,31	0,22	4,3
10.04.2021	2,231	0	22,027	0	0	21,604	0	0	24	0	64,8	40,2	0,31	0,22	7,2
11.04.2021	1,49	0	15,027	0	0	14,748	0	0	24	0	63,7	39,5	0,33	0,22	4,9
12.04.2021	1,699	0	15,54	0	0	15,252	0	0	24	0	63,6	37	0,33	0,22	10,3
13.04.2021	2,28	0	22,892	0	0	22,45	0	0	24	0	65	40,8	0,31	0,22	7,7
14.04.2021	2,428	0	26,093	0	0	25,589	0	0	24	0	65	42,4	0,3	0,22	4,7
15.04.2021	2,2	0	22,537	0	0	22,104	0	0	24	0	64,9	41,1	0,3	0,22	4,1
16.04.2021	2,157	0	20,494	0	0	20,099	0	0	24	0	65	39,4	0,32	0,22	5,8
17.04.2021	1,616	0	15,096	0	0	14,817	0	0	24	0	63,6	37,6	0,33	0,22	5,6
18.04.2021	1,12	0	10,333	0	0	10,151	0	0	24	0	61,8	35,5	0,33	0,22	8,3
19.04.2021	1,072	0	9,658	0	0	9,487	0	0	24	0	61,7	34,8	0,33	0,22	10,4
20.04.2021	1,209	0	10,72	0	0	10,528	0	0	24	0	62,4	34,9	0,34	0,22	11
21.04.2021	1,645	0	15,423	0	0	15,134	0	0	24	0	64	38	0,33	0,22	9,9
22.04.2021	2,315	0	22,869	0	0	22,425	0	0	24	0	65,4	40,7	0,33	0,22	8,6
23.04.2021	2,41	0	24,907	0	0	24,419	0	0	24	0	65,5	42	0,32	0,23	4,6
Итого:	65,225	0	642,61	0	0	629,93	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,579														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2021	1209,748	11748,009	0	0	11485,732	0	0	18092	905
23.04.2021	1274,974	12390,62	0	0	12115,666	0	0	18836	905

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2021 19:29:20