

#126369#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологический пер. 1-3, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 8453
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 18072162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,714	0	30,194	0	0	29,597	0	0	24	0	66,2	44,3	0,6	0,6	6,8
25.03.2025	2,618	0	32,597	0	0	31,95	0	0	24	0	66,2	46,6	0,61	0,6	5,5
26.03.2025	2,569	0	28,025	0	0	27,479	0	0	24	0	65,6	43,3	0,61	0,6	4,4
27.03.2025	2,712	0	30,729	0	0	30,126	0	0	24	0	65,8	44,3	0,61	0,6	6,9
28.03.2025	2,145	0	22,215	0	0	21,784	0	0	24	0	65,4	41,8	0,61	0,6	5,7
29.03.2025	1,87	0	19,929	0	0	19,553	0	0	24	0	64,4	41,6	0,62	0,61	8,9
30.03.2025	2,497	0	26,428	0	0	25,912	0	0	24	0	65,7	42,7	0,61	0,6	9,9
31.03.2025	2,498	0	27,269	0	0	26,736	0	0	24	0	65,8	43,5	0,61	0,6	6,8
01.04.2025	2,696	0	30,551	0	0	29,945	0	0	24	0	66,2	44,7	0,6	0,59	5,9
02.04.2025	2,225	0	23,747	0	0	23,287	0	0	24	0	65,4	42,6	0,61	0,6	-
03.04.2025	1,766	0	17,739	0	0	17,399	0	0	24	0	64,9	40,6	0,62	0,61	-
04.04.2025	2,322	0	24,948	0	0	24,466	0	0	24	0	65,5	42,8	0,63	0,62	-
05.04.2025	3,085	0	33,582	0	0	32,865	0	0	24	0	69	46,6	0,61	0,6	-
06.04.2025	3,4	0	36,974	0	0	36,14	0	0	24	0	71,1	48,6	0,6	0,59	-
07.04.2025	3,062	0	32,166	0	0	31,45	0	0	24	0	70,5	47,3	0,59	0,58	-
08.04.2025	2,893	0	31,515	0	0	30,858	0	0	24	0	68,1	45,7	0,6	0,59	-
09.04.2025	2,907	0	31,956	0	0	31,285	0	0	24	0	68,3	46,1	0,6	0,59	-
10.04.2025	3,103	0	35,312	0	0	34,564	0	0	24	0	68,7	47,2	0,6	0,59	-
11.04.2025	2,68	0	29,201	0	0	28,607	0	0	24	0	67,1	44,8	0,6	0,59	-
12.04.2025	2,378	0	27,524	0	0	26,977	0	0	24	0	66,3	45,2	0,6	0,59	-
13.04.2025	1,462	0	15,435	0	0	15,147	0	0	24	0	64	40,9	0,6	0,6	-
14.04.2025	1,292	0	12,02	0	0	11,806	0	0	24	0	62,5	36,4	0,6	0,59	-
15.04.2025	1,07	0	10,372	0	0	10,183	0	0	24	0	63	37,9	0,6	0,59	-
16.04.2025	1,301	0	12,028	0	0	11,813	0	0	24	0	62,5	36,2	0,6	0,59	-
17.04.2025	0,679	0	6,385	0	0	6,267	0	0	24	0	63,7	37,8	0,61	0,6	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	20,4	0,62	0,61	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,3	20,1	0,63	0,62	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,6	19,5	0,64	0,63	-
Итого:	57,944	0	628,841	0	0	616,196	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,84														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1354,681	13469,688	0	0	13169,2	0	0	19570	1082
20.04.2025	1412,628	14098,529	0	0	13785,398	0	0	20242	1082

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2025 14:41:12