

#12016#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК
 Адрес потребителя Зоологический пер. 1-3, Калининград
 Номер абонента 13
 Порядковый номер 8453
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 18072162
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 01.10.2021 | 0,356 | 0 | 3,419 | 0 | 0 | 3,375 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,1 | 26,9 | 0,13 | 0,06 | - |
| 02.10.2021 | 1,263 | 0 | 12,101 | 0 | 0 | 11,885 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 36,9 | 0,33 | 0,19 | - |
| 03.10.2021 | 1,086 | 0 | 9,741 | 0 | 0 | 9,573 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 34,1 | 0,36 | 0,21 | - |
| 04.10.2021 | 1,097 | 0 | 9,614 | 0 | 0 | 9,451 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 33 | 0,35 | 0,21 | - |
| 05.10.2021 | 1,092 | 0 | 9,087 | 0 | 0 | 8,931 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 32 | 0,33 | 0,22 | - |
| 06.10.2021 | 1,171 | 0 | 9,62 | 0 | 0 | 9,455 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 31,7 | 0,33 | 0,22 | - |
| 07.10.2021 | 1,438 | 0 | 12,229 | 0 | 0 | 12,008 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 34,1 | 0,33 | 0,22 | - |
| 08.10.2021 | 1,937 | 0 | 18,036 | 0 | 0 | 17,697 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 38 | 0,32 | 0,23 | - |
| 09.10.2021 | 2,006 | 0 | 17,903 | 0 | 0 | 17,544 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 39 | 0,33 | 0,23 | - |
| 10.10.2021 | 2,049 | 0 | 18,868 | 0 | 0 | 18,499 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,6 | 39,1 | 0,32 | 0,23 | - |
| 11.10.2021 | 2,091 | 0 | 19,582 | 0 | 0 | 19,202 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 39,2 | 0,32 | 0,23 | - |
| 12.10.2021 | 2,044 | 0 | 18,307 | 0 | 0 | 17,949 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,4 | 38,2 | 0,33 | 0,23 | - |
| 13.10.2021 | 2,145 | 0 | 20,202 | 0 | 0 | 19,814 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,8 | 39 | 0,32 | 0,23 | - |
| 14.10.2021 | 2,294 | 0 | 22,271 | 0 | 0 | 21,828 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 40,9 | 0,32 | 0,23 | - |
| 15.10.2021 | 1,619 | 0 | 14,043 | 0 | 0 | 13,779 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 36,1 | 0,33 | 0,23 | - |
| 16.10.2021 | 1,915 | 0 | 17,678 | 0 | 0 | 17,345 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 37,7 | 0,33 | 0,23 | - |
| 17.10.2021 | 1,937 | 0 | 17,511 | 0 | 0 | 17,177 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 37,6 | 0,32 | 0,23 | - |
| 18.10.2021 | 2,066 | 0 | 19,042 | 0 | 0 | 18,676 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | 38,5 | 0,32 | 0,23 | - |
| 19.10.2021 | 2,372 | 0 | 24,518 | 0 | 0 | 24,042 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,3 | 41,8 | 0,31 | 0,23 | - |
| 20.10.2021 | 1,096 | 0 | 9,614 | 0 | 0 | 9,444 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 34,2 | 0,33 | 0,23 | - |
| 21.10.2021 | 1,167 | 0 | 9,82 | 0 | 0 | 9,652 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61 | 32,1 | 0,33 | 0,23 | - |
| 22.10.2021 | 2,127 | 0 | 19,918 | 0 | 0 | 19,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 38,4 | 0,32 | 0,23 | - |
| 23.10.2021 | 2,285 | 0 | 22,21 | 0 | 0 | 21,782 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | 39,9 | 0,32 | 0,23 | - |
| Итого: | 38,653 | 0 | 355,334 | 0 | 0 | 348,648 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 9,232 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 552
 Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 30.09.2021 | 1290,141 | 12553,735 | 0 | 0 | 12275,58 | 0 | 0 | 22662 | 919 |
| 23.10.2021 | 1328,796 | 12909,072 | 0 | 0 | 12624,228 | 0 | 0 | 23214 | 919 |

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 29.12.2021 16:59:09