

#112545#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологический пер. 1-3, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 8453
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 18072162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	3,393	0	34,438	0	0	33,655	0	0	24	0	71,4	47,3	0,6	0,59	4,2
25.12.2024	3,21	0	33,299	0	0	32,555	0	0	24	0	70,7	47,2	0,6	0,59	1,8
26.12.2024	2,986	0	33,032	0	0	32,347	0	0	24	0	67,9	45,9	0,6	0,59	2,1
27.12.2024	2,804	0	30,236	0	0	29,621	0	0	24	0	67,2	44,6	0,6	0,59	3,8
28.12.2024	2,946	0	34,354	0	0	33,674	0	0	24	0	66,2	45,3	0,6	0,59	5,3
29.12.2024	3,061	0	33,644	0	0	32,946	0	0	24	0	67,9	45,7	0,59	0,58	4,3
30.12.2024	2,96	0	32,908	0	0	32,236	0	0	24	0	67,3	45,3	0,59	0,58	3,9
31.12.2024	2,897	0	32,218	0	0	31,572	0	0	24	0	66,7	44,8	0,58	0,57	4,8
01.01.2025	3,006	0	33,787	0	0	33,1	0	0	24	0	67,2	45,5	0,6	0,6	5,5
02.01.2025	3,269	0	35,456	0	0	34,694	0	0	24	0	69,2	46,7	0,6	0,59	4,2
03.01.2025	3,797	0	38,581	0	0	37,638	0	0	24	0	74,2	50,2	0,6	0,59	4
04.01.2025	4,048	0	40,493	0	0	39,473	0	0	24	0	75,6	51,1	0,59	0,58	-0,5
05.01.2025	4,072	0	40,039	0	0	39,015	0	0	24	0	76,2	51,3	0,59	0,59	-0,9
06.01.2025	3,935	0	40,2	0	0	39,187	0	0	24	0	75,5	51,5	0,59	0,58	-1,8
07.01.2025	2,982	0	32,487	0	0	31,821	0	0	24	0	67,5	45,1	0,59	0,59	-1,4
08.01.2025	3,345	0	36,635	0	0	35,849	0	0	24	0	69,2	46,9	0,59	0,58	4,9
09.01.2025	3,632	0	37,881	0	0	37,004	0	0	24	0	72,2	48,7	0,59	0,58	2,3
10.01.2025	3,315	0	34,326	0	0	33,554	0	0	24	0	70,9	47,3	0,6	0,59	0,7
11.01.2025	3,813	0	38,629	0	0	37,696	0	0	24	0	73,8	49,7	0,59	0,58	-
12.01.2025	3,77	0	37,472	0	0	36,559	0	0	24	0	74,2	49,6	0,59	0,58	-
13.01.2025	3,989	0	41,465	0	0	40,446	0	0	24	0	74,5	51	0,6	0,59	-
14.01.2025	3,786	0	39,832	0	0	38,879	0	0	24	0	73,4	50,1	0,58	0,58	-
15.01.2025	3,125	0	33,75	0	0	33,033	0	0	24	0	68,7	46,2	0,6	0,59	-
16.01.2025	3,217	0	35,852	0	0	35,096	0	0	24	0	68,4	46,5	0,6	0,59	-
17.01.2025	3,119	0	33,569	0	0	32,868	0	0	24	0	68,1	45,5	0,61	0,6	-
18.01.2025	3,112	0	34,511	0	0	33,803	0	0	24	0	67,5	45,5	0,58	0,58	-
19.01.2025	3,47	0	39,694	0	0	38,857	0	0	24	0	68,5	47,1	0,58	0,57	-
20.01.2025	3,867	0	42,173	0	0	41,194	0	0	24	0	72,2	49,8	0,59	0,59	-
21.01.2025	3,758	0	38,166	0	0	37,25	0	0	24	0	73,6	49,5	0,6	0,59	-
22.01.2025	3,819	0	38,52	0	0	37,589	0	0	24	0	73,8	49,6	0,6	0,59	-
23.01.2025	3,754	0	38,207	0	0	37,286	0	0	24	0	73,7	49,7	0,61	0,6	-
Итого:	106,257	0	1125,854	0	0	1100,497	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,379														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2024	1053,321	10260,175	0	0	10032,793	0	0	17410	1082
23.01.2025	1159,575	11386,028	0	0	11133,287	0	0	18154	1082

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2025 8:52:15