

#11982#

## Отчёт по теплоснабжению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель                    Городская больница №2, ГБУЗ КО  
 Адрес потребителя        Дзержинского 147, Калининград  
 Номер абонента             3993  
 Порядковый номер        5565  
 Тип теплосчётчика        ВКТ-7  
 Заводской номер         00123418  
 Номер системы             1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2022	1,48	0	83,31	82,62	0	81,26	81,41	0	0	24	0	0	74,4	56,2	18,2	0,7	0,7	5,8
22.02.2022	1,508	0	83,37	82,65	0	81,24	81,45	0	0	24	0	0	74,8	56,2	18,57	0,7	0,7	1,2
23.02.2022	1,534	0	83,52	82,77	0	81,36	81,57	0	0	24	0	0	75,6	56,8	18,82	0,7	0,7	1,7
24.02.2022	1,521	0	83,29	82,52	0	81,13	81,32	0	0	24	0	0	75,5	56,7	18,75	0,7	0,7	4,7
25.02.2022	1,504	0	83,23	82,5	0	81,07	81,3	0	0	24	0	0	75,5	56,9	18,54	0,7	0,7	4,4
26.02.2022	1,367	0	72,96	72,29	0	71,07	71,08	0	0	21	3	1	78	58,8	19,19	0,7	0,7	2,9
27.02.2022	1,562	0	83,46	82,7	0	81,23	81,28	0	0	24	0	0	78,8	59,5	19,24	0,7	0,7	0,6
28.02.2022	1,557	0	83,24	82,5	0	81,04	81,07	0	0	24	0	0	78,8	59,5	19,22	0,7	0,7	0,5
01.03.2022	1,575	0	83,17	82,41	0	80,96	81,02	0	0	24	0	0	78,9	59,5	19,44	0,7	0,7	-1,2
02.03.2022	1,58	0	83,14	82,39	0	80,93	81,03	0	0	24	0	0	78,7	59,2	19,51	0,7	0,7	-0,1
03.03.2022	1,554	0	83,08	82,34	0	80,91	80,97	0	0	24	0	0	78,6	59,4	19,21	0,7	0,7	2,7
04.03.2022	1,548	0	83,08	82,36	0	80,92	80,98	0	0	24	0	0	78,5	59,3	19,14	0,7	0,7	2,1
05.03.2022	1,578	0	83,17	82,46	0	81	81,07	0	0	24	0	0	78,7	59,2	19,46	0,7	0,7	-2,2
06.03.2022	1,599	0	83,34	82,62	0	81,05	81,18	0	0	24	0	0	79,2	59,4	19,7	0,7	0,7	-1,1
07.03.2022	1,393	0	71,28	70,62	0	69,31	69,44	0	0	21	3	1	78,9	58,8	20,09	0,7	0,7	1,7
08.03.2022	1,212	0	82,76	82,2	0	80,92	81,04	0	0	24	0	0	67,9	52,8	15,09	0,7	0,7	2,8
09.03.2022	1,065	0	81,67	81,16	0	80,23	80,28	0	0	24	0	0	58,3	44,8	13,46	0,7	0,7	1,3
10.03.2022	1,574	0	83,12	82,33	0	80,9	80,94	0	0	24	0	0	78,9	59,4	19,45	0,7	0,7	-2,5
11.03.2022	1,567	0	83,13	82,28	0	80,9	80,87	0	0	24	0	0	79	59,6	19,38	0,7	0,7	-1,2
12.03.2022	1,565	0	83,39	82,55	0	81,13	81,11	0	0	24	0	0	79	59,7	19,28	0,7	0,7	-0,6
13.03.2022	1,562	0	83,44	82,61	0	81,18	81,17	0	0	24	0	0	79	59,8	19,26	0,7	0,7	0
14.03.2022	1,547	0	83,3	82,53	0	81,05	81,09	0	0	24	0	0	78,9	59,8	19,05	0,7	0,7	1,5
15.03.2022	1,487	0	83,21	82,49	0	80,98	81,14	0	0	24	0	0	77,7	59,3	18,34	0,7	0,7	1,8
16.03.2022	1,424	0	83,17	82,51	0	81,01	81,31	0	0	24	0	0	75,3	57,7	17,55	0,7	0,7	2,3
17.03.2022	1,425	0	83,21	82,55	0	81,05	81,35	0	0	24	0	0	75,4	57,9	17,57	0,7	0,7	3,3
18.03.2022	1,303	0	83,03	82,49	0	81,17	81,29	0	0	24	0	0	71,4	55,4	16,08	0,7	0,7	4,3
19.03.2022	1,227	0	83,31	82,76	0	81,63	81,56	0	0	24	0	0	68,8	53,8	15,05	0,7	0,7	2,6
20.03.2022	1,326	0	83,43	82,83	0	81,54	81,63	0	0	24	0	0	72,2	55,9	16,3	0,7	0,7	-
Итого:	41,144	0	2306,81	2287,04	0	2248,17	2250,95	0	0	666	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,144																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 666

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2022	83,147	4472,36	4422,72	0	4355,62	4354,24	0
20.03.2022	124,291	6779,17	6709,76	0	6603,79	6605,19	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 22.03.2022 7:22:12