#11988#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2023 по 19.03.2023

Потребитель	Городская больница №2, ГБУЗ КО
Адрес потребителя	Дзержинского 147, Калининград
Номер абонента	3993
Порядковый номер	5565
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00123418
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2023	1,29	0	83,78	83,34	0	81,87	82,14	0	0	24	0	0	70,3	54,5	15,75	0,7	0,7	-
22.02.2023	1,313	0	83,81	83,34	0	81,9	82,14	0	0	24	0	0	70,5	54,5	16,07	0,7	0,7	-
23.02.2023	1,296	0	84,05	83,58	0	82,17	82,38	0	0	24	0	0	69,9	54,1	15,77	0,7	0,7	-
24.02.2023	1,296	0	84,05	83,58	0	82,17	82,38	0	0	24	0	0	69,9	54,1	15,77	0,7	0,7	-
25.02.2023	1,302	0	84,12	83,64	0	82,22	82,44	0	0	24	0	0	70	54,1	15,85	0,7	0,7	-
26.02.2023	1,325	0	84,14	83,65	0	82,24	82,45	0	0	24	0	0	70,2	54,1	16,12	0,7	0,7	-
27.02.2023	1,318	0	83,97	83,48	0	82,06	82,28	0	0	24	0	0	70,2	54,1	16,07	0,7	0,7	-
28.02.2023	1,373	0	83,92	83,38	0	82	82,18	0	0	24	0	0	71,8	55	16,75	0,7	0,7	-
01.03.2023	1,4	0	83,95	83,42	0	82,03	82,22	0	0	24	0	0	73,2	56,1	17,05	0,7	0,7	-
02.03.2023	1,397	0	83,97	83,43	0	82,05	82,23	0	0	24	0	0	73,4	56,3	17,05	0,7	0,7	-
03.03.2023	1,38	0	84,05	83,54	0	82,13	82,34	0	0	24	0	0	73,2	56,4	16,8	0,7	0,7	-
04.03.2023	1,383	0	84,17	83,67	0	82,25	82,47	0	0	24	0	0	73,4	56,5	16,83	0,7	0,7	-
05.03.2023	1,399	0	84,17	83,63	0	82,25	82,43	0	0	24	0	0	73,3	56,3	17	0,7	0,7	-
06.03.2023	1,412	0	84	83,44	0	82,08	82,24	0	0	24	0	0	73,4	56,2	17,21	0,7	0,7	-
07.03.2023	1,411	0	84,02	83,44	0	82,1	82,24	0	0	24	0	0	73,4	56,2	17,2	0,7	0,7	-
08.03.2023	1,422	0	84,19	83,58	0	82,27	82,38	0	0	24	0	0	73,4	56,1	17,29	0,7	0,7	-
09.03.2023	1,423	0	84	83,38	0	82,08	82,18	0	0	24	0	0	73,3	56	17,33	0,7	0,7	-
10.03.2023	1,418	0	83,97	83,36	0	82,05	82,16	0	0	24	0	0	73,3	56	17,29	0,7	0,7	-
11.03.2023	1,427	0	84,09	83,48	0	82,17	82,28	0	0	24	0	0	73,4	56	17,37	0,7	0,7	-
12.03.2023	1,429	0	84,12	83,52	0	82,2	82,32	0	0	24	0	0	73,4	56	17,35	0,7	0,7	-
13.03.2023	1,292	0	83,78	83,26	0	81,97	82,17	0	0	24	0	0	69,4	53,5	15,81	0,7	0,7	-
14.03.2023	1,157	0	83,74	83,34	0	82,06	82,38	0	0	24	0	0	65	50,9	14,08	0,7	0,7	-
15.03.2023	1,242	0	83,72	83,27	0	81,95	82,18	0	0	24	0	0	67,9	52,7	15,19	0,7	0,7	-
16.03.2023	1,206	0	76,89	76,43	0	75,17	75,34	0	0	22	2	1	70,2	54,1	16,05	0,7	0,7	-
17.03.2023	0,047	0	3,5	3,47	0	3,44	3,43	0	0	1	0	0	63,5	49,9	13,6	0,7	0,7	-
18.03.2023	1,116	0	83,9	83,39	0	82,35	82,43	0	0	24	0	0	64,1	50,6	13,55	0,7	0,7	-
19.03.2023	1,08	0	83,93	83,47	0	82,42	82,51	0	0	24	0	0	63,4	50,2	13,14	0,7	0,7	-
Итого:	34,554	0	2180	2166,51	0	2131,65	2136,32	0	0	623	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,554																	

Общее время работы системы, ч	648
Период нормальной работы системы, ч	623

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2023	166,584	10706,18	10640	0	10463,96	10489,3	0
19.03.2023	202,226	12969,78	12889,73	0	12677,71	12707,88	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2023 9:21:29