

#120406#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/25г.-20/03/25г.

Абонент: Гор. Больница №2

Адрес: Дзержинского,147

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00123418

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

Т3=2

КС=0x5DC3

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.02.2025	74,91	63,94	10,97	148,25	144,59	147,05	144,3	0	0	0	7	7	1,587	0	24	0	
22.02.2025	68,96	59,31	9,65	148,33	145,21	147,21	144,81	0	0	0	7	7	1,401	0	24	0	
23.02.2025	69	59,35	9,65	148,37	145,25	147,28	144,88	0	0	0	7	7	1,402	0	24	0	
24.02.2025	68,8	59,12	9,68	133,41	130,61	132,45	130,3	0	0	0	7	7	1,263	0	22	2	*
25.02.2025	70,14	60,13	10,01	148,11	144,83	147,09	144,69	0	0	0	7	7	1,445	0	24	0	
26.02.2025	70,35	59,62	10,73	132,52	129,55	131,63	129,49	0	0	0	7	7	1,387	0	24	0	
27.02.2025	71,11	59,27	11,84	117,96	115,32	117,2	115,28	0	0	0	7	7	1,365	0	24	0	
28.02.2025	71,17	59,35	11,82	118,01	115,37	117,24	115,32	0	0	0	7	7	1,362	0	24	0	
01.03.2025	71,31	59,41	11,9	118,13	115,49	117,34	115,42	0	0	0	7	7	1,375	0	24	0	
02.03.2025	69,76	58,27	11,49	118,16	115,55	117,35	115,43	0	0	0	7	7	1,327	0	24	0	
03.03.2025	69,75	58,2	11,55	118,13	115,5	117,32	115,41	0	0	0	7	7	1,336	0	24	0	
04.03.2025	69,77	58,23	11,54	118,13	115,5	117,33	115,42	0	0	0	7	7	1,331	0	24	0	
05.03.2025	69,34	58,03	11,31	118,05	115,47	117,34	115,47	0	0	0	7	7	1,305	0	24	0	
06.03.2025	68,98	57,93	11,05	118,06	115,53	117,37	115,49	0	0	0	7	7	1,274	0	24	0	
07.03.2025	69,25	58,18	11,07	118,11	115,54	117,43	115,51	0	0	0	7	7	1,278	0	24	0	
08.03.2025	69,22	58,23	10,99	118,17	115,59	117,48	115,56	0	0	0	7	7	1,268	0	24	0	
09.03.2025	69,59	58,56	11,03	118,16	115,54	117,45	115,53	0	0	0	7	7	1,273	0	24	0	
10.03.2025	70,2	59,03	11,17	118,07	115,47	117,37	115,45	0	0	0	7	7	1,287	0	24	0	
11.03.2025	69,24	58,36	10,88	118,01	115,42	117,32	115,43	0	0	0	7	7	1,253	0	24	0	
12.03.2025	70,18	58,83	11,35	118,18	115,55	117,34	115,44	0	0	0	7	7	1,312	0	24	0	
13.03.2025	70,53	59,11	11,42	118,32	115,68	117,43	115,51	0	0	0	7	7	1,32	0	24	0	
14.03.2025	71,3	59,57	11,73	118,34	115,64	117,36	115,44	0	0	0	7	7	1,358	0	24	0	
15.03.2025	73,04	60,79	12,25	118,42	115,56	117,42	115,5	0	0	0	7	7	1,417	0	24	0	
16.03.2025	73,24	60,9	12,34	118,43	115,58	117,39	115,47	0	0	0	7	7	1,427	0	24	0	
17.03.2025	73,12	60,77	12,35	118,41	115,56	117,36	115,44	0	0	0	7	7	1,429	0	24	0	
18.03.2025	72,65	60,46	12,19	118,35	115,56	117,29	115,37	0	0	0	7	7	1,409	0	24	0	
19.03.2025	72,88	60,61	12,27	118,4	115,59	117,31	115,39	0	0	0	7	7	1,415	0	24	0	
20.03.2025	68,53	57,63	10,9	118,41	115,91	117,39	115,59	0	0	0	7	7	1,258	0	24	0	
Итого:				3459,4	3381,96	3434,5	3378,34	0	0	0			37,864	0	670	2	
Средние:	70,58	59,32	11,25								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/2524:00	54338,51	53184,84	54153,53	53368,57	0	0	0	683,989	0	22768	496
20/03/2524:00	57797,91	56566,8	57588,07	56746,91	0	0	0	721,853	0	23438	498
Итого:	3459,4	3381,96	3434,54	3378,34	0	0	0	37,864	0	670	2

Период нормальной работы 870

Период отсутств.счета: 539243

Время работы прибора после сброса 240884

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

