#11987#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель	Городская больница №2, ГБУЗ КО
Адрес потребителя	Дзержинского 147, Калининград
Номер абонента	3993
Порядковый номер	5565
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00123418
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2021	1,499	0	80,3	79,92	0	78,38	78,72	0	0	24	0	0	74,6	55,4	19,13	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	1,477	0	80,08	79,75	0	78,16	78,55	0	0	24	0	0	74,4	55,5	18,92	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	1,408	0	80,06	79,77	0	78,24	78,68	0	0	24	0	0	72,5	54,5	18	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	1,339	0	79,96	79,72	0	78,26	78,76	0	0	24	0	0	70,5	53,4	17,11	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	1,334	0	79,98	79,75	0	78,27	78,79	0	0	24	0	0	70,5	53,4	17,08	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	1,318	0	79,99	79,81	0	78,22	78,8	0	0	24	0	0	70,6	53,7	16,85	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	1,277	0	80,13	79,95	0	78,39	78,92	0	0	24	0	0	70	53,7	16,3	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	1,308	0	80,13	79,97	0	78,34	78,87	0	0	24	0	0	70,7	54	16,67	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	1,296	0	79,96	79,81	0	78,18	78,75	0	0	24	0	0	70,5	53,9	16,59	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	1,275	0	80,01	79,85	0	78,27	78,81	0	0	24	0	0	70,3	54	16,33	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	1,273	0	80,02	79,87	0	78,27	78,72	0	0	24	0	0	70,5	54,3	16,27	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	1,299	0	79,93	79,76	0	78,13	78,68	0	0	24	0	0	70,7	54	16,65	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	1,316	0	79,93	79,7	0	78,2	78,72	0	0	24	0	0	70,4	53,5	16,85	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	1,284	0	80,09	79,88	0	78,35	78,88	0	0	24	0	0	70,1	53,7	16,41	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	1,31	0	80,16	79,94	0	78,38	78,92	0	0	24	0	0	70,6	53,8	16,75	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	1,234	0	74,97	74,88	0	73,37	73,95	0	0	24	0	0	70,3	53,5	16,82	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	1,355	0	79,71	79,48	0	78,01	78,52	0	0	24	0	0	70,5	53,2	17,36	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	1,339	0	79,96	79,7	0	78,24	78,74	0	0	24	0	0	70,6	53,5	17,12	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	1,339	0	79,96	79,72	0	78,24	78,76	0	0	24	0	0	70,6	53,5	17,13	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	1,323	0	79,94	79,74	0	78,22	78,78	0	0	24	0	0	70,4	53,4	16,92	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	1,308	0	80,07	79,87	0	78,32	78,87	0	0	24	0	0	70,4	53,7	16,71	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	1,302	0	80,11	79,9	0	78,37	78,86	0	0	24	0	0	70,5	53,9	16,66	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	1,205	0	79,79	79,7	0	78,13	78,7	0	0	24	0	0	68,1	52,6	15,44	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	1,158	0	79,69	79,6	0	78,1	78,64	0	0	24	0	0	66	51,2	14,83	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	1,173	0	79,66	79,56	0	78,06	78,6	0	0	24	0	0	66	51	15,08	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	1,195	0	79,72	79,61	0	78,04	78,65	0	0	24	0	0	66,6	51,3	15,33	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	1,188	0	79,77	79,64	0	78,09	78,68	0	0	24	0	0	66,5	51,3	15,24	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	1,178	0	79,89	79,78	0	78,22	78,82	0	0	24	0	0	66,5	51,4	15,1	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	1,147	0	79,95	79,89	0	78,27	78,93	0	0	24	0	0	66,3	51,6	14,69	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	1,126	0	79,74	79,71	0	78,11	78,75	0	0	24	0	0	66,2	51,8	14,43	0,7	0,7	11
20.04.2021	1,027	0	70,61	70,76	0	69,18	69,9	0	0	24	0	0	66,2	51,4	14,89	0,7	0,7	-
Итого:	39,61	0	2464,27	2458,99	0	2411,01	2427,72	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,61																	

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2021	868,447	61157,53	60486,66	0	59791,02	59598,84	0
20.04.2021	908,057	63621,8	62945,65	0	62202,03	62026,56	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2021 7:29:58