

#124676#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

21/03/25г.-21/04/25г.

Абонент: ГБ № 2

Адрес: Дзержинская, 147

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00123418

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

Т3=2

КС=0x5DC3

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.03.2025	64,68	54,76	9,92	118,43	116,25	117,49	115,81	0	0	0	7	7	1,152	0	24	0	
22.03.2025	64,8	54,85	9,95	118,47	116,26	117,54	115,86	0	0	0	7	7	1,155	0	24	0	
23.03.2025	64,63	54,79	9,84	118,5	116,33	117,56	115,88	0	0	0	7	7	1,143	0	24	0	
24.03.2025	64,7	54,82	9,88	118,47	116,3	117,52	115,84	0	0	0	7	7	1,147	0	24	0	
25.03.2025	65,09	55,12	9,97	118,47	116,21	117,5	115,82	0	0	0	7	7	1,157	0	24	0	
26.03.2025	65,55	55,53	10,02	118,41	116,02	117,46	115,78	0	0	0	7	7	1,159	0	24	0	
27.03.2025	65,56	55,5	10,06	118,42	116,05	117,43	115,75	0	0	0	7	7	1,164	0	24	0	
28.03.2025	65,35	55,45	9,9	118,42	116,13	117,45	115,77	0	0	0	7	7	1,148	0	24	0	
29.03.2025	65,38	55,62	9,76	118,43	116,09	117,48	115,8	0	0	0	7	7	1,131	0	24	0	
30.03.2025	65,53	55,79	9,74	118,38	115,99	117,49	115,81	0	0	0	7	7	1,132	0	24	0	
31.03.2025	65,68	55,77	9,91	118,39	116,02	117,46	115,78	0	0	0	7	7	1,148	0	24	0	
01.04.2025	65,7	55,7	10	118,25	115,91	117,36	115,68	0	0	0	7	7	1,156	0	24	0	
02.04.2025	65,68	55,74	9,94	118,17	115,83	117,28	115,6	0	0	0	7	7	1,151	0	24	0	
03.04.2025	65,52	55,82	9,7	118,14	115,82	117,34	115,66	0	0	0	7	7	1,122	0	24	0	
04.04.2025	65,66	55,95	9,71	118,24	115,9	117,42	115,74	0	0	0	7	7	1,122	0	24	0	
05.04.2025	65,88	56	9,88	118,31	115,92	117,42	115,74	0	0	0	7	7	1,146	0	24	0	
06.04.2025	65,96	55,82	10,14	118,33	115,93	117,4	115,72	0	0	0	7	7	1,172	0	24	0	
07.04.2025	65,63	55,44	10,19	118,27	115,9	117,29	115,61	0	0	0	7	7	1,182	0	24	0	
08.04.2025	65,76	55,52	10,24	118,34	115,95	117,37	115,69	0	0	0	7	7	1,188	0	24	0	
09.04.2025	65,97	55,7	10,27	118,3	115,9	117,33	115,65	0	0	0	7	7	1,193	0	24	0	
10.04.2025	66,13	55,78	10,35	118,26	115,86	117,26	115,58	0	0	0	7	7	1,197	0	24	0	
11.04.2025	66,07	55,81	10,26	118,31	115,91	117,34	115,66	0	0	0	7	7	1,19	0	24	0	
12.04.2025	66,34	56,09	10,25	118,37	115,97	117,42	115,74	0	0	0	7	7	1,19	0	24	0	
13.04.2025	65,07	55,4	9,67	118,34	116,07	117,46	115,78	0	0	0	7	7	1,121	0	24	0	
14.04.2025	63,83	54,7	9,13	118,25	116,09	117,47	115,79	0	0	0	7	7	1,059	0	24	0	
15.04.2025	65,06	55,76	9,3	118,21	115,97	117,46	115,73	0	0	0	7	7	1,076	0	24	0	
16.04.2025	74,4	62,91	11,49	118,18	115,3	117,32	115,16	0	0	0	7	7	1,327	0	24	0	
17.04.2025	71,69	61,16	10,53	115,9	113,26	115,15	113,22	0	0	0	7	7	1,194	0	24	0	
18.04.2025	69,02	65,1	3,92	113,75	111,35	113,47	111,29	0	0	0	7	7	0,437	0	24	0	
19.04.2025	69,68	69,38	0,3	113,84	111,44	113,84	111,44	0	0	0	7	7	0,036	0	24	0	*
20.04.2025	70,11	69,82	0,29	114	111,54	113,98	111,58	0	0	0	7	7	0,034	0	24	0	*
21.04.2025	70,34	70,05	0,29	113,88	111,37	113,81	111,38	0	0	0	7	7	0,033	0	24	0	*
Итого:				3766,4	3690,84	3740,5	3683,34	0	0	0			32,962	0	768	0	
Средние:	66,45	57,55	8,9								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/03/2524:00	57797,91	56566,8	57588,07	56746,91	0	0	0	721,853	0	23438	498
21/04/2524:00	61564,34	60257,64	61328,64	60430,25	0	0	0	754,815	0	24206	498
Итого:	3766,43	3690,84	3740,57	3683,34	0	0	0	32,962	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета теплоснабжения 0ч

Время работы прибора после сброса 24ч

Представитель абонента

Для Представитель теплоснабж.организации

