#11986#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 12.05.2021

Потребитель	Городская больница №2, ГБУЗ КО
Адрес потребителя	Дзержинского 147, Калининград
Номер абонента	3993
Порядковый номер	5565
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00123418
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	0,715	0	46,48	47,05	0	45,53	46,5	0	0	23	1	1	65,9	50	15,96	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	1,17	0	75,97	75,95	0	74,37	74,99	0	0	24	0	0	67,4	51,7	15,72	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	1,186	0	75,98	75,91	0	74,35	74,95	0	0	24	0	0	67,7	51,7	15,97	0,7	0,7	4,6
24.04.2021	1,197	0	76,2	76,09	0	74,55	75,13	0	0	24	0	0	67,7	51,7	16,06	0,7	0,7	4
25.04.2021	1,203	0	76,25	76,13	0	74,59	75,17	0	0	24	0	0	67,7	51,6	16,14	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	1,215	0	76,05	75,92	0	74,41	74,96	0	0	24	0	0	67,8	51,4	16,36	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	1,215	0	76,05	75,91	0	74,4	74,95	0	0	24	0	0	67,6	51,3	16,35	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	1,215	0	76,17	76,03	0	74,56	75,07	0	0	24	0	0	67,8	51,4	16,34	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	1,183	0	76,15	76,05	0	74,6	75,09	0	0	24	0	0	67,4	51,5	15,87	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	1,182	0	75,67	75,56	0	74,16	74,6	0	0	24	0	0	67,8	51,8	15,94	0,7	0,7	7
01.05.2021	1,198	0	75,95	75,8	0	74,27	74,84	0	0	24	0	0	68,4	52,3	16,17	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	1,222	0	75,99	75,83	0	74,32	74,87	0	0	24	0	0	68,7	52,2	16,45	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	1,228	0	75,91	75,75	0	74,24	74,79	0	0	24	0	0	68,5	51,9	16,56	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	0,723	0	74,82	74,91	0	73,75	74,25	0	0	24	0	0	51,6	41,7	9,94	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	0,549	0	74,06	74,15	0	73,38	73,72	0	0	24	0	0	40,3	32,7	7,57	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	1,27	0	76,43	76,23	0	74,75	75,27	0	0	24	0	0	70	53	17,02	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	1,28	0	76,46	76,27	0	74,78	75,31	0	0	24	0	0	70,7	53,6	17,1	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	1,303	0	76,62	76,41	0	74,94	75,45	0	0	24	0	0	71,7	54,3	17,4	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	1,257	0	76,72	76,55	0	75,03	75,59	0	0	24	0	0	70,9	54,2	16,77	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	1,161	0	76,58	76,5	0	74,9	75,54	0	0	24	0	0	68,4	52,9	15,5	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	1,056	0	76,4	76,42	0	74,86	75,46	0	0	24	0	0	66,8	52,7	14,11	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	0,638	0	48,76	48,17	0	47,84	47,56	0	0	24	0	0	66,1	52,9	13,17	0,7	0,7	-
Итого:	24,366	0	1615,67	1613,59	0	1582,58	1594,06	0	0	527	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,366																	

Общее время работы системы, ч	528
Период нормальной работы системы, ч	527

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2021	908,057	63621,8	62945,65	0	62202,03	62026,56	0
12.05.2021	932,423	65237,47	64559,24	0	63784,61	63620,62	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.05.2021 8:11:43