

#129139#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/25г.-21/05/25г.

Абонент: ГБ2

Адрес: Дзержинского,147

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00123418

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0x5DC3

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.2025	70,34	70,05	0,29	113,88	111,37	113,81	111,38	0	0	0	7	7	0,033	0	24	0	*
22.04.2025	70,74	70,4	0,34	113,78	111,18	113,68	111,17	0	0	0	7	7	0,039	0	24	0	*
23.04.2025	69,88	62,9	6,98	113,75	111,26	113,17	111,07	0	0	0	7	7	0,778	0	24	0	
24.04.2025	69,28	60,22	9,06	113,55	111,15	112,88	110,96	0	0	0	7	7	1,005	0	24	0	
25.04.2025	69,68	61,34	8,34	113,49	111,08	112,84	110,91	0	0	0	7	7	0,924	0	24	0	
26.04.2025	70,22	62,85	7,37	113,68	111,19	113,09	111,09	0	0	0	7	7	0,818	0	24	0	
27.04.2025	70,42	63,03	7,39	113,74	111,21	113,12	111,07	0	0	0	7	7	0,822	0	24	0	
28.04.2025	69,84	60,72	9,12	113,72	111,26	112,99	111	0	0	0	7	7	1,017	0	24	0	
29.04.2025	69,27	59,52	9,75	113,5	111,1	112,87	110,95	0	0	0	7	7	1,083	0	24	0	
30.04.2025	69,33	59,7	9,63	113,38	110,98	112,82	110,9	0	0	0	7	7	1,068	0	24	0	
01.05.2025	69,88	60,37	9,51	113,54	111,11	112,97	111,05	0	0	0	7	7	1,056	0	24	0	
02.05.2025	69,53	60,34	9,19	113,55	111,15	113,07	111,15	0	0	0	7	7	1,021	0	24	0	
03.05.2025	69,07	59,9	9,17	113,56	111,16	113,08	111,16	0	0	0	7	7	1,016	0	24	0	
04.05.2025	69,79	60,37	9,42	113,44	111,02	112,99	111,07	0	0	0	7	7	1,048	0	24	0	
05.05.2025	69,66	60,09	9,57	113,55	111,15	113,05	111,13	0	0	0	7	7	1,064	0	24	0	
06.05.2025	69,76	60,14	9,62	113,59	111,18	113,11	111,19	0	0	0	7	7	1,068	0	24	0	
07.05.2025	70,04	60,13	9,91	113,62	111,18	113,09	111,17	0	0	0	7	7	1,1	0	24	0	
08.05.2025	70,29	60,3	9,99	113,67	111,19	113,08	111,16	0	0	0	7	7	1,108	0	24	0	
09.05.2025	70,36	59,33	11,03	73,81	72,16	73,48	72,29	0	0	0	7	7	0,794	0	24	0	
10.05.2025	71,61	61,21	10,4	113,77	111,13	113,1	111,18	0	0	0	7	7	1,154	0	24	0	
11.05.2025	71,45	61,27	10,18	113,72	111,08	113,07	111,15	0	0	0	7	7	1,13	0	24	0	
12.05.2025	68,32	59,01	9,31	113,63	111,21	113,07	111,3	0	0	0	7	7	1,033	0	24	0	
13.05.2025	65,84	57,2	8,64	113,58	111,35	113,06	111,38	0	0	0	7	7	0,959	0	24	0	
14.05.2025	65,71	57,02	8,69	113,56	111,38	113,04	111,36	0	0	0	7	7	0,967	0	24	0	
15.05.2025	66,35	57,02	9,33	113,54	111,31	112,92	111,24	0	0	0	7	7	1,036	0	24	0	
16.05.2025	66,41	56,58	9,83	113,54	111,3	112,88	111,2	0	0	0	7	7	1,091	0	24	0	
17.05.2025	66,73	56,59	10,14	113,23	110,99	112,56	110,88	0	0	0	7	7	1,126	0	24	0	
18.05.2025	66,64	56,57	10,07	113,33	111,11	112,63	110,95	0	0	0	7	7	1,117	0	24	0	
19.05.2025	65,96	56,66	9,3	113,4	111,19	112,77	111,09	0	0	0	7	7	1,034	0	24	0	
20.05.2025	65,08	55,89	9,19	113,49	111,33	112,88	111,2	0	0	0	7	7	1,022	0	24	0	
21.05.2025	65,09	56,08	9,01	113,49	111,33	112,94	111,26	0	0	0	7	7	1,004	0	24	0	
Итого:				3481	3407,79	3464,1	3406,06	0	0	0			29,535	0	744	0	
Средние:	68,79	60,09	8,7								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/2524:00	61450,46	60146,27	61214,83	60318,87	0	0	0	754,782	0	24182	498
21/05/2524:00	64931,54	63554,06	64678,94	63724,93	0	0	0	784,317	0	24926	498
Итого:	3481,08	3407,79	3464,11	3406,06	0	0	0	29,535	0	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 25432ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

