

#32810#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 30.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Городская больница №2, ГБУЗ КО  
Дзержинского 147, Калининград  
3993

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00123418	20.10.2023	30.09.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	274,578	264,777	9.801 <i>+ геотер</i>

*9.833 К*

Подпись исполнителя



#32809#

Отчёт за период с 30.09.2023 по 20.10.2023.

Номер абонента 3993  
 Порядковый номер 5565  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00123418  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 24.10.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22	20,2	1,84	0,7	0,7
02.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,8	19,2	1,64	0,7	0,7
03.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21	19,4	1,64	0,7	0,7
04.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,1	19,4	1,7	0,7	0,7
05.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,8	18,2	1,5	0,7	0,7
06.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,5	17	1,46	0,7	0,7
07.10.2023	-	0,033	0	3,3	3,29	0	3,24	3,24	0	0	24	0	0	65,6	55,3	10,33	0,7	0,7
08.10.2023	-	0,61	0	90,44	90,25	0	88,53	88,69	0	0	24	0	0	68,3	61,4	6,9	0,7	0,7
09.10.2023	-	0,936	0	149,27	149,42	0	146,06	146,71	0	0	23	1	1	68,9	62,5	6,41	0,7	0,7
10.10.2023	-	0,98	0	155,91	156,1	0	152,56	153,34	0	0	24	0	0	68,7	62,3	6,43	0,7	0,7
11.10.2023	-	0,898	0	155,71	156,06	0	152,35	153,27	0	0	24	0	0	69,1	63,2	5,92	0,7	0,7
12.10.2023	-	0,707	0	115,32	115,73	0	112,9	113,7	0	0	24	0	0	68,7	62,4	6,27	0,7	0,7
13.10.2023	-	0,661	0	83,42	83,76	0	81,74	82,38	0	0	24	0	0	66,9	58,8	8,09	0,7	0,7
14.10.2023	-	0,519	0	83,43	83,88	0	81,75	82,44	0	0	24	0	0	66,7	60,4	6,36	0,7	0,7
15.10.2023	-	0,676	0	83,45	83,8	0	81,77	82,47	0	0	24	0	0	66,9	58,6	8,23	0,7	0,7
16.10.2023	-	0,811	0	83,22	83,47	0	81,54	82,23	0	0	24	0	0	67	57,1	9,95	0,7	0,7
17.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	19,4	1,82	0,7	0,7
18.10.2023	-	0,936	0	83,27	83,48	0	81,59	82,28	0	0	24	0	0	67,2	55,7	11,5	0,7	0,7
19.10.2023	-	0,999	0	83,32	83,48	0	81,64	82,28	0	0	24	0	0	68,1	55,8	12,24	0,7	0,7
20.10.2023	-	1,035	0	83,35	83,48	0	81,67	82,28	0	0	24	0	0	68,5	55,9	12,67	0,7	0,7
Итого:	-	9,801	0	1253,41	1256,2	0	1227,34	1235,31	0	0	479	1	-	51,25	45,11	6,14	0,7	0,7

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 479 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
30.09.2023	264,777	17717,3	17622,47	0	17331,35	17377,52	0
20.10.2023	274,578	18970,71	18878,67	0	18558,69	18612,83	0

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_