#99095#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель	Городская больница №2, ГБУЗ КО
Адрес потребителя	Дзержинского 147, Калининград
Номер абонента	3993
Порядковый номер	5565
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00123418
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	21,2	16	5,11	0,7	0,7	-
02.10.2024	0,554	0	33,13	33,01	0	32,56	32,72	0	0	24	0	0	59,6	42,6	17,02	0,7	0,7	-
03.10.2024	0,748	0	50,51	50,45	0	49,65	49,97	0	0	24	0	0	59,9	44,8	15,04	0,7	0,7	-
04.10.2024	0,778	0	50,61	50,55	0	49,65	50,07	0	0	24	0	0	61,7	46,1	15,68	0,7	0,7	-
05.10.2024	0,769	0	50,76	50,73	0	49,8	50,25	0	0	24	0	0	61,9	46,4	15,53	0,7	0,7	-
06.10.2024	0,777	0	50,76	50,77	0	49,8	50,29	0	0	24	0	0	62,1	46,5	15,6	0,7	0,7	-
07.10.2024	0,033	0	2,11	2,12	0	2,07	2,1	0	0	1	0	0	63,3	47,4	15,87	0,7	0,7	-
08.10.2024	0,803	0	50,69	50,65	0	49,73	50,17	0	0	24	0	0	63,7	47,5	16,17	0,7	0,7	-
09.10.2024	0,802	0	50,75	50,73	0	49,79	50,23	0	0	24	0	0	65	48,9	16,13	0,7	0,7	-
10.10.2024	0,761	0	48,65	48,65	0	47,73	48,17	0	0	23	1	1	65,5	49,5	16	0,7	0,7	-
11.10.2024	0,035	0	2,11	2,1	0	2,07	2,08	0	0	1	0	0	65,3	48,2	17,17	0,7	0,7	-
12.10.2024	0,855	0	50,8	50,77	0	49,84	50,29	0	0	24	0	0	65,1	48	17,17	0,7	0,7	-
13.10.2024	0,871	0	50,87	50,82	0	49,91	50,34	0	0	24	0	0	65,6	48,1	17,52	0,7	0,7	-
14.10.2024	0,865	0	50,74	50,66	0	49,78	50,18	0	0	24	0	0	65,4	48	17,41	0,7	0,7	-
15.10.2024	0,859	0	50,73	50,64	0	49,77	50,16	0	0	24	0	0	65,1	47,8	17,28	0,7	0,7	-
16.10.2024	0,865	0	50,74	50,65	0	49,78	50,17	0	0	24	0	0	65,6	48,2	17,43	0,7	0,7	-
17.10.2024	0,876	0	50,72	50,62	0	49,76	50,14	0	0	24	0	0	65,9	48,4	17,56	0,7	0,7	-
18.10.2024	0,864	0	49,81	49,68	0	48,85	49,2	0	0	24	0	0	65,9	48,1	17,74	0,7	0,7	-
19.10.2024	0,836	0	47,59	47,51	0	46,63	47,03	0	0	24	0	0	65,8	47,9	17,95	0,7	0,7	-
20.10.2024	0,836	0	47,63	47,55	0	46,67	47,07	0	0	24	0	0	65,8	47,9	17,94	0,7	0,7	-
Итого:	13,787	0	839,71	838,66	0	823,84	830,63	0	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,787																	

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 410

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
30.09.2024	516,347	38710,23	38635,56	0	37886,41	38085,38	0
20.10.2024	530,134	39549,94	39474,22	0	38710,25	38916,01	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.10.2024 7:52:21