

#11983#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.10.2021 по 20.11.2021

Потребитель: Городская больница №2, ГБУЗ КО
Адрес потребителя: Дзержинского 147, Калининград
Номер абонента: 3993
Порядковый номер: 5565
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00123418
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2021	0,794	0	79,36	79,21	0	78,15	78,38	0	0	24	0	0	57,1	46,9	10,19	0,7	0,7	-
22.10.2021	0,66	0	78,27	78,13	0	77,38	77,54	0	0	24	0	0	46,7	38	8,65	0,7	0,7	-
23.10.2021	1,113	0	80,03	79,64	0	78,56	78,68	0	0	24	0	0	65,4	51,2	14,2	0,7	0,7	-
24.10.2021	1,097	0	80,12	79,76	0	78,59	78,8	0	0	24	0	0	65,5	51,5	14	0,7	0,7	-
25.10.2021	1,086	0	79,95	79,61	0	78,44	78,65	0	0	24	0	0	65,4	51,5	13,86	0,7	0,7	-
26.10.2021	1,03	0	79,93	79,63	0	78,52	78,7	0	0	24	0	0	63,3	50,1	13,14	0,7	0,7	-
27.10.2021	1,1	0	80,31	79,97	0	78,77	79,01	0	0	24	0	0	65,7	51,7	14,01	0,7	0,7	-
28.10.2021	1,028	0	80,57	80,28	0	79,13	79,32	0	0	24	0	0	63,9	51	12,97	0,7	0,7	-
29.10.2021	1,031	0	80,67	80,36	0	79,23	79,4	0	0	24	0	0	64,2	51,2	13,05	0,7	0,7	-
30.10.2021	1,035	0	80,79	80,46	0	79,35	79,5	0	0	24	0	0	64,2	51,2	13,03	0,7	0,7	-
31.10.2021	1,03	0	80,82	80,51	0	79,38	79,55	0	0	24	0	0	64,3	51,3	13	0,7	0,7	-
01.11.2021	1,048	0	80,77	80,42	0	79,33	79,46	0	0	24	0	0	64,3	51,1	13,22	0,7	0,7	-
02.11.2021	1,077	0	80,76	80,41	0	79,32	79,45	0	0	24	0	0	64,6	50,9	13,61	0,7	0,7	-
03.11.2021	1,073	0	80,78	80,39	0	79,34	79,43	0	0	24	0	0	64,5	51	13,54	0,7	0,7	-
04.11.2021	1,02	0	80,71	80,37	0	79,37	79,47	0	0	24	0	0	61,8	49	12,86	0,7	0,7	-
05.11.2021	1,107	0	80,92	80,51	0	79,48	79,55	0	0	24	0	0	64,7	50,7	13,95	0,7	0,7	-
06.11.2021	1,098	0	80,84	80,45	0	79,4	79,49	0	0	24	0	0	64,6	50,8	13,84	0,7	0,7	-
07.11.2021	1,097	0	80,9	80,5	0	79,46	79,54	0	0	24	0	0	64,6	50,8	13,86	0,7	0,7	-
08.11.2021	1,097	0	80,78	80,38	0	79,34	79,42	0	0	24	0	0	64,7	50,9	13,84	0,7	0,7	-
09.11.2021	1,121	0	80,96	80,51	0	79,38	79,55	0	0	24	0	0	65,3	51,1	14,17	0,7	0,7	-
10.11.2021	1,106	0	80,98	80,55	0	79,47	79,59	0	0	24	0	0	65	51	13,94	0,7	0,7	6
11.11.2021	1,111	0	80,79	80,38	0	79,35	79,42	0	0	24	0	0	64,7	50,7	14,03	0,7	0,7	-
12.11.2021	1,097	0	80,7	80,29	0	79,26	79,33	0	0	24	0	0	64,5	50,6	13,89	0,7	0,7	-
13.11.2021	1,128	0	81	80,57	0	79,52	79,61	0	0	24	0	0	65	50,8	14,2	0,7	0,7	-
14.11.2021	1,127	0	81,05	80,6	0	79,55	79,64	0	0	24	0	0	65	50,8	14,15	0,7	0,7	-
15.11.2021	1,137	0	80,82	80,36	0	79,32	79,4	0	0	24	0	0	65	50,7	14,36	0,7	0,7	-
16.11.2021	1,135	0	80,8	80,36	0	79,3	79,4	0	0	24	0	0	65	50,6	14,32	0,7	0,7	-
17.11.2021	1,123	0	80,73	80,27	0	79,26	79,31	0	0	24	0	0	64,9	50,6	14,22	0,7	0,7	-
18.11.2021	1,115	0	80,74	80,3	0	79,27	79,34	0	0	24	0	0	64,4	50,4	14,07	0,7	0,7	5
19.11.2021	0,69	0	79,62	79,44	0	78,66	78,79	0	0	24	0	0	49,8	41	8,82	0,7	0,7	-
20.11.2021	1,125	0	81,11	80,65	0	79,68	79,71	0	0	24	0	0	63,9	49,8	14,14	0,7	0,7	-
Итого:	32,636	0	2496,58	2485,27	0	2452,56	2456,43	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,636																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2021	958,31	67565,93	66648,02	0	66076,65	65684,93	0
20.11.2021	990,946	70062,51	69133,29	0	68529,21	68141,36	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2021 7:30:50