

#102530#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель: Городская больница №2, ГБУЗ КО  
Адрес потребителя: Дзержинского 147, Калининград  
Номер абонента: 3993  
Порядковый номер: 5565  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00123418  
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2024 | 0,834    | 0         | 47,5    | 47,42   | 0       | 46,54   | 46,94   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 65,7   | 47,8   | 17,95 | 0,7     | 0,7     | 9,8         |
| 22.10.2024 | 0,81     | 0         | 45,89   | 45,85   | 0       | 44,93   | 45,37   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 65,2   | 47,2   | 18,04 | 0,7     | 0,7     | 13,8        |
| 23.10.2024 | 0,797    | 0         | 45,91   | 45,89   | 0       | 44,95   | 45,41   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 64,8   | 47     | 17,82 | 0,7     | 0,7     | 11,4        |
| 24.10.2024 | 0,8      | 0         | 45,88   | 45,84   | 0       | 44,92   | 45,36   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 64,9   | 47,1   | 17,83 | 0,7     | 0,7     | 8,5         |
| 25.10.2024 | 0,817    | 0         | 45,9    | 45,84   | 0       | 44,94   | 45,36   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 65,4   | 47,2   | 18,2  | 0,7     | 0,7     | 4           |
| 26.10.2024 | 0,817    | 0         | 45,83   | 45,78   | 0       | 44,87   | 45,3    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 65,6   | 47,3   | 18,28 | 0,7     | 0,7     | 8,2         |
| 27.10.2024 | 0,814    | 0         | 45,83   | 45,78   | 0       | 44,87   | 45,3    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 65,5   | 47,3   | 18,15 | 0,7     | 0,7     | 9,6         |
| 28.10.2024 | 0,804    | 0         | 45,9    | 45,85   | 0       | 44,94   | 45,37   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 65,2   | 47,2   | 17,91 | 0,7     | 0,7     | 10,2        |
| 29.10.2024 | 0,801    | 0         | 45,89   | 45,86   | 0       | 44,93   | 45,38   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 65,3   | 47,5   | 17,88 | 0,7     | 0,7     | 10,9        |
| 30.10.2024 | 0,799    | 0         | 45,88   | 45,84   | 0       | 44,92   | 45,36   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 65,3   | 47,4   | 17,86 | 0,7     | 0,7     | 12,2        |
| 31.10.2024 | 0,809    | 0         | 45,91   | 45,87   | 0       | 44,95   | 45,39   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 65,4   | 47,4   | 17,98 | 0,7     | 0,7     | 9,6         |
| 01.11.2024 | 0,809    | 0         | 45,92   | 45,87   | 0       | 44,96   | 45,39   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 65,2   | 47,2   | 17,98 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 02.11.2024 | 0,828    | 0         | 45,99   | 45,92   | 0       | 45,03   | 45,44   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 65,4   | 47     | 18,45 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 03.11.2024 | 0,85     | 0         | 45,89   | 45,79   | 0       | 44,93   | 45,31   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 65,6   | 46,6   | 18,93 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 04.11.2024 | 0,854    | 0         | 45,85   | 45,75   | 0       | 44,89   | 45,27   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 65,7   | 46,6   | 19,07 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 05.11.2024 | 0,871    | 0         | 45,97   | 45,85   | 0       | 45,01   | 45,37   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 65,9   | 46,6   | 19,37 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 06.11.2024 | 0,875    | 0         | 45,94   | 45,82   | 0       | 44,98   | 45,34   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 65,7   | 46,3   | 19,47 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 07.11.2024 | 0,897    | 0         | 46,07   | 45,92   | 0       | 45,11   | 45,44   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 66,6   | 46,7   | 19,93 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 08.11.2024 | 0,89     | 0         | 46,05   | 45,92   | 0       | 45,1    | 45,44   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 66,2   | 46,5   | 19,7  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 09.11.2024 | 0,89     | 0         | 45,9    | 45,76   | 0       | 44,94   | 45,28   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 66,5   | 46,6   | 19,87 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 10.11.2024 | 0,938    | 0         | 45,98   | 45,8    | 0       | 45,02   | 45,32   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 68     | 47,1   | 20,86 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 11.11.2024 | 0,972    | 0         | 46,08   | 45,87   | 0       | 45,12   | 45,39   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 69,2   | 47,6   | 21,55 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 12.11.2024 | 0,983    | 0         | 46,13   | 45,91   | 0       | 45,17   | 45,43   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 47,8   | 21,8  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 13.11.2024 | 0,963    | 0         | 46,14   | 45,91   | 0       | 45,18   | 45,43   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 69,2   | 47,9   | 21,34 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 14.11.2024 | 0,94     | 0         | 46,08   | 45,88   | 0       | 45,12   | 45,4    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,5   | 47,6   | 20,85 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 15.11.2024 | 0,053    | 0         | 5,29    | 5,26    | 0       | 5,18    | 5,18    | 0      | 0      | 1        | 0       | 0      | 67,9   | 57,7   | 10,16 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 16.11.2024 | 0,91     | 0         | 46,13   | 45,96   | 0       | 45,17   | 45,48   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,7   | 47,6   | 20,17 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 17.11.2024 | 0,92     | 0         | 46,17   | 46      | 0       | 45,21   | 45,52   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,2   | 47,9   | 20,31 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 18.11.2024 | 1,067    | 0         | 78,12   | 77,75   | 0       | 76,49   | 76,69   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,1   | 54,1   | 13,99 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 19.11.2024 | 1,267    | 0         | 127,23  | 126,61  | 0       | 124,58  | 124,68  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,9   | 57,7   | 10,18 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 20.11.2024 | 1,255    | 0         | 126,85  | 126,15  | 0       | 124,21  | 124,23  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,8   | 57,7   | 10,12 | 0,7     | 0,7     | -           |
| Итого:     | 26,934   | 0         | 1580,1  | 1575,52 | 0       | 1547,16 | 1557,57 | 0      | 0      | 721      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 26,934   |           |         |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 721

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 20.10.2024 | 531,548  | 39642,78 | 39567,07 | 0       | 38801,33 | 39007,95 | 0      |
| 20.11.2024 | 558,482  | 41222,88 | 41142,59 | 0       | 40348,49 | 40565,52 | 0      |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.11.2024 9:37:34