#11984#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2021 по 20.12.2021

Потребитель	Городская больница №2, ГБУЗ КО
Адрес потребителя	Дзержинского 147, Калининград
Номер абонента	3993
Порядковый номер	5565
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00123418
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2021	1,099	0	81,27	80,84	0	79,83	79,88	0	0	24	0	0	64,5	50,7	13,79	0,7	0,7	6
22.11.2021	1,132	0	81,08	80,61	0	79,59	79,65	0	0	24	0	0	64,9	50,7	14,21	0,7	0,7	-
23.11.2021	1,152	0	80,92	80,42	0	79,42	79,46	0	0	24	0	0	64,7	50,2	14,52	0,7	0,7	-
24.11.2021	1,164	0	80,89	80,38	0	79,39	79,42	0	0	24	0	0	64,8	50,2	14,7	0,7	0,7	-
25.11.2021	1,154	0	80,96	80,46	0	79,49	79,5	0	0	24	0	0	64,8	50,2	14,55	0,7	0,7	-
26.11.2021	1,169	0	80,92	80,4	0	79,47	79,44	0	0	24	0	0	64,9	50,2	14,7	0,7	0,7	-
27.11.2021	1,178	0	81,15	80,61	0	79,65	79,65	0	0	24	0	0	65	50,2	14,83	0,7	0,7	-
28.11.2021	1,191	0	81,26	80,71	0	79,69	79,75	0	0	24	0	0	65,1	50,2	14,93	0,7	0,7	-
29.11.2021	1,196	0	81,07	80,51	0	79,51	79,55	0	0	24	0	0	65,1	50,1	15,07	0,7	0,7	-
30.11.2021	1,277	0	81,03	80,4	0	79,36	79,42	0	0	24	0	0	67,5	51,4	16,11	0,7	0,7	-
01.12.2021	1,382	0	81,32	80,59	0	79,4	79,49	0	0	24	0	0	71,3	53,9	17,44	0,7	0,7	-
02.12.2021	1,357	0	81,38	80,64	0	79,55	79,59	0	0	24	0	0	70,5	53,4	17,07	0,7	0,7	-
03.12.2021	1,388	0	81,41	80,64	0	79,5	79,53	0	0	24	0	0	71,3	53,8	17,48	0,7	0,7	-
04.12.2021	1,399	0	81,53	80,73	0	79,61	79,53	0	0	24	0	0	71,9	54,4	17,52	0,7	0,7	-
05.12.2021	1,393	0	81,58	80,77	0	79,66	79,57	0	0	24	0	0	72,3	54,8	17,52	0,7	0,7	-
06.12.2021	1,6	0	83,13	82,1	0	80,87	80,79	0	0	24	0	0	78,2	58,4	19,8	0,7	0,7	-
07.12.2021	1,818	0	85,15	83,76	0	82,52	82,32	0	0	24	0	0	85,1	63,1	22,01	0,7	0,7	-
08.12.2021	1,845	0	84,5	83,02	0	81,86	81,58	0	0	24	0	0	85,8	63,2	22,52	0,7	0,7	-
09.12.2021	1,852	0	83,27	81,79	0	80,63	80,35	0	0	24	0	0	85,7	62,8	22,94	0,7	0,7	-
10.12.2021	1,634	0	81,91	80,64	0	79,59	79,37	0	0	24	0	0	79,7	59,1	20,54	0,7	0,7	-
11.12.2021	1,431	0	79,49	78,52	0	77,57	77,56	0	0	24	0	0	72,1	53,6	18,43	0,7	0,7	-
12.12.2021	1,447	0	79,66	78,67	0	77,74	77,71	0	0	24	0	0	72,5	53,8	18,63	0,7	0,7	-
13.12.2021	1,435	0	79,52	78,55	0	77,62	77,59	0	0	24	0	0	72,1	53,6	18,5	0,7	0,7	-
14.12.2021	1,42	0	79,35	78,41	0	77,5	77,45	0	0	24	0	0	72	53,6	18,35	0,7	0,7	-
15.12.2021	1,409	0	79,41	78,49	0	77,5	77,51	0	0	24	0	0	72,2	54,1	18,19	0,7	0,7	-
16.12.2021	1,401	0	79,48	78,57	0	77,56	77,47	0	0	24	0	0	72,6	54,5	18,06	0,7	0,7	-
17.12.2021	1,407	0	79,5	78,6	0	77,58	77,42	0	0	24	0	0	73,1	54,9	18,17	0,7	0,7	-
18.12.2021	1,414	0	79,65	78,73	0	77,73	77,53	0	0	24	0	0	73,5	55,3	18,22	0,7	0,7	-
19.12.2021	1,167	0	66,59	66,12	0	65,05	65,18	0	0	24	0	0	71,4	53,4	18,05	0,7	0,7	-
20.12.2021	1,158	0	74,36	73,63	0	72,8	72,72	0	0	23	1	1	65,8	49,7	16,08	0,7	0,7	-
Итого:	41,069	0	2412,74	2388,31	0	2357,24	2355,98	0	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,069																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2021	990,946	70062,51	69133,29	0	68529,21	68141,36	0
20.12.2021	1032,015	72475,25	71521,6	0	70886,45	70497,34	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2021 7:31:11