

#11985#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2021 по 20.01.2022

Потребитель: Городская больница №2, ГБУЗ КО
Адрес потребителя: Дзержинского 147, Калининград
Номер абонента: 3993
Порядковый номер: 5565
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00123418
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2021	1,73	0	84,97	83,67	0	82,47	82,18	0	0	24	0	0	83	62	20,98	0,7	0,7	-
22.12.2021	1,69	0	83,36	82,09	0	80,96	80,65	0	0	24	0	0	82,2	61,4	20,85	0,7	0,7	-
28.12.2021	1,678	0	83,32	82,05	0	80,92	80,61	0	0	24	0	0	82	61,3	20,73	-9,51	1,66	-
29.12.2021	2,002	0	126,53	125,46	0	123,74	123,69	0	0	38	0	0	82,3	61,2	21,14	0,7	0,7	-
30.12.2021	1,693	0	83,82	82,46	0	81,42	81,02	0	0	24	0	0	82	61,3	20,78	0,7	0,7	-
31.12.2021	1,651	0	83,96	82,65	0	81,56	81,21	0	0	24	0	0	81,5	61,3	20,22	0,7	0,7	-
01.01.2022	1,617	0	84,07	82,8	0	81,67	81,36	0	0	24	0	0	81,3	61,5	19,82	0,7	0,7	-
02.01.2022	1,62	0	84,12	82,82	0	81,72	81,38	0	0	24	0	0	81,4	61,6	19,78	0,7	0,7	-
03.01.2022	1,585	0	84,05	82,78	0	81,65	81,34	0	0	24	0	0	80,7	61,3	19,39	0,7	0,7	-
04.01.2022	1,533	0	83,95	82,72	0	81,68	81,28	0	0	24	0	0	79,6	60,8	18,8	0,7	0,7	-
05.01.2022	1,518	0	83,93	82,73	0	81,68	81,29	0	0	24	0	0	78,8	60,1	18,61	0,7	0,7	-
06.01.2022	1,543	0	83,94	82,78	0	81,58	81,34	0	0	24	0	0	79,1	60,2	18,93	0,7	0,7	-
07.01.2022	1,577	0	84,05	82,87	0	81,65	81,43	0	0	24	0	0	79,6	60,2	19,32	0,7	0,7	-
08.01.2022	1,594	0	83,95	82,79	0	81,55	81,35	0	0	24	0	0	79,6	60	19,51	0,7	0,7	-
09.01.2022	1,604	0	83,99	82,87	0	81,59	81,43	0	0	24	0	0	79,6	60	19,63	0,7	0,7	-
10.01.2022	1,689	0	83,68	82,52	0	81,28	81,09	0	0	24	0	0	80,1	59,4	20,76	0,7	0,7	-
11.01.2022	1,667	0	83,63	82,49	0	81,26	81,09	0	0	24	0	0	79,8	59,3	20,53	0,7	0,7	-
12.01.2022	1,693	0	83,61	82,5	0	81,24	81,1	0	0	24	0	0	80,2	59,4	20,86	0,7	0,7	-
13.01.2022	1,621	0	83,53	82,47	0	81,29	81,19	0	0	24	0	0	78,4	58,5	19,93	0,7	0,7	-
14.01.2022	1,599	0	83,59	82,57	0	81,43	81,37	0	0	24	0	0	77,9	58,3	19,63	0,7	0,7	-
15.01.2022	1,597	0	83,76	82,76	0	81,59	81,56	0	0	24	0	0	78	58,5	19,57	0,7	0,7	-
16.01.2022	1,6	0	83,79	82,8	0	81,55	81,5	0	0	24	0	0	78,4	58,8	19,59	0,7	0,7	-
17.01.2022	1,589	0	83,48	82,54	0	81,3	81,33	0	0	24	0	0	78	58,4	19,52	0,7	0,7	-
18.01.2022	1,594	0	83,48	82,56	0	81,29	81,35	0	0	24	0	0	78,2	58,6	19,63	0,7	0,7	-
19.01.2022	1,613	0	83,44	82,51	0	81,23	81,27	0	0	24	0	0	78,5	58,6	19,84	0,7	0,7	-
20.01.2022	1,607	0	83,37	82,45	0	81,12	81,16	0	0	24	0	0	78,7	58,8	19,84	0,7	0,7	-
Итого:	42,504	0	2221,37	2191,71	0	2160,42	2155,57	0	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,504																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 638

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.12.2021	1032,015	72475,25	71521,6	0	70886,45	70497,34	0
20.01.2022	1074,519	74696,62	73713,31	0	73046,87	72652,91	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2022 7:33:42