

#11864#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Центр лазерной микрохирургии глаза, ООО (Балтрезерв)
Генерала Челнокова 48, Калининград (нежилой)
6852
8365
ТЭСМА-106
3060404
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,012	0,69	0,704	0,678	0,697	24	24	0	0	0	0	0	62	46	0	0	-
22.07.2021	0,014	0,714	0,734	0,702	0,727	24	24	0	0	0	0	2	62	46	0	0	-
23.07.2021	0,013	0,707	0,726	0,693	0,718	24	24	0	0	0	0	0	62	46	0	0	-
24.07.2021	0,013	0,696	0,715	0,684	0,708	24	24	0	0	0	0	0	62	46	0	0	-
25.07.2021	0,011	0,649	0,667	0,637	0,66	24	24	0	0	0	0	0	62	47	0	0	-
26.07.2021	0,013	0,669	0,682	0,658	0,675	24	24	0	0	0	0	0	62	46	0	0	-
27.07.2021	0,013	0,669	0,69	0,657	0,683	24	24	0	0	0	0	0	62	46	0	0	-
28.07.2021	0,012	0,643	0,666	0,631	0,659	24	24	0	0	0	0	1	63	46	0	0	-
29.07.2021	0,011	0,739	0,769	0,727	0,762	24	24	0	0	0	0	0	59	46	0	0	-
30.07.2021	0,015	0,815	0,821	0,8	0,812	24	24	0	0	0	0	0	63	48	0	0	-
31.07.2021	0,012	0,734	0,75	0,722	0,742	24	24	0	0	0	0	0	63	47	0	0	-
01.08.2021	0,012	0,677	0,691	0,664	0,684	24	24	0	0	0	0	0	62	47	0	0	-
02.08.2021	0,013	0,717	0,733	0,705	0,726	24	24	0	0	0	0	0	62	47	0	0	-
03.08.2021	0,013	0,744	0,761	0,73	0,752	24	24	0	0	0	0	0	62	47	0	0	-
04.08.2021	0,01	1,681	1,711	1,66	1,695	24	24	0	0	0	0	0	51	45	0	0	-
05.08.2021	0,014	0,694	0,71	0,682	0,703	24	24	0	0	0	0	0	63	46	0	0	-
06.08.2021	0,013	0,69	0,707	0,677	0,7	24	24	0	0	0	0	0	62	45	0	0	-
07.08.2021	0,009	0,576	0,606	0,566	0,601	24	24	0	0	0	0	0	58	44	0	0	-
08.08.2021	0,011	0,592	0,611	0,582	0,605	24	24	0	0	0	0	0	62	45	0	0	-
09.08.2021	0,012	0,644	0,664	0,633	0,657	24	24	0	0	0	0	0	62	45	0	0	-
10.08.2021	0,013	0,639	0,658	0,627	0,652	24	24	0	0	0	0	0	62	45	0	0	-
11.08.2021	0,013	0,683	0,701	0,671	0,694	24	24	0	0	0	0	0	62	45	0	0	-
12.08.2021	0,013	0,671	0,688	0,659	0,682	24	24	0	0	0	0	0	62	45	0	0	-
13.08.2021	0,013	0,689	0,706	0,677	0,698	24	24	0	0	0	0	0	62	46	0	0	-
14.08.2021	0,012	0,656	0,674	0,645	0,667	24	24	0	0	0	0	0	62	46	0	0	-
15.08.2021	0,01	0,589	0,608	0,578	0,602	24	24	0	0	0	0	0	62	46	0	0	-
16.08.2021	0,012	0,609	0,631	0,598	0,625	24	24	0	0	0	0	0	62	45	0	0	-
17.08.2021	0,013	0,673	0,695	0,661	0,689	24	24	0	0	0	0	0	62	44	0	0	-
18.08.2021	0,014	0,7	0,719	0,688	0,711	24	24	0	0	0	0	0	62	46	0	0	-
19.08.2021	0,013	0,739	0,762	0,726	0,754	24	24	0	0	0	0	0	62	46	0	0	-
20.08.2021	0,015	0,777	0,795	0,762	0,787	24	24	0	0	0	0	0	64	47	0	0	-
Итого:	0,387	22,165	22,755	21,78	22,527	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,333																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	76,333	7297,834	7314,269	7128,272	7181,424	21457,02	1,44
20.08.2021	76,72	7320	7337,024	7150,05	7203,953	22201,02	1,45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2021 9:13:13