

#49566#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель Центр лазерной микрохирургии глаза, ООО (Балтрезерв)
Адрес потребителя Генерала Челнокова 48, Калининград (нежилой)
Номер абонента 6852
Порядковый номер 8365
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 3060404
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | Tmin | Tmax | Tdt | Ttn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|------|---------|------|------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2023 | 0,127 | 3,977 | 3,931 | 3,89 | 3,898 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 42 | 0 | 0 | - |
| 22.10.2023 | 0,094 | 2,811 | 2,776 | 2,752 | 2,759 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 38 | 0 | 0 | - |
| 23.10.2023 | 0,09 | 2,628 | 2,596 | 2,573 | 2,579 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 37 | 0 | 0 | - |
| 24.10.2023 | 0,093 | 2,906 | 2,872 | 2,847 | 2,852 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 39 | 0 | 0 | - |
| 25.10.2023 | 0,105 | 3,392 | 3,354 | 3,32 | 3,328 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 40 | 0 | 0 | - |
| 26.10.2023 | 0,117 | 3,918 | 3,877 | 3,836 | 3,846 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 41 | 0 | 0 | - |
| 27.10.2023 | 0,109 | 3,52 | 3,479 | 3,443 | 3,45 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 42 | 0 | 0 | - |
| 28.10.2023 | 0,13 | 4,895 | 4,85 | 4,787 | 4,801 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 46 | 0 | 0 | - |
| 29.10.2023 | 0,129 | 5,038 | 4,993 | 4,926 | 4,939 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 48 | 0 | 0 | - |
| 30.10.2023 | 0,076 | 2,302 | 2,273 | 2,254 | 2,258 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 38 | 0 | 0 | - |
| 31.10.2023 | 0,073 | 2,201 | 2,174 | 2,155 | 2,16 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 01.11.2023 | 0,103 | 3,383 | 3,35 | 3,312 | 3,324 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 40 | 0 | 0 | - |
| 02.11.2023 | 0,088 | 2,893 | 2,867 | 2,833 | 2,845 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 41 | 0 | 0 | - |
| 03.11.2023 | 0,088 | 2,649 | 2,62 | 2,595 | 2,602 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 38 | 0 | 0 | - |
| 04.11.2023 | 0,099 | 3,077 | 3,045 | 3,013 | 3,023 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 39 | 0 | 0 | - |
| 05.11.2023 | 0,109 | 3,625 | 3,59 | 3,55 | 3,562 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 41 | 0 | 0 | - |
| 06.11.2023 | 0,095 | 2,929 | 2,898 | 2,867 | 2,878 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 39 | 0 | 0 | - |
| 07.11.2023 | 0,095 | 2,995 | 2,965 | 2,934 | 2,942 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 39 | 0 | 0 | - |
| 08.11.2023 | 0,093 | 3,013 | 2,982 | 2,95 | 2,961 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 40 | 0 | 0 | - |
| 09.11.2023 | 0,095 | 3,116 | 3,091 | 3,053 | 3,067 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 40 | 0 | 0 | - |
| 10.11.2023 | 0,101 | 3,219 | 3,188 | 3,152 | 3,165 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 40 | 0 | 0 | - |
| 11.11.2023 | 0,107 | 3,456 | 3,423 | 3,385 | 3,396 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 40 | 0 | 0 | - |
| 12.11.2023 | 0,108 | 3,537 | 3,501 | 3,463 | 3,475 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 41 | 0 | 0 | - |
| 13.11.2023 | 0,127 | 4,303 | 4,263 | 4,213 | 4,228 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 42 | 0 | 0 | - |
| 14.11.2023 | 0,122 | 4,209 | 4,169 | 4,12 | 4,133 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 43 | 0 | 0 | - |
| 15.11.2023 | 0,135 | 5,226 | 5,181 | 5,11 | 5,128 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 47 | 0 | 0 | - |
| 16.11.2023 | 0,147 | 5,35 | 5,297 | 5,226 | 5,239 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 48 | 0 | 0 | - |
| 17.11.2023 | 0,166 | 5,867 | 5,809 | 5,722 | 5,741 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 49 | 0 | 0 | - |
| 18.11.2023 | 0,151 | 5,169 | 5,115 | 5,039 | 5,058 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 49 | 0 | 0 | - |
| 19.11.2023 | 0,141 | 4,9 | 4,853 | 4,777 | 4,796 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 49 | 0 | 0 | - |
| 20.11.2023 | 0,168 | 5,812 | 5,754 | 5,666 | 5,688 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 49 | 0 | 0 | - |
| Итого: | 3,481 | 116,316 | 115,136 | 113,763 | 114,121 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 2,994 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|--------|
| 20.10.2023 | 143,462 | 9957,794 | 10004,765 | 9727,128 | 9840,983 | 40844,57 | 1,45 |
| 20.11.2023 | 146,943 | 10074,106 | 10119,898 | 9840,891 | 9955,104 | 41588,57 | 1,45 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2023 16:36:31