

#126163#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Янтарный сказ, АО
Карла Маркса 18, Калининград
506
8983
ТВ7 (ASCII)
20120299
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	39,774	0	488,69	0	0	477,78	0	0	24	0	70,6	50,7	0,41	0,38	4,4
22.03.2025	41,771	0	522,415	0	0	510,762	0	0	24	0	70,5	51	0,41	0,38	5,6
23.03.2025	38,45	0	484,34	0	0	473,564	0	0	24	0	70,3	50,9	0,41	0,38	5,7
24.03.2025	38,016	0	474,385	0	0	463,79	0	0	24	0	70,5	51	0,41	0,38	6,8
25.03.2025	38,28	0	499,005	0	0	487,83	0	0	24	0	70,6	51,9	0,41	0,38	5,5
26.03.2025	38,305	0	472,475	0	0	461,941	0	0	23	1	70,4	50,6	0,41	0,38	4,4
27.03.2025	39,745	0	492,025	0	0	481,036	0	0	24	0	70,5	50,8	0,41	0,38	6,9
28.03.2025	37,228	0	457,59	0	0	447,353	0	0	24	0	70,6	50,7	0,42	0,38	5,7
29.03.2025	35,588	0	444,33	0	0	434,419	0	0	24	0	70,5	50,9	0,42	0,38	8,9
30.03.2025	35,216	0	442,935	0	0	433,115	0	0	24	0	70,3	50,9	0,42	0,38	9,9
31.03.2025	36,111	0	457,945	0	0	447,759	0	0	24	0	70,4	51,1	0,41	0,38	6,8
01.04.2025	39,049	0	486,11	0	0	475,298	0	0	24	0	70,4	50,8	0,41	0,38	5,9
02.04.2025	35,561	0	447,91	0	0	437,944	0	0	24	0	70,4	51	0,4	0,37	-
03.04.2025	34,015	0	433,275	0	0	423,689	0	0	24	0	70,1	51	0,4	0,37	-
04.04.2025	35,499	0	445,585	0	0	435,666	0	0	24	0	70,4	50,9	0,4	0,37	-
05.04.2025	43,388	0	541,385	0	0	529,137	0	0	24	0	71,1	51,5	0,4	0,38	-
06.04.2025	45,947	0	558,375	0	0	544,999	0	0	24	0	73,3	53,2	0,4	0,38	-
07.04.2025	43,686	0	547,265	0	0	534,488	0	0	24	0	72,2	52,7	0,4	0,37	-
08.04.2025	42,684	0	562,85	0	0	550,222	0	0	24	0	70,7	52,2	0,4	0,37	-
09.04.2025	42,159	0	553,43	0	0	541,076	0	0	24	0	70,4	51,8	0,4	0,37	-
10.04.2025	44,834	0	574,5	0	0	561,505	0	0	24	0	71	52	0,4	0,38	-
11.04.2025	41,099	0	509,24	0	0	497,936	0	0	24	0	70,3	50,6	0,4	0,37	-
12.04.2025	39,211	0	501,47	0	0	490,253	0	0	24	0	70,6	51,5	0,4	0,37	-
13.04.2025	30,202	0	401,79	0	0	392,857	0	0	24	0	70,3	51,9	0,41	0,37	-
14.04.2025	29,277	0	400,52	0	0	391,601	0	0	24	0	70,5	52,6	0,41	0,37	-
15.04.2025	21,454	0	347,99	0	0	340,256	0	0	24	0	70,3	55,3	0,41	0,35	-
16.04.2025	30,372	0	449,255	0	0	439,241	0	0	24	0	70,4	53,9	0,4	0,33	-
17.04.2025	16,998	0	361,225	0	0	353,353	0	0	24	0	69,5	58	0,38	0,31	-
18.04.2025	6,336	0	289,05	0	0	282,7	0	0	24	0	69,8	64,4	0,37	0,29	-
19.04.2025	7,054	0	306,92	0	0	300,153	0	0	24	0	70	64,4	0,38	0,29	-
20.04.2025	6,526	0	301,75	0	0	295,143	0	0	24	0	69,8	64,5	0,38	0,29	-
Итого:	1053,835	0	14256,03	0	0	13936,866	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	251,704														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	8495,16	131789,885	0	0	128721,533	0	0	7043	187
20.04.2025	9548,994	146045,915	0	0	142658,397	0	0	7786	188

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:06:09