

# #6271#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Янтарный сказ, АО  
Адрес потребителя Карла Маркса 18, Калининград  
Номер абонента 506  
Порядковый номер 8983  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20120299  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	29,055	0	417,95	0	0	409,449	0	0	24	0	67	50,1	0,41	0,33	9,9
22.04.2021	37,091	0	497,875	0	0	487,678	0	0	24	0	67,2	49	0,4	0,33	8,6
23.04.2021	38,976	0	520,725	0	0	509,937	0	0	24	0	67,7	49,4	0,4	0,33	4,6
24.04.2021	39,189	0	544,935	0	0	533,75	0	0	24	0	67,3	49,8	0,4	0,33	4,6
25.04.2021	39,469	0	549,58	0	0	538,207	0	0	24	0	67,6	50,1	0,4	0,33	4
26.04.2021	41,105	0	596,105	0	0	583,918	0	0	24	0	67,2	50,4	0,4	0,34	3,7
27.04.2021	38,944	0	534,415	0	0	523,299	0	0	24	0	67,8	50,1	0,4	0,33	2,9
28.04.2021	35,65	0	521,2	0	0	510,543	0	0	23	1	67,2	50,5	0,4	0,33	4,1
29.04.2021	30,946	0	428,36	0	0	419,489	0	0	24	0	67,6	50	0,4	0,33	6,7
30.04.2021	17,978	0	324,95	0	0	318,297	0	0	24	0	67,1	53,7	0,34	0,27	9,3
01.05.2021	7,079	0	288,645	0	0	282,164	0	0	24	0	70,7	64,8	0,36	0,24	7
02.05.2021	6,841	0	292,295	0	0	285,697	0	0	24	0	71	65,3	0,36	0,24	7,3
03.05.2021	6,686	0	279,64	0	0	273,33	0	0	24	0	70,8	65	0,35	0,24	6,2
04.05.2021	6,743	0	277,13	0	0	270,946	0	0	24	0	70,5	64,6	0,37	0,25	5,8
05.05.2021	6,301	0	275,22	0	0	269,019	0	0	24	0	70,8	65,2	0,39	0,27	9,6
06.05.2021	6,443	0	243,71	0	0	238,28	0	0	24	0	70,3	63,9	0,37	0,28	10,4
07.05.2021	7,23	0	250,38	0	0	244,795	0	0	24	0	70,4	63,4	0,36	0,27	6,9
08.05.2021	8,04	0	264,645	0	0	258,644	0	0	24	0	71,1	63,7	0,36	0,26	6,9
09.05.2021	7,215	0	266,95	0	0	260,943	0	0	24	0	70,8	64,2	0,37	0,26	6,3
10.05.2021	5,81	0	263,465	0	0	257,567	0	0	24	0	70,6	65,2	0,37	0,27	11,1
11.05.2021	5,54	0	269,725	0	0	263,696	0	0	24	0	70,5	65,5	0,38	0,27	17,8
12.05.2021	5,531	0	273,325	0	0	267,165	0	0	24	0	70,8	65,9	0,38	0,26	19,7
13.05.2021	5,456	0	278,075	0	0	271,805	0	0	24	0	70,8	66,1	0,38	0,26	19,2
14.05.2021	6,132	0	283,33	0	0	276,946	0	0	24	0	70,8	65,5	0,38	0,26	9,9
15.05.2021	6,36	0	282,12	0	0	275,802	0	0	24	0	70,6	65,1	0,38	0,26	10,6
16.05.2021	5,688	0	275,13	0	0	268,927	0	0	24	0	70,8	65,8	0,38	0,26	10
17.05.2021	5,276	0	276,495	0	0	270,259	0	0	24	0	70,8	66,2	0,38	0,26	12,5
18.05.2021	5,447	0	283,625	0	0	277,224	0	0	24	0	70,9	66,2	0,39	0,26	14,5
19.05.2021	5,338	0	278,13	0	0	271,904	0	0	24	0	70,6	65,9	0,38	0,26	11,4
20.05.2021	5,792	0	280,055	0	0	273,732	0	0	24	0	70,9	65,9	0,38	0,26	10,4
Итого:	473,351	0	10418,185	0	0	10193,412	0	0	719	0	0	0	0	0	0
Гкал	113,058														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	8722,858	95879,78	0	0	93440,001	0	0	5104	1893
20.05.2021	9196,209	106297,965	0	0	103633,41	0	0	5823	1894

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.05.2021 9:14:55