

#6270#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Янтарный сказ, АО
Адрес потребителя Карла Маркса 18, Калининград
Номер абонента 506
Порядковый номер 8983
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20120299
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	6,171	0	282,915	0	0	276,53	0	0	24	0	70,9	65,6	0,39	0,26	-
22.05.2021	6,431	0	286,915	0	0	280,474	0	0	24	0	70,7	65,3	0,39	0,26	14
23.05.2021	6,175	0	283,495	0	0	277,12	0	0	24	0	70,7	65,4	0,38	0,26	-
24.05.2021	5,515	0	279,04	0	0	272,791	0	0	24	0	70,6	65,8	0,38	0,26	-
25.05.2021	5,174	0	276,38	0	0	270,181	0	0	24	0	70,6	66,1	0,38	0,26	16
26.05.2021	5,489	0	239,065	0	0	233,948	0	0	24	0	68,8	63,2	0,36	0,27	-
27.05.2021	5,46	0	218,465	0	0	213,972	0	0	24	0	67,4	61,3	0,34	0,28	-
28.05.2021	6,146	0	231,745	0	0	227,005	0	0	24	0	67,2	60,7	0,35	0,28	-
29.05.2021	5,873	0	237,17	0	0	232,142	0	0	24	0	68,4	62,4	0,37	0,29	11
30.05.2021	5,656	0	239,33	0	0	233,978	0	0	24	0	70,5	64,8	0,37	0,29	12,3
31.05.2021	5,355	0	236,25	0	0	230,988	0	0	24	0	70,3	64,8	0,37	0,29	-
01.06.2021	5,24	0	234,76	0	0	229,584	0	0	24	0	70	64,6	0,37	0,29	16
02.06.2021	4,89	0	234,865	0	0	229,603	0	0	24	0	70,6	65,5	0,37	0,29	-
03.06.2021	4,988	0	236,385	0	0	231,107	0	0	24	0	70,5	65,4	0,37	0,29	-
04.06.2021	5,262	0	238,79	0	0	233,465	0	0	24	0	70,4	65	0,37	0,29	15
05.06.2021	5,525	0	239,39	0	0	234,054	0	0	24	0	70,4	64,8	0,37	0,29	-
06.06.2021	4,911	0	237,99	0	0	232,639	0	0	24	0	70,7	65,7	0,37	0,29	13,4
07.06.2021	4,744	0	236,14	0	0	230,903	0	0	24	0	70,2	65,4	0,37	0,29	22
08.06.2021	4,385	0	255,505	0	0	249,969	0	0	24	0	69,3	65,2	0,37	0,28	-
09.06.2021	4,616	0	307,865	0	0	300,846	0	0	24	0	71,2	67,6	0,4	0,26	18,8
10.06.2021	4,906	0	282,655	0	0	276,353	0	0	24	0	70,4	66,2	0,38	0,26	21
11.06.2021	5,034	0	297,875	0	0	291,159	0	0	24	0	70,9	66,8	0,39	0,26	-
12.06.2021	5,151	0	299,6	0	0	292,827	0	0	24	0	70,9	66,7	0,39	0,26	-
13.06.2021	5,406	0	292,405	0	0	285,821	0	0	24	0	70,9	66,4	0,38	0,26	-
14.06.2021	4,522	0	282,425	0	0	276,036	0	0	24	0	70,9	67	0,38	0,26	-
15.06.2021	4,524	0	284,14	0	0	277,758	0	0	24	0	70,8	66,9	0,38	0,26	-
16.06.2021	4,571	0	283,655	0	0	277,245	0	0	24	0	70,9	67	0,38	0,26	-
17.06.2021	4,523	0	286,64	0	0	280,132	0	0	24	0	71,1	67,2	0,38	0,27	-
18.06.2021	4,703	0	290,415	0	0	283,836	0	0	24	0	71	67,1	0,38	0,27	-
19.06.2021	4,443	0	292,15	0	0	285,552	0	0	24	0	70,9	67,2	0,39	0,26	-
20.06.2021	3,987	0	289,8	0	0	283,256	0	0	24	0	70,9	67,6	0,39	0,27	-
Итого:	159,776	0	8214,22	0	0	8031,274	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,162														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	9196,209	106297,965	0	0	103633,41	0	0	5823	1894
20.06.2021	9355,983	114512,185	0	0	111664,685	0	0	6567	1894

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2021 20:39:18