

#133762#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Янтарный сказ, АО
Карла Маркса 18, Калининград
506
8983
ТВ7 (АСЦП)
20120299
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	6,202	0	279,705	0	0	273,502	0	0	24	0	70,2	64,8	0,37	0,3	-
22.05.2025	7,257	0	281,58	0	0	275,4	0	0	24	0	69,8	63,5	0,38	0,32	-
23.05.2025	7,448	0	276,16	0	0	270,111	0	0	24	0	69,7	63,1	0,38	0,33	-
24.05.2025	7,688	0	267,86	0	0	262,018	0	0	24	0	69,6	62,6	0,38	0,33	-
25.05.2025	6,702	0	261,525	0	0	255,79	0	0	24	0	69,8	63,5	0,38	0,33	-
26.05.2025	5,231	0	219,66	0	0	214,882	0	0	24	0	69,4	63,6	0,36	0,32	-
27.05.2025	6,082	0	273,845	0	0	267,84	0	0	24	0	69,8	64,4	0,38	0,32	-
28.05.2025	6,27	0	261,84	0	0	256,098	0	0	24	0	69,7	63,9	0,37	0,32	-
29.05.2025	7,202	0	268,7	0	0	262,801	0	0	24	0	69,9	63,3	0,38	0,33	-
30.05.2025	6,705	0	265,69	0	0	259,887	0	0	24	0	69,7	63,5	0,38	0,33	-
31.05.2025	7,139	0	290,965	0	0	285,01	0	0	24	0	67,1	61,1	0,38	0,34	-
01.06.2025	6,442	0	259,795	0	0	254,084	0	0	24	0	69,9	63,8	0,38	0,33	-
02.06.2025	5,993	0	262,285	0	0	256,494	0	0	24	0	70	64,4	0,38	0,33	-
03.06.2025	6,042	0	283,685	0	0	277,455	0	0	24	0	69,8	64,6	0,39	0,32	-
04.06.2025	5,883	0	270,54	0	0	264,611	0	0	24	0	69,8	64,5	0,38	0,32	-
05.06.2025	6,081	0	256,965	0	0	251,306	0	0	24	0	69,9	64,1	0,38	0,33	-
06.06.2025	6,455	0	262,17	0	0	256,389	0	0	24	0	70	64	0,38	0,33	-
07.06.2025	6,481	0	263,55	0	0	257,706	0	0	24	0	70,1	64,1	0,38	0,33	-
08.06.2025	6,079	0	258,595	0	0	252,951	0	0	24	0	69,7	63,9	0,38	0,33	-
09.06.2025	1,443	0	99,905	0	0	97,693	0	0	24	0	70,1	66,6	0,18	0,17	-
10.06.2025	0,326	0	27,925	0	0	27,714	0	0	24	0	40,3	39,3	0,03	0,03	-
11.06.2025	6,896	0	252,22	0	0	246,696	0	0	24	0	69,7	63	0,37	0,33	-
12.06.2025	6,868	0	276,55	0	0	270,42	0	0	24	0	70,3	64,2	0,38	0,32	-
13.06.2025	6,281	0	238,825	0	0	233,541	0	0	24	0	70,2	63,8	0,37	0,33	-
14.06.2025	5,95	0	203,37	0	0	198,814	0	0	24	0	70,6	63,5	0,36	0,34	-
15.06.2025	5,362	0	202,82	0	0	198,267	0	0	24	0	70,6	64,1	0,36	0,34	-
16.06.2025	5,973	0	207,275	0	0	202,618	0	0	24	0	70,7	63,7	0,36	0,34	-
17.06.2025	6,451	0	219,42	0	0	214,505	0	0	24	0	70,6	63,4	0,36	0,34	-
18.06.2025	6,357	0	218,57	0	0	213,651	0	0	24	0	70,7	63,6	0,36	0,33	-
19.06.2025	7,217	0	219,31	0	0	214,389	0	0	24	0	70,7	62,7	0,36	0,34	-
20.06.2025	6,627	0	219,395	0	0	214,467	0	0	24	0	70,7	63,4	0,36	0,34	-
Итого:	189,133	0	7450,7	0	0	7287,11	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,174														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	9770,277	154336,51	0	0	150767,939	0	0	8501	193
20.06.2025	9959,407	161787,21	0	0	158055,048	0	0	9245	193

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2025 13:01:07