

#6268#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Янтарный сказ, АО
Адрес потребителя Карла Маркса 18, Калининград
Номер абонента 506
Порядковый номер 8983
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20120299
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	3,884	0	292,375	0	0	285,737	0	0	24	0	71,1	67,9	0,39	0,27	-
22.06.2021	3,727	0	293,52	0	0	286,887	0	0	24	0	71	67,9	0,39	0,27	-
23.06.2021	3,914	0	294,98	0	0	288,3	0	0	24	0	71,1	67,9	0,39	0,26	-
24.06.2021	3,899	0	295,09	0	0	288,403	0	0	24	0	71	67,8	0,39	0,26	-
25.06.2021	4,195	0	299,42	0	0	292,66	0	0	24	0	70,9	67,5	0,39	0,26	-
26.06.2021	4,526	0	300,355	0	0	293,588	0	0	24	0	70,8	67,1	0,39	0,26	-
27.06.2021	4,128	0	293,24	0	0	286,612	0	0	24	0	71	67,6	0,39	0,26	-
28.06.2021	3,663	0	291,19	0	0	284,613	0	0	24	0	71	68	0,39	0,26	-
29.06.2021	3,783	0	292,255	0	0	285,659	0	0	24	0	71	67,9	0,39	0,26	-
30.06.2021	3,731	0	293,46	0	0	286,818	0	0	24	0	71,1	68	0,39	0,27	-
01.07.2021	3,789	0	294,88	0	0	288,197	0	0	24	0	71,1	68	0,39	0,27	-
02.07.2021	4,211	0	296,06	0	0	289,379	0	0	24	0	71	67,5	0,39	0,26	-
03.07.2021	4,134	0	296,96	0	0	290,237	0	0	24	0	71	67,6	0,39	0,27	-
04.07.2021	3,914	0	295,16	0	0	288,5	0	0	24	0	71	67,8	0,39	0,26	-
05.07.2021	3,763	0	293,62	0	0	287,03	0	0	24	0	70,7	67,6	0,39	0,27	-
06.07.2021	3,411	0	277,43	0	0	271,49	0	0	24	0	68,8	65,9	0,39	0,27	-
07.07.2021	3,656	0	277,515	0	0	271,315	0	0	24	0	70,5	67,3	0,38	0,26	-
08.07.2021	4,003	0	299,8	0	0	292,915	0	0	24	0	71,6	68,3	0,39	0,27	-
09.07.2021	4,1	0	303,655	0	0	296,67	0	0	24	0	71,6	68,4	0,4	0,27	-
10.07.2021	4,122	0	301,735	0	0	294,802	0	0	24	0	71,5	68,2	0,39	0,27	-
11.07.2021	3,725	0	297,93	0	0	291,149	0	0	24	0	71,2	68,2	0,39	0,26	-
12.07.2021	3,784	0	298,965	0	0	292,135	0	0	24	0	71,4	68,3	0,39	0,26	-
13.07.2021	3,617	0	301,225	0	0	294,316	0	0	24	0	71,5	68,6	0,39	0,26	-
Итого:	89,679	0	6780,82	0	0	6627,412	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,419														

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	9355,983	114512,185	0	0	111664,685	0	0	6567	1894
13.07.2021	9445,662	121293,005	0	0	118292,096	0	0	7119	1894

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 7:59:59