

#142212#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Янтарный сказ, АО
Карла Маркса 18, Калининград
506
8983
ТВ7 (АССII)
20120299
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	6,722	0	219,73	0	0	214,776	0	0	24	0	70,7	63,3	0,36	0,34	-
22.06.2025	6,548	0	214,105	0	0	209,3	0	0	24	0	70,7	63,2	0,36	0,34	-
23.06.2025	5,929	0	212,84	0	0	208,088	0	0	24	0	70,5	63,8	0,36	0,34	-
24.06.2025	6,718	0	214,385	0	0	209,555	0	0	24	0	70,8	63,2	0,36	0,34	-
25.06.2025	6,482	0	207,665	0	0	203,028	0	0	24	0	70,4	62,8	0,36	0,34	-
26.06.2025	6,487	0	212,29	0	0	207,562	0	0	24	0	70,4	62,9	0,36	0,34	-
27.06.2025	6,408	0	204,15	0	0	199,591	0	0	24	0	70,5	62,8	0,36	0,34	-
28.06.2025	6,457	0	215,715	0	0	210,905	0	0	23	1	70,4	63,1	0,36	0,34	-
29.06.2025	6,211	0	210,65	0	0	205,959	0	0	24	0	70,3	63,1	0,36	0,34	-
30.06.2025	6,654	0	212,045	0	0	207,3	0	0	24	0	70,5	62,8	0,36	0,34	-
01.07.2025	5,525	0	210,065	0	0	205,436	0	0	24	0	70	63,5	0,36	0,34	-
02.07.2025	5,108	0	204,175	0	0	199,599	0	0	24	0	70,6	64,5	0,36	0,34	-
03.07.2025	5,369	0	206,475	0	0	201,843	0	0	24	0	70,7	64,3	0,36	0,34	-
04.07.2025	6,333	0	213,59	0	0	208,794	0	0	24	0	70,7	63,5	0,36	0,34	-
05.07.2025	6,124	0	211,665	0	0	206,922	0	0	24	0	70,6	63,6	0,36	0,34	-
06.07.2025	5,587	0	209,02	0	0	204,325	0	0	24	0	70,6	64,1	0,36	0,34	-
07.07.2025	5,259	0	206,575	0	0	201,937	0	0	24	0	70,7	64,5	0,36	0,34	-
08.07.2025	5,167	0	208,675	0	0	203,981	0	0	24	0	70,7	64,7	0,36	0,34	-
09.07.2025	5,31	0	207,47	0	0	202,802	0	0	24	0	70,7	64,5	0,36	0,34	-
10.07.2025	6,11	0	212,645	0	0	207,871	0	0	24	0	70,7	63,7	0,36	0,34	-
11.07.2025	6,369	0	211,02	0	0	206,292	0	0	24	0	70,6	63,3	0,35	0,33	-
12.07.2025	5,898	0	211,085	0	0	206,333	0	0	24	0	70,7	63,9	0,35	0,33	-
13.07.2025	4,75	0	204,72	0	0	200,12	0	0	24	0	70,7	65	0,35	0,33	-
14.07.2025	5,157	0	209,115	0	0	204,42	0	0	24	0	70,6	64,6	0,35	0,33	-
15.07.2025	4,848	0	206,43	0	0	201,795	0	0	24	0	70,6	64,8	0,35	0,33	-
16.07.2025	4,939	0	198,83	0	0	194,38	0	0	24	0	70,6	64,5	0,34	0,33	-
17.07.2025	5,315	0	205,095	0	0	200,5	0	0	24	0	70,6	64,2	0,36	0,34	-
18.07.2025	5,626	0	204,315	0	0	199,744	0	0	24	0	70,5	63,8	0,35	0,34	-
19.07.2025	5,401	0	194,7	0	0	190,348	0	0	24	0	70,5	63,7	0,35	0,34	-
20.07.2025	4,759	0	193,645	0	0	189,292	0	0	24	0	70,7	64,7	0,36	0,34	-
Итого:	173,57	0	6252,885	0	0	6112,798	0	0	719	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,456														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	9959,407	161787,21	0	0	158055,048	0	0	9245	193
20.07.2025	10132,975	168040,095	0	0	164167,847	0	0	9964	194

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 11:31:13