

#88365#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Паруса ТСН, УК
Адрес потребителя Портовая, 6 Калининград
Номер абонента 5168
Порядковый номер 9551
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1246520
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2024 | 1,133 | 97,422 | 98,25 | 0 | 95,531 | 96,938 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 53,8 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 25.05.2024 | 1,134 | 101,094 | 101,984 | 0 | 99,156 | 100,594 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 54 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 26.05.2024 | 1,154 | 94,859 | 95,734 | 0 | 93,016 | 94,469 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 53,5 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 27.05.2024 | 1,103 | 105,047 | 106,078 | 0 | 103,016 | 104,609 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 54,5 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 28.05.2024 | 1,103 | 105,719 | 106,984 | 0 | 103,719 | 105,516 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65 | 54,5 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 29.05.2024 | 1,083 | 95,375 | 96,734 | 0 | 93,531 | 95,422 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 54,1 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 30.05.2024 | 1,068 | 136,906 | 138,609 | 0 | 134,375 | 136,594 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 55,9 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 31.05.2024 | 1,068 | 138,844 | 140,547 | 0 | 136,297 | 138,5 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 56 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 01.06.2024 | 1,082 | 125,875 | 127,469 | 0 | 123,547 | 125,656 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 55,4 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 02.06.2024 | 1,11 | 184,25 | 186,094 | 0 | 181,094 | 183,438 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 55,4 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 03.06.2024 | 1,081 | 137,375 | 138,656 | 0 | 134,844 | 136,656 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 55,9 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 04.06.2024 | 1,093 | 98,016 | 98,828 | 0 | 96,109 | 97,484 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 54,2 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 05.06.2024 | 1,062 | 94,906 | 95,844 | 0 | 93,078 | 94,531 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 54,2 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 06.06.2024 | 1,054 | 106,812 | 107,812 | 0 | 104,797 | 106,312 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 54,9 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 07.06.2024 | 1,079 | 109,156 | 109,922 | 0 | 107,078 | 108,375 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 54,9 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 08.06.2024 | 1,098 | 99,656 | 100,172 | 0 | 97,75 | 98,812 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 54,2 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 09.06.2024 | 1,124 | 108,703 | 109,188 | 0 | 106,641 | 107,672 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65 | 54,5 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 10.06.2024 | 1,068 | 100,266 | 100,766 | 0 | 98,328 | 99,391 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 54,5 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 11.06.2024 | 1,073 | 101,797 | 102,344 | 0 | 99,844 | 100,922 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 54,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 12.06.2024 | 1,137 | 105,359 | 105,719 | 0 | 103,359 | 104,266 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 54,2 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 13.06.2024 | 1,136 | 98,422 | 98,688 | 0 | 96,516 | 97,375 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 53,7 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 14.06.2024 | 1,096 | 94,75 | 95,094 | 0 | 92,922 | 93,812 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 53,8 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 15.06.2024 | 1,1 | 104,984 | 105,25 | 0 | 103 | 103,812 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 54,3 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 16.06.2024 | 1,13 | 104,125 | 104,562 | 0 | 102,125 | 103,141 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65 | 54 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 17.06.2024 | 1,092 | 92,031 | 92,656 | 0 | 90,25 | 91,422 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 53,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 18.06.2024 | 1,118 | 98,922 | 99,641 | 0 | 97,031 | 98,312 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 53,7 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 19.06.2024 | 0,297 | 64,453 | 65,031 | 0 | 63,5 | 64,203 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 56,7 | 52,2 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 20.06.2024 | 0 | 0 | 0,438 | 0 | 0 | 0,438 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 37,1 | 25,7 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 21.06.2024 | 0 | 0 | 1,172 | 0 | 0 | 1,172 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 32,9 | 26 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 22.06.2024 | 0 | 0 | 0,641 | 0 | 0 | 0,641 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 30,9 | 25 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 23.06.2024 | 0 | 0 | 3,641 | 0 | 0 | 3,625 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 28,8 | 23,9 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 28,876 | 2905,124 | 2934,548 | 0 | 2850,454 | 2894,11 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 28,876 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|----------|--------|
| 23.05.2024 | 2799,127 | 190423,375 | 188585,625 | 0 | 187013,016 | 186592,062 | 0 | 26398,78 | 0 |
| 23.06.2024 | 2828,002 | 193328,5 | 191520,172 | 0 | 189863,469 | 189486,172 | 0 | 27142,78 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2024 11:30:35