

# #11895#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Вагнера 2-8, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8480  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00210162  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2021	2,601	0	74,58	74,29	72,74	73,75	-1,01	24	0	1	74,3	38,6	35,76	0,6	0,4	2
25.01.2021	2,625	0	78,18	77,85	76,27	77,28	-1,01	24	0	1	74,4	40	34,41	0,6	0,4	1,4
26.01.2021	2,666	0	76,9	76,5	74,93	75,91	-0,98	24	0	1	76	40,5	35,59	0,6	0,4	1,5
27.01.2021	2,74	0	79,14	78,69	77,08	78,06	-0,98	24	0	1	76,4	40,9	35,53	0,6	0,4	1,5
28.01.2021	2,865	0	87,91	87,46	85,66	86,71	-1,05	24	0	1	76	42,6	33,43	0,6	0,4	-0,9
29.01.2021	3,258	0	95,56	94,82	92,84	93,89	-1,05	24	0	1	80,9	45,8	35,07	0,6	0,4	-4,4
30.01.2021	3,016	0	82,07	81,38	79,75	80,66	-0,91	24	0	1	80,9	43,1	37,76	0,6	0,4	-0,2
31.01.2021	3,02	0	84,37	83,71	81,99	82,95	-0,96	24	0	1	80,3	43,5	36,82	0,6	0,4	0
01.02.2021	3,264	0	90,97	90,24	88,38	89,39	-1,01	24	0	1	80,9	44	36,91	0,6	0,4	-3,1
02.02.2021	3,201	0	88,07	87,3	85,48	86,45	-0,97	24	0	1	82,5	45	37,42	0,6	0,4	-3,2
03.02.2021	2,847	0	75,17	74,57	73,05	73,93	-0,88	24	0	1	80,9	41,9	38,99	0,6	0,4	-0,6
04.02.2021	3,266	0	87,46	86,66	84,84	85,85	-1,01	24	0	1	83,1	44,7	38,46	0,6	0,4	-4,4
05.02.2021	3,303	0	84,8	83,86	82,13	83,06	-0,93	24	0	1	86	45,8	40,15	0,6	0,4	-4,4
06.02.2021	3,972	0	106,13	104,87	102,59	103,64	-1,05	24	0	1	88,6	49,9	38,68	0,6	0,4	-12,8
07.02.2021	4,346	0	119,79	118,34	115,67	116,82	-1,15	24	0	1	90,1	52,6	37,51	0,6	0,4	-14,3
08.02.2021	4,396	0	122,59	121,17	118,38	119,55	-1,17	24	0	1	90,2	53,1	37,07	0,6	0,4	-11,3
09.02.2021	4	0	103,28	101,99	99,73	100,78	-1,05	24	0	1	90,1	50	40,04	0,6	0,4	-9
10.02.2021	4,362	0	122,02	120,54	117,78	118,92	-1,14	24	0	1	90,1	53,2	36,96	0,6	0,4	-14
11.02.2021	4,401	0	123,9	122,35	119,6	120,7	-1,1	24	0	1	90,6	53,9	36,72	0,6	0,4	-11,1
12.02.2021	4,03	0	107,02	105,61	103,37	104,34	-0,97	24	0	1	89,6	50,7	38,92	0,6	0,4	-9,6
13.02.2021	3,194	0	83,52	82,58	80,97	81,77	-0,8	24	0	1	84,1	44,7	39,41	0,6	0,4	-0,1
14.02.2021	2,902	0	71,94	71,12	69,86	70,56	-0,7	24	0	1	81,2	39,7	41,53	0,6	0,4	0,6
15.02.2021	2,834	0,008	67,85	67,03	65,8	66,48	-0,68	24	0	1	84,1	41,2	42,89	0,6	0,4	-1,7
16.02.2021	3,113	0,01	78,73	76,69	76,36	76,02	0,34	24	0	0	83,9	43,4	40,53	0,6	0,4	-3,5
17.02.2021	3,43	0,002	91,67	89,7	88,84	88,81	0,03	24	0	1	84,1	45,5	38,52	0,6	0,4	-7,1
18.02.2021	3,901	0	108,88	107,05	105,36	105,82	-0,46	24	0	1	86,6	49,6	36,97	0,6	0,4	-10,8
19.02.2021	3,509	0	95,3	93,91	92,31	92,9	-0,59	24	0	1	85,2	47,2	37,95	0,6	0,4	-5,1
20.02.2021	2,624	0	68,8	68,01	66,99	67,5	-0,51	24	0	1	77,3	38,1	39,2	0,6	0,4	2,8
21.02.2021	2,371	0	63,46	62,89	61,87	62,48	-0,61	24	0	1	75,1	36,8	38,3	0,6	0,4	4,5
22.02.2021	2,25	0	61,31	60,81	59,81	60,41	-0,6	24	0	1	74,2	36,6	37,65	0,6	0,4	4,6
23.02.2021	2,328	0	63,51	62,94	61,95	62,54	-0,59	24	0	1	74,2	36,6	37,59	0,6	0,4	-
Итого:	100,635	0	2744,88	2714,93	2662,38	2687,93	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	100,635															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2021	694,343	16530,42	14825,37	16154,3	14722,63
23.02.2021	794,978	19275,3	17540,3	18816,68	17410,56

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.02.2021 13:44:10