

#116639#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Вагнера 2-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8480
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00210162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,497	0	141,41	141,1	138,03	139,08	-1,05	24	0	1	73,2	55,2	18,04	0,6	0,4	-
25.01.2025	2,282	0	135,99	135,87	132,89	134,02	-1,13	24	0	1	71	53,9	17,14	0,6	0,4	-
26.01.2025	2,197	0	137,04	136,93	134,16	135,17	-1,01	24	0	1	68,7	52,3	16,35	0,6	0,4	-
27.01.2025	2,093	0	131,31	131,38	128,47	129,66	-1,19	24	0	1	69,5	53,2	16,27	0,6	0,4	-
28.01.2025	1,895	0	125,94	126,15	123,25	124,42	-1,17	24	0	1	69	53,7	15,33	0,6	0,4	-
29.01.2025	1,902	0	127,85	128,02	125,13	126,3	-1,17	24	0	1	68,8	53,7	15,17	0,6	0,4	-
30.01.2025	1,965	0	129,98	130,08	127,18	128,34	-1,16	24	0	1	69,1	53,6	15,43	0,6	0,4	-
31.01.2025	2,233	0	141,07	140,88	137,95	138,93	-0,98	24	0	1	70,4	54,2	16,16	0,6	0,4	-
01.02.2025	2,495	0	146,54	146,06	143,1	144,02	-0,92	24	0	1	72,4	55	17,41	0,6	0,4	-
02.02.2025	2,652	0	146,16	145,53	142,55	143,37	-0,82	24	0	1	74,9	56,3	18,56	0,6	0,4	-
03.02.2025	2,648	0	147,97	147,35	144,29	145,11	-0,82	24	0	1	75,3	57	18,33	0,6	0,4	-
04.02.2025	2,398	0	143,26	143,02	139,79	140,91	-1,12	24	0	1	73,5	56,4	17,12	0,6	0,4	-
05.02.2025	2,474	0	146,08	145,77	142,59	143,62	-1,03	24	0	1	73,5	56,2	17,31	0,6	0,4	-
06.02.2025	2,256	0	140,15	140,1	136,89	138,09	-1,2	24	0	1	71,8	55,4	16,44	0,6	0,4	-
07.02.2025	2,575	0	146,5	146,1	142,91	143,92	-1,01	24	0	1	74,6	56,6	17,98	0,6	0,4	-
08.02.2025	3,055	0	155,5	154,66	151,2	152,16	-0,96	24	0	1	79,3	59,2	20,17	0,6	0,4	-
09.02.2025	3,261	0	158,23	157,22	153,68	154,61	-0,93	24	0	1	81,4	60,2	21,16	0,6	0,4	-
10.02.2025	3,46	0	165,36	164,01	160,49	161,18	-0,69	24	0	1	82,6	61,1	21,51	0,6	0,4	-
11.02.2025	3,522	0	167,82	166,36	162,92	163,53	-0,61	24	0	1	82,3	60,7	21,57	0,6	0,4	-
12.02.2025	3,51	0	163,7	162,27	158,89	159,55	-0,66	24	0	1	82,1	60,1	22,04	0,6	0,4	-
13.02.2025	3,288	0	155,69	154,5	151,18	151,96	-0,78	24	0	1	81,4	59,7	21,69	0,6	0,4	-
14.02.2025	3,198	0	151,35	150,29	147,06	147,85	-0,79	24	0	1	80,7	59	21,68	0,6	0,4	-
15.02.2025	3,153	0	150,8	149,77	146,53	147,35	-0,82	24	0	1	80,7	59,2	21,46	0,6	0,4	-
16.02.2025	3,458	0	156,73	155,36	152,19	152,86	-0,67	24	0	1	81,6	59	22,66	0,6	0,4	-
17.02.2025	3,214	0	149,74	148,66	145,51	146,32	-0,81	24	0	1	80,4	58,4	22,04	0,6	0,4	-
18.02.2025	3,102	0	145,87	144,95	141,86	142,71	-0,85	24	0	1	79,5	57,6	21,82	0,6	0,4	-
19.02.2025	3,01	0	145,72	144,91	141,72	142,66	-0,94	24	0	1	79,3	58,1	21,19	0,6	0,4	-
20.02.2025	3,445	0	156,81	155,53	152,22	152,99	-0,77	24	0	1	82	59,4	22,58	0,6	0,4	-
21.02.2025	3,185	0	151,24	150,27	146,96	147,86	-0,9	24	0	1	80,3	58,7	21,63	0,6	0,4	-
22.02.2025	2,935	0	143,49	142,8	139,77	140,7	-0,93	24	0	1	76,7	55,8	20,96	0,6	0,4	-
23.02.2025	2,899	0	148,58	147,81	144,87	145,73	-0,86	24	0	1	75	55	19,98	0,6	0,4	-
Итого:	86,257	0	4553,88	4533,71	4436,23	4464,98	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,257															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	1785,933	72361,55	71917,5	70684,15	71148,84
23.02.2025	1872,19	76915,43	76451,21	75120,38	75613,82

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 12:52:50