

#11882#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Вагнера 2-8, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 8480
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00210162
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	2,308	0	69,09	68,85	67,45	68,35	-0,9	24	0	1	73,2	39	34,18	0,6	0,4	4,7
25.02.2022	2,314	0	69,31	69,06	67,72	68,59	-0,87	24	0	1	72,2	38	34,15	0,6	0,4	4,4
26.02.2022	2,425	0	74,01	73,72	72,24	73,17	-0,93	24	0	1	72,9	39,4	33,59	0,6	0,4	2,9
27.02.2022	2,734	0	81,97	81,47	79,88	80,76	-0,88	24	0	1	75,7	41,6	34,19	0,6	0,4	0,6
28.02.2022	2,522	0	71,27	70,86	69,44	70,28	-0,84	24	0	1	76,5	40,2	36,31	0,6	0,4	0,5
01.03.2022	2,666	0	76,29	75,81	74,28	75,17	-0,89	24	0	1	77,2	41,4	35,9	0,6	0,4	-1,2
02.03.2022	2,558	0	75,3	74,89	73,36	74,29	-0,93	23	1	1	76,1	41,3	34,86	0,6	0,4	-0,1
03.03.2022	2,501	0	71,98	71,62	70,2	71,06	-0,86	24	0	1	74,9	39,2	35,65	0,6	0,4	2,7
04.03.2022	2,5	0	73,86	73,52	72	72,94	-0,94	24	0	1	74,8	40,2	34,69	0,6	0,4	2,1
05.03.2022	2,924	0	87,33	86,76	85,02	85,98	-0,96	24	0	1	77,6	43,2	34,36	0,6	0,4	-2,2
06.03.2022	2,871	0	83,02	82,46	80,81	81,76	-0,95	24	0	1	77,9	42,4	35,51	0,6	0,4	-1,1
07.03.2022	2,674	0	74,86	74,42	72,92	73,86	-0,94	24	0	1	76,6	40	36,63	0,6	0,4	1,7
08.03.2022	2,43	0	66,55	66,21	64,88	65,76	-0,88	24	0	1	75,5	38,1	37,43	0,6	0,4	2,8
09.03.2022	2,557	0	75,56	75,19	73,69	74,59	-0,9	24	0	1	74,9	40,1	34,74	0,6	0,4	1,3
10.03.2022	2,994	0	90,23	89,61	87,85	88,82	-0,97	24	0	1	77,4	43,4	34,07	0,6	0,4	-2,5
11.03.2022	2,832	0	84,58	84,06	82,35	83,33	-0,98	24	0	1	77,5	43,2	34,36	0,6	0,4	-1,2
12.03.2022	2,687	0	78,78	78,33	76,73	77,68	-0,95	24	0	1	76,6	41,7	34,96	0,6	0,4	-0,6
13.03.2022	2,501	0	74,62	74,29	72,76	73,7	-0,94	24	0	1	74,9	40,5	34,36	0,6	0,4	0
14.03.2022	2,467	0	73,98	73,66	72,19	73,11	-0,92	24	0	1	73,8	39,7	34,14	0,6	0,4	1,5
15.03.2022	2,244	0	69,14	68,97	67,53	68,45	-0,92	24	0	1	72,7	39,5	33,23	0,6	0,4	1,8
16.03.2022	2,297	0	71,98	71,76	70,31	71,23	-0,92	24	0	1	71,6	39	32,66	0,6	0,4	2,3
17.03.2022	2,289	0	68,12	67,91	66,56	67,44	-0,88	24	0	1	72,1	37,7	34,4	0,6	0,4	3,3
18.03.2022	2,246	0	67,33	67,11	65,77	66,64	-0,87	24	0	1	72,3	38,2	34,13	0,6	0,4	4,3
19.03.2022	2,223	0	67	66,77	65,45	66,31	-0,86	24	0	1	71,9	37,9	33,98	0,6	0,4	2,6
20.03.2022	2,199	0	64,52	64,28	63	63,82	-0,82	24	0	1	72,9	38,1	34,85	0,6	0,4	2,2
21.03.2022	2,054	0	60,83	60,67	59,42	60,25	-0,83	24	0	1	72	37,5	34,54	0,6	0,4	3,3
22.03.2022	1,914	0	56,3	56,23	55,01	55,85	-0,84	24	0	1	71,5	36,7	34,8	0,6	0,4	4,9
23.03.2022	1,948	0	56,15	56,01	54,87	55,64	-0,77	24	0	1	71,7	36,2	35,5	0,6	0,4	-
Итого:	68,879	0	2033,96	2024,5	1983,69	2008,83	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,879															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	317,83	9551,7	9528,04	9315,7	9453,33
23.03.2022	386,709	11585,66	11552,54	11299,39	11462,16

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2022 8:03:08
--