

#296893#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Вагнера 2-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8480
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00210162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,017	0,006	81,11	81,92	79,37	81,16	-1,79	24	0	1	69,3	44	25,39	0,6	0,4	-
20.03.2026	2,017	0	70,18	71,28	68,56	70,64	-2,08	24	0	1	71,8	42,4	29,41	0,6	0,4	-
21.03.2026	2,039	0	71,5	72,61	69,87	71,97	-2,1	24	0	1	72,1	42,9	29,19	0,6	0,4	-
22.03.2026	1,976	0	68,86	69,94	67,29	69,37	-2,08	24	0	1	71,8	42,4	29,4	0,6	0,4	-
23.03.2026	1,72	0	55,72	57,06	54,42	56,63	-2,21	24	0	1	71,6	40	31,59	0,6	0,4	-
24.03.2026	1,638	0	52,87	54,26	51,64	53,88	-2,24	24	0	1	71,7	39,9	31,77	0,6	0,4	-
25.03.2026	1,523	0	47,08	48,6	46,05	48,27	-2,22	24	0	1	71,3	38,3	33,06	0,6	0,4	-
26.03.2026	1,957	0	65,05	66,11	63,58	65,53	-1,95	24	0	1	71,7	41	30,76	0,6	0,4	-
27.03.2026	2,079	0	73,07	74,18	71,38	73,53	-2,15	24	0	1	72,1	43	29,13	0,6	0,4	-
28.03.2026	2,033	0	70,44	71,57	68,84	70,98	-2,14	24	0	1	72,2	42,6	29,56	0,6	0,4	-
29.03.2026	1,958	0	63,62	64,89	62,15	64,39	-2,24	24	0	1	72	40,5	31,48	0,6	0,4	-
30.03.2026	1,869	0	60,94	62,23	59,54	61,75	-2,21	24	0	1	72	40,6	31,44	0,6	0,4	-
31.03.2026	2,045	0	68,75	69,8	67,15	69,24	-2,09	24	0	1	72,1	41,6	30,48	0,6	0,4	-
01.04.2026	2,125	0	75,55	76,48	73,82	75,81	-1,99	24	0	1	71,9	43,1	28,81	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,155	0	75,04	75,94	73,24	75,27	-2,03	24	0	1	73	43,6	29,46	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,071	0	73,47	74,61	71,85	73,99	-2,14	24	0	1	70,9	42,1	28,83	0,6	0,4	-
04.04.2026	1,991	0	65,72	66,78	64,2	66,26	-2,06	24	0	1	72,1	41,1	31,02	0,6	0,4	-
05.04.2026	1,809	0	57,53	58,75	56,2	58,31	-2,11	24	0	1	71,9	39,7	32,21	0,6	0,4	-
06.04.2026	1,973	0	62,48	63,54	61,03	63,05	-2,02	24	0	1	72,1	39,8	32,31	0,6	0,4	-
07.04.2026	2,133	0	72,45	73,41	70,8	72,82	-2,02	24	0	1	71,9	41,7	30,13	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,373	0	80,44	81,2	78,52	80,52	-2	24	0	1	73,1	42,8	30,21	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,363	0	82,76	83,46	80,81	82,7	-1,89	24	0	1	72,7	43,4	29,26	0,6	0,4	-
10.04.2026	2,24	0	76,17	76,99	74,36	76,34	-1,98	24	0	1	72,5	42,4	30,11	0,6	0,4	-
11.04.2026	1,987	0	65,32	66,38	63,81	65,89	-2,08	24	0	1	71,9	40,8	31,14	0,6	0,4	-
12.04.2026	1,822	0	58,11	59,36	56,77	58,93	-2,16	24	0	1	71,8	39,6	32,13	0,6	0,4	-
13.04.2026	1,747	0	56,62	57,93	55,33	57,53	-2,2	24	0	1	71,4	39,8	31,64	0,6	0,4	-
14.04.2026	1,6	0	49,82	51,25	48,67	50,93	-2,26	24	0	1	71,3	38,4	32,9	0,6	0,4	-
15.04.2026	1,62	0	50,69	52,11	49,54	51,77	-2,23	24	0	1	71,4	38,7	32,69	0,6	0,4	-
16.04.2026	1,887	0	62,99	64,55	61,54	64,05	-2,51	24	0	1	72	41,4	30,66	0,6	0,4	-
17.04.2026	1,922	0	63,77	65,14	62,3	64,65	-2,35	24	0	1	72,1	41,2	30,86	0,6	0,4	-
18.04.2026	1,693	0	53,63	55,12	52,4	54,73	-2,33	24	0	1	72	39,6	32,37	0,6	0,4	-
Итого:	60,382	0	2031,75	2067,45	1985,03	2050,89	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,382															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	545,868	29856,33	30015,7	29114,47	29574,46
18.04.2026	606,25	31888,08	32083,15	31099,5	31625,35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:46:16