

#11880#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Вагнера 2-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8480
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00210162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	2,042	0	62,01	61,84	60,58	61,39	-0,81	24	0	1	72,2	38,4	33,73	0,6	0,4	3,9
25.03.2022	1,897	0	56,81	56,71	55,52	56,32	-0,8	24	0	1	71,6	37,4	34,22	0,6	0,4	7
26.03.2022	2,001	0	58,82	58,66	57,49	58,31	-0,82	24	0	1	71,6	36,8	34,78	0,6	0,4	6,2
27.03.2022	2,181	0	67,16	66,92	65,61	66,47	-0,86	24	0	1	71,7	38,5	33,22	0,6	0,4	5,2
28.03.2022	1,919	0	54,85	54,75	53,58	54,4	-0,82	24	0	1	71,9	36,1	35,76	0,6	0,4	7
29.03.2022	2,14	0	63,03	62,81	61,57	62,38	-0,81	24	0	1	72,3	37,6	34,73	0,6	0,4	4
30.03.2022	2,705	0	85,41	84,93	83,32	84,22	-0,9	24	0	1	74,2	41,8	32,49	0,6	0,4	0,2
31.03.2022	2,752	0	82,92	82,41	80,78	81,74	-0,96	24	0	1	75,8	41,8	34,01	0,6	0,4	-
01.04.2022	2,621	0	77,36	76,93	75,42	76,32	-0,9	24	0	1	75,5	40,8	34,75	0,6	0,4	-
02.04.2022	2,594	0	77,52	77,14	75,58	76,52	-0,94	24	0	1	74,8	40,6	34,3	0,6	0,4	-
03.04.2022	2,533	0	76,49	76,12	74,57	75,5	-0,93	24	0	1	74,8	40,8	33,99	0,6	0,4	-
04.04.2022	2,368	0	72,72	72,46	70,96	71,91	-0,95	24	0	1	73,6	40,2	33,35	0,6	0,4	-
05.04.2022	2,364	0	73,7	73,47	71,96	72,92	-0,96	24	0	1	72,5	39,7	32,84	0,6	0,4	-
06.04.2022	2,195	0	67,2	67,05	65,67	66,59	-0,92	24	0	1	71,7	38,3	33,44	0,6	0,4	-
07.04.2022	1,76	0	47,61	47,69	46,52	47,44	-0,92	24	0	1	72	34,2	37,82	0,6	0,4	-
08.04.2022	1,941	0	56,35	56,31	55,09	55,96	-0,87	24	0	1	71,4	36,2	35,22	0,6	0,4	-
09.04.2022	2,089	0	62,52	62,36	61,07	61,96	-0,89	24	0	1	72,2	38	34,19	0,6	0,4	-
10.04.2022	2,167	0	64,62	64,43	63,15	63,99	-0,84	24	0	1	71,8	37,4	34,31	0,6	0,4	-
11.04.2022	2,174	0	64,24	64,07	62,75	63,66	-0,91	24	0	1	72,1	37,5	34,64	0,6	0,4	-
12.04.2022	2,074	0	62,49	62,39	61,03	61,96	-0,93	24	0	1	72,1	38,1	33,99	0,6	0,4	-
13.04.2022	1,865	0	54,26	54,29	53,02	53,91	-0,89	24	0	1	71,6	36,4	35,19	0,6	0,4	-
14.04.2022	1,71	0	46	46,07	44,96	45,83	-0,87	24	0	1	71,6	33,6	38	0,6	0,4	-
15.04.2022	1,963	0	56,33	56,24	55,02	55,9	-0,88	24	0	1	72,1	36,4	35,74	0,6	0,4	-
16.04.2022	2,197	0	66,25	66,07	64,75	65,62	-0,87	24	0	1	71,7	37,7	33,99	0,6	0,4	-
17.04.2022	2,07	0	62,48	62,4	61,06	61,97	-0,91	24	0	1	71,9	37,9	33,96	0,6	0,4	-
18.04.2022	2,005	0	59,92	59,89	58,57	59,47	-0,9	24	0	1	71,5	37,2	34,25	0,6	0,4	-
19.04.2022	1,796	0	49,57	49,63	48,45	49,33	-0,88	24	0	1	71,7	34,6	37,04	0,6	0,4	-
20.04.2022	1,598	0	43,32	43,5	42,35	43,26	-0,91	24	0	1	71,4	33,7	37,73	0,6	0,4	-
21.04.2022	1,604	0	43,17	43,36	42,2	43,12	-0,92	24	0	1	71,5	33,5	38,01	0,6	0,4	-
22.04.2022	1,588	0	43,38	43,58	42,37	43,33	-0,96	24	0	1	71,4	33,9	37,49	0,6	0,4	-
23.04.2022	1,559	0	42,82	43,02	41,84	42,78	-0,94	24	0	1	71,8	34,5	37,26	0,6	0,4	-
24.04.2022	1,592	0	44,31	44,49	43,28	44,24	-0,96	24	0	1	72,2	35,4	36,73	0,6	0,4	-
25.04.2022	1,782	0	50,25	50,32	49,08	50,01	-0,93	24	0	1	71,8	35,6	36,27	0,6	0,4	-
Итого:	67,846	0	1995,89	1992,31	1949,17	1978,73	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,846															

Общее время работы системы, ч 792
Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	386,709	11585,66	11552,54	11299,39	11462,16
25.04.2022	454,555	13581,55	13544,85	13248,56	13440,89

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2022 11:06:24