

#80053#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Вагнера 2-8, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8480  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00210162  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	2,202	0	91,75	91,06	89,79	90,23	-0,44	24	0	1	68,7	44,2	24,49	0,6	0,4	3,6
25.03.2024	2,095	0	86,51	85,84	84,66	85,05	-0,39	24	0	1	68,7	44	24,72	0,6	0,4	3,9
26.03.2024	2,01	0	80,16	79,51	78,46	78,82	-0,36	24	0	1	68,5	42,9	25,58	0,6	0,4	5,5
27.03.2024	1,802	0	69,3	68,68	67,84	68,1	-0,26	24	0	1	68	41,5	26,55	0,6	0,4	9,1
28.03.2024	1,592	0	57,98	57,37	56,77	56,94	-0,17	24	0	1	68,2	40,2	28,05	0,6	0,4	11,8
29.03.2024	1,603	0	60,37	59,72	59,13	59,25	-0,12	24	0	1	67,8	40,7	27,09	0,6	0,4	10,7
30.03.2024	1,364	0	48,58	48,01	47,58	47,68	-0,1	24	0	1	67,7	39	28,7	0,6	0,4	13,4
31.03.2024	1,227	0	41,96	41,42	41,09	41,13	-0,04	24	0	1	67,6	37,8	29,81	0,6	0,4	16,7
01.04.2024	1,121	0	39,98	39,46	39,16	39,17	-0,01	24	0	1	66,9	38,3	28,65	0,6	0,4	-
02.04.2024	1,582	0	60,77	60,08	59,53	59,61	-0,08	24	0	1	67,8	41,3	26,56	0,6	0,4	-
03.04.2024	2,318	0	93,64	92,73	91,48	91,8	-0,32	24	0	1	71,8	46,5	25,32	0,6	0,4	-
04.04.2024	2,183	0	82,12	81,27	80,22	80,49	-0,27	24	0	1	72	44,8	27,18	0,6	0,4	-
05.04.2024	1,627	0	59,48	58,87	58,25	58,41	-0,16	24	0	1	68,3	40,4	27,9	0,6	0,4	-
06.04.2024	1,733	0	62,99	62,37	61,66	61,88	-0,22	24	0	1	68,2	40,1	28,13	0,6	0,4	-
07.04.2024	1,488	0	54,37	53,83	53,21	53,39	-0,18	24	0	1	68,3	40,4	27,94	0,6	0,4	-
08.04.2024	1,289	0	47,03	46,52	46,06	46,16	-0,1	24	0	1	67,6	39,7	27,93	0,6	0,4	-
09.04.2024	1,055	0	37,71	37,24	36,94	36,96	-0,02	24	0	1	66,6	38,1	28,53	0,6	0,4	-
10.04.2024	0,829	0	34,42	34,09	33,73	33,79	-0,06	24	0	1	65,7	41,1	24,59	0,6	0,4	-
11.04.2024	0,381	0,004	17,72	17,53	17,41	17,29	0,12	24	0	1	65,1	43,7	21,39	0,6	0,4	-
12.04.2024	0,402	0,002	16,86	16,76	16,57	16,53	0,04	24	0	1	66,6	42,6	24	0,6	0,4	-
13.04.2024	0,412	0	14,62	14,5	14,31	14,41	-0,1	24	0	1	69,9	41,1	28,77	0,6	0,4	-
14.04.2024	0,452	0	16,11	15,97	15,77	15,84	-0,07	24	0	1	68,8	40,3	28,46	0,6	0,4	-
15.04.2024	0,455	0,001	18,25	18,05	17,88	17,83	0,05	24	0	1	66,6	41,3	25,35	0,6	0,4	-
16.04.2024	0,414	0	18,87	18,69	18,52	18,46	0,06	24	0	1	65,1	42,8	22,24	0,6	0,4	-
17.04.2024	0,38	0,002	18,11	18	17,77	17,78	-0,01	24	0	1	64,6	43,4	21,17	0,6	0,4	-
18.04.2024	1,579	0,008	90,23	89,77	88,71	88,95	-0,24	24	0	1	60,7	43	17,68	0,6	0,4	-
19.04.2024	2,411	0,02	93,43	91,63	91,33	90,76	0,57	24	0	0	70,6	44,5	26,09	0,6	0,4	-
20.04.2024	2,386	0,01	92,71	91,19	90,64	90,31	0,33	24	0	0	70,9	44,7	26,14	0,6	0,4	-
21.04.2024	2,38	0,002	95,26	93,92	93,15	93,03	0,12	24	0	1	70,4	44,9	25,49	0,6	0,4	-
22.04.2024	2,427	0	99,13	97,95	96,88	96,97	-0,09	24	0	1	70,9	45,9	25,01	0,6	0,4	-
23.04.2024	2,324	0,003	88,53	87,32	86,49	86,48	0,01	24	0	1	71,8	45	26,8	0,6	0,4	-
Итого:	45,523	0	1788,95	1769,35	1750,99	1753,5	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,523															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	1430,984	49896,85	49439,54	48719,3	48985,12
23.04.2024	1476,507	51685,8	51208,89	50470,29	50738,62

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2024 7:39:03