

#84096#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Вагнера 2-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8480
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00210162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	2,086	0,005	78,98	77,84	77,2	77,14	0,06	24	0	1	70,8	43,8	26,98	0,6	0,4	4,9
25.04.2024	2,003	0,005	76,46	75,36	74,79	74,7	0,09	24	0	1	69,7	43,1	26,67	0,6	0,4	6,4
26.04.2024	1,802	0,018	69,1	67,83	67,65	67,24	0,41	24	0	1	68,3	42	26,35	0,6	0,4	7,8
27.04.2024	1,57	0,02	55,77	54,41	54,57	54,03	0,54	24	0	0	68,3	39,9	28,39	0,6	0,4	12,1
28.04.2024	1,344	0,022	45,7	44,46	44,71	44,12	0,59	24	0	0	68,9	39,4	29,54	0,6	0,4	14,6
29.04.2024	1,244	0,021	38,7	37,5	37,82	37,24	0,58	24	0	0	70,2	37,8	32,35	0,6	0,4	16,9
30.04.2024	1,137	0,023	34,6	33,51	33,81	33,21	0,6	24	0	0	71,1	38,2	32,92	0,6	0,4	16,1
01.05.2024	1,083	0,021	33,01	31,97	32,24	31,73	0,51	24	0	0	70,3	37,2	33,05	0,6	0,4	-
02.05.2024	0,69	0,011	25,22	24,58	24,73	24,45	0,28	24	0	1	65,9	38,5	27,4	0,6	0,4	-
03.05.2024	0,3	0,005	12,1	11,82	11,86	11,73	0,13	24	0	1	69	44,3	24,68	0,6	0,4	-
04.05.2024	0,265	0,005	12,24	11,93	12	11,87	0,13	24	0	1	62,7	41,4	21,29	0,6	0,4	-
05.05.2024	0,27	0,008	12,07	11,71	11,83	11,64	0,19	24	0	1	64	42	21,94	0,6	0,4	-
06.05.2024	0,339	0,012	20,61	20,16	20,19	19,93	0,26	24	0	1	65	48,9	16,14	0,6	0,4	-
07.05.2024	0,429	0,017	34,52	34,05	33,8	33,59	0,21	24	0	1	66,5	54,2	12,3	0,6	0,4	-
08.05.2024	0,476	0,017	41,25	40,84	40,5	40,28	0,22	24	0	0	66	54,6	11,39	0,6	0,4	-
09.05.2024	0,47	0,015	41,66	41,3	40,93	40,73	0,2	24	0	0	66,1	54,9	11,16	0,6	0,4	-
10.05.2024	0,479	0,01	41,79	41,49	41,03	40,93	0,1	24	0	1	66,1	54,6	11,45	0,6	0,4	-
11.05.2024	0,46	0,007	41,46	41,22	40,74	40,66	0,08	24	0	0	65,8	54,6	11,16	0,6	0,4	-
12.05.2024	0,467	0,005	41,39	41,17	40,65	40,62	0,03	24	0	1	65,7	54,4	11,35	0,6	0,4	-
13.05.2024	0,482	0,006	41,94	41,75	41,22	41,19	0,03	24	0	1	65,9	54,3	11,59	0,6	0,4	-
14.05.2024	0,46	0,001	42,66	42,48	41,8	41,9	-0,1	24	0	1	66,1	55,2	10,93	0,6	0,4	-
15.05.2024	0,44	0,004	42,11	41,94	41,37	41,37	0	24	0	1	65,6	55,1	10,54	0,6	0,4	-
16.05.2024	0,45	0,005	41,69	41,5	40,93	40,94	-0,01	24	0	1	66	55,1	10,89	0,6	0,4	-
17.05.2024	0,468	0,003	40,61	40,41	39,88	39,86	0,02	24	0	1	66	54,4	11,61	0,6	0,4	-
18.05.2024	0,473	0,009	39,41	39,19	38,69	38,65	0,04	24	0	1	66,4	54,3	12,09	0,6	0,4	-
19.05.2024	0,483	0,007	39,14	38,87	38,42	38,35	0,07	24	0	1	66	53,6	12,4	0,6	0,4	-
20.05.2024	0,475	0,01	39,01	38,73	38,29	38,21	0,08	24	0	1	66,4	54,1	12,26	0,6	0,4	-
21.05.2024	0,416	0,008	38,89	38,62	38,17	38,09	0,08	24	0	1	66,3	55,6	10,75	0,6	0,4	-
22.05.2024	0,436	0,01	39,05	38,75	38,33	38,19	0,14	24	0	0	66,6	55,5	11,14	0,6	0,4	-
23.05.2024	0,415	0,011	39,07	38,77	38,35	38,24	0,11	24	0	1	66,1	55,5	10,62	0,6	0,4	-
Итого:	21,912	0	1200,21	1184,16	1176,5	1170,83	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,912															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	1476,507	51685,8	51208,89	50470,29	50738,62
23.05.2024	1498,419	52886,01	52393,05	51646,79	51909,45

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 8:56:40