

#11888#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Вагнера 2-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8480
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00210162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,439	0,003	22,41	22,14	21,99	21,9	0,09	24	0	0	63,2	43,5	19,73	0,6	0,4	-
25.05.2023	0,413	0,002	21,92	21,68	21,5	21,44	0,06	24	0	1	63	44,1	18,91	0,6	0,4	-
26.05.2023	0,411	0,003	21,78	21,54	21,37	21,3	0,07	24	0	1	63,1	44,1	19,03	0,6	0,4	-
27.05.2023	0,429	0,005	22,57	22,31	22,15	22,07	0,08	24	0	1	63,2	44,1	19,09	0,6	0,4	-
28.05.2023	0,424	0,004	22,17	21,92	21,75	21,68	0,07	24	0	1	63,2	43,8	19,31	0,6	0,4	-
29.05.2023	0,454	0,003	23,25	22,97	22,82	22,73	0,09	24	0	1	63,2	43,6	19,67	0,6	0,4	-
30.05.2023	0,429	0,002	22,17	21,9	21,74	21,66	0,08	24	0	1	63,3	43,7	19,59	0,6	0,4	-
31.05.2023	0,412	0,003	22,01	21,75	21,57	21,51	0,06	24	0	1	63	44,1	18,93	0,6	0,4	-
01.06.2023	0,397	0,003	21,38	21,12	20,96	20,88	0,08	24	0	1	63,1	44,5	18,64	0,6	0,4	-
02.06.2023	0,447	0,002	23,01	22,73	22,58	22,49	0,09	24	0	1	63,2	43,6	19,65	0,6	0,4	-
03.06.2023	0,427	0,004	22,2	21,9	21,78	21,66	0,12	24	0	1	63,2	43,9	19,27	0,6	0,4	-
04.06.2023	0,435	0,003	22,85	22,56	22,43	22,32	0,11	24	0	1	63,2	44	19,15	0,6	0,4	-
05.06.2023	0,403	0,002	21,73	21,5	21,34	21,26	0,08	24	0	1	63,2	44,4	18,74	0,6	0,4	-
06.06.2023	0,398	0,004	21,89	21,7	21,47	21,46	0,01	24	0	1	63	44,6	18,41	0,6	0,4	-
07.06.2023	0,371	0,002	20,68	20,54	20,31	20,3	0,01	24	0	1	63	45	18	0,6	0,4	-
08.06.2023	0,392	0,001	21,45	21,26	21,03	21,02	0,01	24	0	1	63	44,4	18,57	0,6	0,4	-
09.06.2023	0,37	0,004	20,92	20,7	20,55	20,46	0,09	24	0	1	62,9	45,3	17,61	0,6	0,4	-
10.06.2023	0,388	0,005	21,49	21,3	21,08	21,06	0,02	24	0	1	63	44,8	18,17	0,6	0,4	-
11.06.2023	0,39	0,002	21,77	21,62	21,37	21,38	-0,01	24	0	1	63	44,9	18,09	0,6	0,4	-
12.06.2023	0,364	0,002	20,92	20,78	20,52	20,54	-0,02	24	0	1	62,9	45,3	17,61	0,6	0,4	-
13.06.2023	0,39	0,001	21,34	21,2	20,92	20,96	-0,04	24	0	1	63	44,5	18,49	0,6	0,4	-
14.06.2023	0,368	0,001	20,77	20,64	20,38	20,4	-0,02	24	0	1	63	44,9	18,13	0,6	0,4	-
15.06.2023	0,391	0,002	21,56	21,43	21,16	21,19	-0,03	24	0	1	63,1	44,8	18,37	0,6	0,4	-
16.06.2023	0,363	0,002	20,64	20,5	20,25	20,26	-0,01	24	0	1	63	45,3	17,74	0,6	0,4	-
17.06.2023	0,352	0,002	20,54	20,41	20,16	20,17	-0,01	24	0	1	62,9	45,5	17,39	0,6	0,4	-
18.06.2023	0,396	0,003	21,74	21,6	21,33	21,36	-0,03	24	0	1	63,1	44,7	18,44	0,6	0,4	-
19.06.2023	0,359	0,001	20,53	20,4	20,16	20,16	0	24	0	1	63	45,2	17,74	0,6	0,4	-
20.06.2023	0,338	0,001	19,93	19,82	19,58	19,58	0	24	0	1	62,9	45,8	17,13	0,6	0,4	-
21.06.2023	0,366	0,003	20,81	20,67	20,45	20,43	0,02	24	0	1	63	45,3	17,68	0,6	0,4	-
22.06.2023	0,341	0,002	25,04	24,97	24,55	24,63	-0,08	24	0	1	64,1	50,4	13,75	0,6	0,4	-
23.06.2023	0,323	0,002	21,42	21,33	21,05	21,04	0,01	24	0	1	63,4	48,3	15,14	0,6	0,4	-
Итого:	12,18	0	672,89	666,89	660,3	659,3	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,18															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	985,413	32417,19	32181,97	31644,49	31910,96
23.06.2023	997,593	33090,08	32848,86	32304,79	32570,26

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 13:51:11