

#88364#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Вагнера 2-8, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8480  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00210162  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,42	0,012	38,97	38,66	38,25	38,13	0,12	24	0	0	66,4	55,6	10,78	0,6	0,4	-
25.05.2024	0,418	0,013	39,44	39,12	38,72	38,58	0,14	24	0	1	66,4	55,9	10,52	0,6	0,4	-
26.05.2024	0,422	0,012	39,38	39,07	38,66	38,52	0,14	24	0	1	66,5	55,8	10,65	0,6	0,4	-
27.05.2024	0,409	0,012	39,49	39,2	38,77	38,64	0,13	24	0	1	66,2	55,8	10,36	0,6	0,4	-
28.05.2024	0,385	0,011	39,74	39,47	39,02	38,91	0,11	24	0	1	66,3	56,7	9,66	0,6	0,4	-
29.05.2024	0,408	0,011	40,28	40,04	39,56	39,48	0,08	24	0	1	66,4	56,3	10,13	0,6	0,4	-
30.05.2024	0,421	0,004	40,49	40,27	39,74	39,72	0,02	24	0	1	66,4	55,8	10,54	0,6	0,4	-
31.05.2024	0,398	0,007	40,71	40,52	39,94	39,92	0,02	24	0	1	66,5	56,7	9,8	0,6	0,4	-
01.06.2024	0,399	0,005	39,83	39,65	39,1	39,1	0	24	0	1	66,4	56,3	10,14	0,6	0,4	-
02.06.2024	0,414	0,004	38,41	38,23	37,69	37,69	0	24	0	1	66,3	55,4	10,96	0,6	0,4	-
03.06.2024	0,416	0,002	39,03	38,85	38,31	38,32	-0,01	24	0	1	66,3	55,5	10,85	0,6	0,4	-
04.06.2024	0,367	0,006	40,82	40,68	40,07	40,07	0	24	0	1	66,4	57,4	8,93	0,6	0,4	-
05.06.2024	0,396	0,003	41,54	41,38	40,75	40,78	-0,03	24	0	1	66,6	57	9,59	0,6	0,4	-
06.06.2024	0,415	0,006	40,45	40,27	39,72	39,71	0,01	24	0	1	66,6	56,2	10,36	0,6	0,4	-
07.06.2024	0,434	0,006	40,11	39,93	39,39	39,36	0,03	24	0	1	66,4	55,5	10,93	0,6	0,4	-
08.06.2024	0,41	0,004	40,53	40,37	39,8	39,82	-0,02	24	0	1	66,4	56,1	10,21	0,6	0,4	-
09.06.2024	0,418	0,004	40,65	40,48	39,93	39,93	0	24	0	1	66,4	56	10,39	0,6	0,4	-
10.06.2024	0,421	0,004	40,36	40,19	39,61	39,62	-0,01	24	0	1	66,5	56	10,48	0,6	0,4	-
11.06.2024	0,396	0,004	40,68	40,54	39,94	39,94	0	24	0	1	66,2	56,4	9,8	0,6	0,4	-
12.06.2024	0,44	0,005	40,68	40,53	39,95	39,96	-0,01	24	0	1	65,7	54,8	10,86	0,6	0,4	-
13.06.2024	0,425	0,006	40,91	40,74	40,19	40,17	0,02	24	0	1	66,2	55,8	10,45	0,6	0,4	-
14.06.2024	0,442	0,002	41,09	40,94	40,32	40,36	-0,04	24	0	1	66,6	55,8	10,83	0,6	0,4	-
15.06.2024	0,463	0,003	41,34	41,19	40,56	40,64	-0,08	24	0	1	66,5	55,2	11,34	0,6	0,4	-
16.06.2024	0,42	0,002	41,59	41,44	40,79	40,86	-0,07	24	0	1	66,6	56,3	10,26	0,6	0,4	-
17.06.2024	0,447	0,002	40,92	40,76	40,14	40,21	-0,07	24	0	1	66,7	55,7	11,04	0,6	0,4	-
18.06.2024	0,431	0,002	40,7	40,55	39,94	39,98	-0,04	24	0	1	66,5	55,8	10,73	0,6	0,4	-
19.06.2024	0,415	0,007	41,08	40,94	40,35	40,31	0,04	24	0	1	66,5	56,3	10,16	0,6	0,4	-
20.06.2024	0,415	0,002	41,26	41,11	40,47	40,53	-0,06	24	0	1	66,5	56,2	10,26	0,6	0,4	-
21.06.2024	0,429	0,004	40,8	40,68	40,03	40,11	-0,08	24	0	1	66,6	56	10,6	0,6	0,4	-
22.06.2024	0,446	0,003	41,22	41,07	40,46	40,51	-0,05	24	0	1	66,5	55,6	10,93	0,6	0,4	-
23.06.2024	0,428	0,002	41,2	41,08	40,42	40,5	-0,08	24	0	1	66,4	55,9	10,52	0,6	0,4	-
Итого:	12,968	0	1253,7	1247,95	1230,59	1230,38	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,968															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	1498,419	52886,01	52393,05	51646,79	51909,45
23.06.2024	1511,387	54139,71	53641	52877,38	53139,83

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2024 9:18:41